

#148457#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Сибирякова 2-12, Калининград

4395

7806

СКМ-2

101465

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, МВт*ч | Qg | V1, м3   | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----|----------|--------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2025 | 0,881    | 0  | 36,011   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 68     | 50     | 0      | 0,39    | 0,28    | -           |
| 25.08.2025 | 0,93     | 0  | 47,806   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 68     | 51     | 0      | 0,39    | 0,28    | -           |
| 26.08.2025 | 0,933    | 0  | 36,436   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 68     | 49     | 0      | 0,39    | 0,28    | -           |
| 27.08.2025 | 0,944    | 0  | 44,13    | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 51     | 0      | 0,39    | 0,28    | -           |
| 28.08.2025 | 0,988    | 0  | 46,917   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 52     | 0      | 0,38    | 0,26    | -           |
| 29.08.2025 | 0,992    | 0  | 48,008   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 52     | 0      | 0,37    | 0,25    | -           |
| 30.08.2025 | 0,964    | 0  | 48,16    | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 52     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 31.08.2025 | 0,953    | 0  | 47,615   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 52     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 01.09.2025 | 0,948    | 0  | 47,913   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 02.09.2025 | 0,886    | 0  | 47,089   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 03.09.2025 | 0,89     | 0  | 47,464   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 52     | 0      | 0,37    | 0,25    | -           |
| 04.09.2025 | 0,87     | 0  | 48,593   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 52     | 0      | 0,37    | 0,25    | -           |
| 05.09.2025 | 0,876    | 0  | 46,398   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 52     | 0      | 0,37    | 0,25    | -           |
| 06.09.2025 | 0,917    | 0  | 47,746   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 07.09.2025 | 0,899    | 0  | 47,668   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 08.09.2025 | 0,899    | 0  | 47,692   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 09.09.2025 | 0,887    | 0  | 48,022   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 10.09.2025 | 0,914    | 0  | 47,363   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,39    | 0,25    | -           |
| 11.09.2025 | 0,953    | 0  | 47,599   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 12.09.2025 | 0,929    | 0  | 47,476   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 13.09.2025 | 0,916    | 0  | 47,357   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 14.09.2025 | 1,006    | 0  | 48,084   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 52     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 15.09.2025 | 0,946    | 0  | 47,502   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 16.09.2025 | 0,912    | 0  | 46,727   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 17.09.2025 | 0,933    | 0  | 47,087   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,38    | 0,25    | -           |
| 18.09.2025 | 0,939    | 0  | 46,457   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 52     | 0      | 0,37    | 0,25    | -           |
| 19.09.2025 | 0,948    | 0  | 47,222   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 52     | 0      | 0,35    | 0,25    | -           |
| 20.09.2025 | 0,933    | 0  | 46,789   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 51     | 0      | 0,35    | 0,25    | -           |
| 21.09.2025 | 0,917    | 0  | 45,433   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 66     | 49     | 0      | 0,36    | 0,25    | -           |
| 22.09.2025 | 0,929    | 0  | 45,824   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 50     | 0      | 0,36    | 0,27    | -           |
| 23.09.2025 | 0,976    | 0  | 47,036   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 50     | 0      | 0,38    | 0,28    | -           |
| Итого:     | 28,808   | 0  | 1441,624 | 0      | 0     | 0     | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 24,775   |    |          |        |       |       |      |         |        |        |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, МВт*ч | V1, м3     | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|-------|-------|----------|--------|
| 23.08.2025 | 7286,836 | 273579,425 | 0      | 0     | 0     | 56590,44 | 0,78   |
| 23.09.2025 | 7315,644 | 275021,049 | 0      | 0     | 0     | 57334,4  | 0,78   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:35:50