

Абонент: Сибирякова 2-12, СКМ-2

Тип: СКМ-2

Номер: 0000101465

ЖЭУ-23

Конфигурация: U1 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.08.2023 по 23.09.2023

| Период | Количество тепловой энергии Q1, Гкал | Расход теплоносителя | | | Температура теплоносителя | | | Давление | | Время наработки, Т нараб., Час |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | Под. труб. V1, м3 | Обр. труб. V2, Гкал | Разность, V1-V2 | Под. труб. t1, t°С | Обр. труб. t2, t°С | Разность, t1-t2 | Р под., кПа | Р обр., кПа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24-25.08.2023 | 0,75 | 43,98 | 0,00 | 43,98 | 70,91 | 53,29 | 17,62 | 345,30 | 238,30 | 24,00 |
| 25-26.08.2023 | 0,72 | 43,68 | 0,00 | 43,68 | 70,47 | 52,12 | 18,35 | 333,80 | 238,20 | 24,00 |
| 26-27.08.2023 | 0,70 | 41,14 | 0,00 | 41,14 | 70,80 | 53,06 | 17,74 | 340,40 | 238,20 | 24,00 |
| 27-28.08.2023 | 0,74 | 38,86 | 0,00 | 38,86 | 70,78 | 52,27 | 18,51 | 332,90 | 238,20 | 24,00 |
| 28-29.08.2023 | 0,72 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 70,97 | 53,27 | 17,70 | 334,60 | 237,90 | 24,00 |
| 29-30.08.2023 | 0,72 | 41,50 | 0,00 | 41,50 | 70,71 | 53,29 | 17,42 | 341,00 | 238,00 | 24,00 |
| 30-31.08.2023 | 0,73 | 45,21 | 0,00 | 45,21 | 70,22 | 53,71 | 16,51 | 336,20 | 237,80 | 24,00 |
| 31-01.09.2023 | 0,75 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 70,30 | 53,71 | 16,59 | 340,10 | 238,20 | 24,00 |
| 01-02.09.2023 | 0,81 | 46,39 | 0,00 | 46,39 | 70,64 | 53,09 | 17,55 | 335,10 | 238,00 | 24,00 |
| 02-03.09.2023 | 0,79 | 45,93 | 0,00 | 45,93 | 70,64 | 53,68 | 16,96 | 343,70 | 238,20 | 24,00 |
| 03-04.09.2023 | 0,79 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 70,66 | 53,69 | 16,97 | 338,50 | 238,10 | 24,00 |
| 04-05.09.2023 | 0,77 | 45,13 | 0,00 | 45,13 | 70,52 | 53,55 | 16,97 | 341,50 | 238,00 | 24,00 |
| 05-06.09.2023 | 0,79 | 46,33 | 0,00 | 46,33 | 70,22 | 53,97 | 16,25 | 339,20 | 238,00 | 24,00 |
| 06-07.09.2023 | 0,73 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 70,76 | 54,68 | 16,08 | 343,50 | 237,90 | 24,00 |
| 07-08.09.2023 | 0,77 | 45,71 | 0,00 | 45,71 | 70,78 | 53,96 | 16,82 | 340,50 | 238,00 | 24,00 |
| 08-09.09.2023 | 0,76 | 44,47 | 0,00 | 44,47 | 70,44 | 53,36 | 17,08 | 328,00 | 237,90 | 24,00 |
| 09-10.09.2023 | 0,74 | 43,47 | 0,00 | 43,47 | 70,69 | 54,01 | 16,68 | 334,80 | 238,10 | 24,00 |
| 10-11.09.2023 | 0,77 | 45,13 | 0,00 | 45,13 | 70,62 | 54,37 | 16,25 | 341,50 | 238,20 | 24,00 |
| 11-12.09.2023 | 0,71 | 44,76 | 0,00 | 44,76 | 70,52 | 54,67 | 15,85 | 344,00 | 238,10 | 24,00 |
| 12-13.09.2023 | 0,69 | 46,55 | 0,00 | 46,55 | 70,21 | 54,89 | 15,32 | 342,80 | 238,10 | 24,00 |
| 13-14.09.2023 | 0,71 | 42,36 | 0,00 | 42,36 | 70,72 | 54,63 | 16,09 | 341,70 | 238,10 | 24,00 |
| 14-15.09.2023 | 0,76 | 45,02 | 0,00 | 45,02 | 70,65 | 54,09 | 16,56 | 334,30 | 238,10 | 24,00 |
| 15-16.09.2023 | 0,76 | 44,52 | 0,00 | 44,52 | 70,72 | 53,88 | 16,84 | 333,40 | 238,10 | 24,00 |
| 16-17.09.2023 | 0,74 | 43,28 | 0,00 | 43,28 | 70,68 | 53,93 | 16,75 | 334,30 | 238,10 | 24,00 |
| 17-18.09.2023 | 0,82 | 44,49 | 0,00 | 44,49 | 70,68 | 53,33 | 17,35 | 332,20 | 238,10 | 24,00 |
| 18-19.09.2023 | 0,77 | 44,38 | 0,00 | 44,38 | 70,76 | 54,38 | 16,38 | 336,80 | 237,90 | 24,00 |
| 19-20.09.2023 | 0,76 | 44,54 | 0,00 | 44,54 | 70,77 | 54,00 | 16,77 | 334,70 | 237,80 | 24,00 |
| 20-21.09.2023 | 0,77 | 45,55 | 0,00 | 45,55 | 70,78 | 53,64 | 17,14 | 331,60 | 238,00 | 24,00 |
| 21-22.09.2023 | 0,79 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 70,58 | 53,40 | 17,18 | 331,90 | 238,00 | 24,00 |
| 22-23.09.2023 | 0,78 | 44,13 | 0,00 | 44,13 | 70,56 | 53,54 | 17,02 | 331,90 | 237,90 | 24,00 |
| 23-24.09.2023 | 0,73 | 42,88 | 0,00 | 42,88 | 70,51 | 53,65 | 16,86 | 322,40 | 237,60 | 24,00 |
| Итого | 23,34 | 1 367,89 | 0,00 | 1 367,89 | 70,62 | 53,71 | 16,91 | 336,86 | 238,04 | 744,00 |

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dV=V1-V2: 38,86 / 46,55 dT = T1-T2: 16,91

| Показания интеграторов | На 00:00 24.08.2023 | На 00:00 24.09.2023 | Результат за период | На 24.09.2023 9:44:00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Количество тепловой энергии, Гкал | 4 464,91 | 4 488,25 | 23,34 | 4 488,50 |
| Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, м3 | 196 081,47 | 197 449,36 | 1 367,89 | 197 466,30 |
| Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Время наработки, Час | 39 689,63 | 40 433,59 | 744,00 | 40 443,34 |
| Время неработы, Час | --- | --- | 0,00 | --- |

Подписи
потребителя



Подписи
поставщика

