

#32838#

Абонент: Сибирякова 2-12, СКМ-2
ЖЭУ-23,000

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101465
Конфигурация: U1 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.09.2023 по 23.10.2023

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, Гкал	Разность, V1-V2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.09.2023	0,78	43,91	0,00	43,91	70,33	53,42	16,91	323,80	237,50	24,00
25-26.09.2023	0,71	45,65	0,00	45,65	70,02	53,88	16,14	331,30	237,80	24,00
26-27.09.2023	0,79	48,43	0,00	48,43	70,27	54,25	16,02	331,30	237,80	24,00
27-28.09.2023	0,82	47,83	0,00	47,83	70,50	53,90	16,60	329,20	237,80	24,00
28-29.09.2023	0,77	46,06	0,00	46,06	70,38	53,26	17,12	331,80	237,70	24,00
29-30.09.2023	0,79	46,40	0,00	46,40	70,59	53,48	17,11	332,90	237,80	24,00
30-01.10.2023	0,76	46,88	0,00	46,88	70,79	54,73	16,06	339,20	237,90	24,00
01-02.10.2023	0,77	46,30	0,00	46,30	66,88	50,64	16,24	339,80	271,60	24,00
02-03.10.2023	0,79	46,04	0,00	46,04	67,44	48,48	18,96	343,40	285,70	24,00
03-04.10.2023	0,77	47,14	0,00	47,14	70,22	54,09	16,13	330,90	237,90	24,00
04-05.10.2023	0,79	48,75	0,00	48,75	69,91	54,01	15,90	329,70	237,90	24,00
05-06.10.2023	0,82	49,98	0,00	49,98	70,13	53,78	16,35	336,00	238,00	23,98
06-07.10.2023	0,82	48,23	0,00	48,23	70,46	53,70	16,76	336,90	237,90	24,00
07-08.10.2023	0,91	54,01	0,00	54,01	70,22	53,40	16,82	330,40	237,90	24,00
08-09.10.2023	0,93	52,22	0,00	52,22	70,60	53,99	16,61	338,80	238,10	24,00
09-10.10.2023	0,91	54,32	0,00	54,32	69,94	53,93	16,01	333,70	238,30	24,00
10-11.10.2023	0,93	52,48	0,00	52,48	70,12	53,63	16,49	338,40	238,40	24,00
11-12.10.2023	0,96	62,14	0,00	62,14	69,84	55,13	14,71	357,60	239,40	24,00
12-13.10.2023	2,66	135,12	0,00	135,12	70,68	53,70	16,98	398,60	243,30	24,00
13-14.10.2023	3,82	184,32	0,00	184,32	71,06	52,43	18,63	386,90	249,50	24,00
14-15.10.2023	3,71	181,29	0,00	181,29	70,06	52,49	17,57	389,00	251,10	24,00
15-16.10.2023	3,26	159,93	0,00	159,93	67,68	48,89	18,79	384,60	282,80	22,29
16-17.10.2023	3,72	177,26	0,00	177,26	68,14	48,57	19,57	404,50	305,90	24,00
17-18.10.2023	3,68	176,26	0,00	176,26	68,16	48,73	19,43	403,20	306,60	24,00
18-19.10.2023	3,69	176,49	0,00	176,49	68,33	48,46	19,87	404,60	305,70	24,00
19-20.10.2023	3,68	173,25	0,00	173,25	68,18	49,08	19,10	400,10	303,90	24,00
20-21.10.2023	3,87	173,37	0,00	173,37	68,87	49,31	19,56	403,50	304,00	24,00
21-22.10.2023	3,87	177,50	0,00	177,50	68,78	49,57	19,21	405,90	303,50	24,00
22-23.10.2023	3,83	184,40	0,00	184,40	68,32	50,18	18,14	410,40	303,20	24,00
23-24.10.2023	3,76	185,56	0,00	185,56	68,31	49,73	18,58	411,10	299,50	24,00
Итого	58,37	2 971,52	0,00	2 971,52	69,51	52,09	17,41	361,25	260,81	718,27

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dV=V1-V2: 43,91 / 185,56 dT = T1-T2: 17,41

Показания интеграторов	На 00:00 24.09.2023	На 00:00 24.10.2023	Результат за период	На 24.10.2023 9:01:00
Количество тепловой энергии, Гкал	4 488,25	4 546,63	58,37	4 547,97
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, м3	197 449,36	200 420,87	2 971,52	200 488,71
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	40 433,59	41 151,82	718,27	41 160,84
Время неработы, Час	---	---	1,73	---

Подписи
потребителя



Сформировано 24.10.2023 9:22:48

Подписи
поставщика

