

# #108565#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 7435  
Адрес потребителя Барнаульская 8, Калининград  
Номер абонента 7435  
Порядковый номер 4361  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104618  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	2,305	0,073	75,94	73,18	74,05	72,46	1,59	24	0	1	75,5	45,4	30,18	0,7	0,7	1,2
25.11.2024	2,065	0,076	76,48	73,85	74,78	73,14	1,64	24	0	1	70,6	44	26,65	0,7	0,7	5,9
26.11.2024	2,028	0,071	76,03	73,43	74,31	72,71	1,6	24	0	1	70,4	44,1	26,33	0,7	0,7	7,3
27.11.2024	1,975	0,072	73,71	71,2	72,1	70,52	1,58	24	0	1	69,9	43,4	26,5	0,7	0,7	4,7
28.11.2024	2,013	0,073	74,75	72,21	73,07	71,49	1,58	24	0	1	70,4	43,8	26,61	0,7	0,7	4,4
29.11.2024	2,027	0,073	75,4	72,82	73,72	72,1	1,62	24	0	1	70,3	43,7	26,57	0,7	0,7	4,2
30.11.2024	2,024	0,072	73,33	70,82	71,73	70,2	1,53	24	0	1	70,6	43,3	27,34	0,7	0,7	4,1
01.12.2024	2,145	0,074	74,42	71,82	72,74	71,1	1,64	24	0	1	72,8	44,3	28,53	0,7	0,7	2,2
02.12.2024	2,138	0,07	73,97	71,41	72,17	70,69	1,48	24	0	1	73,3	44,5	28,77	0,7	0,7	2,9
03.12.2024	2,039	0,069	74,06	71,57	72,35	70,86	1,49	24	0	1	71,2	43,8	27,32	0,7	0,7	-
04.12.2024	2,229	0,072	74,49	71,87	72,67	71,15	1,52	24	0	1	74,6	44,9	29,72	0,7	0,7	-
05.12.2024	2,175	0,067	74,81	72,26	73,04	71,54	1,5	24	0	1	73,8	44,9	28,87	0,7	0,7	-
06.12.2024	2,231	0,067	73,31	70,74	71,49	70,02	1,47	24	0	1	75	44,7	30,31	0,7	0,7	-
07.12.2024	2,337	0,066	75,23	72,57	73,27	71,85	1,42	24	0	1	76,8	45,8	31,04	0,7	0,7	-
08.12.2024	2,242	0,063	73,84	71,31	71,95	70,59	1,36	24	0	1	75,4	45	30,35	0,7	0,7	-
09.12.2024	2,212	0,064	72,65	70,18	70,85	69,46	1,39	24	0	1	74,9	44,6	30,36	0,7	0,7	-
10.12.2024	2,34	0,061	71,63	69,1	69,71	68,38	1,33	24	0	1	77,8	45	32,71	0,7	0,7	-
11.12.2024	2,237	0,065	73,79	71,31	71,98	70,59	1,39	24	0	1	75,1	44,8	30,25	0,7	0,7	-
12.12.2024	2,238	0,058	72,82	70,37	70,95	69,65	1,3	24	0	1	75,4	44,7	30,73	0,7	0,7	-
13.12.2024	2,414	0,065	72,35	69,73	70,4	69,01	1,39	24	0	1	79	45,6	33,39	0,7	0,7	-
14.12.2024	2,389	0,064	72,02	69,42	70,08	68,7	1,38	24	0	1	78,5	45,3	33,21	0,7	0,7	-
15.12.2024	2,167	0,061	72,24	69,81	70,49	69,16	1,33	24	0	1	73,9	44	29,94	0,7	0,7	-
16.12.2024	2,035	0,062	73,33	71,03	71,73	70,4	1,33	24	0	1	71,2	43,5	27,63	0,7	0,7	-
17.12.2024	1,938	0,053	70,71	68,51	69,18	67,95	1,23	24	0	1	69,9	42,7	27,25	0,7	0,7	-
18.12.2024	1,96	0,056	70,69	68,44	69,08	67,86	1,22	24	0	1	70,4	42,8	27,64	0,7	0,7	-
19.12.2024	1,985	0,066	75,4	73,03	73,72	72,31	1,41	24	0	1	70,2	44,1	26,15	0,7	0,7	-
20.12.2024	1,998	0,063	72,84	70,47	71,23	69,83	1,4	24	0	1	71	43,8	27,2	0,7	0,7	-
21.12.2024	2,031	0,059	71,55	69,15	69,89	68,57	1,32	24	0	1	71,8	43,5	28,26	0,7	0,7	-
22.12.2024	2,069	0,072	73,53	70,99	71,85	70,28	1,57	24	0	1	71,9	44	27,88	0,7	0,7	-
23.12.2024	2,071	0,075	73,07	70,49	71,38	69,77	1,61	24	0	1	71,9	43,8	28,03	0,7	0,7	-
Итого:	64,057	0	2208,39	2133,09	2155,96	2112,34	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,057															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	440,109	16332,09	15775,04	14949,47	14663,93
23.12.2024	504,166	18540,48	17908,13	17105,43	16776,27

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2024 7:35:43