

#112197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 7435
Адрес потребителя Барнаульская 8, Калининград
Номер абонента 7435
Порядковый номер 4361
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104618
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,298	0,074	75,12	72,27	73,2	71,55	1,65	24	0	1	76	45,6	30,42	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	2,206	0,076	74,12	71,38	72,31	70,66	1,65	24	0	1	74,4	44,9	29,49	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	2,038	0,07	71,47	68,95	69,83	68,25	1,58	24	0	1	72	43,7	28,23	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	2,039	0,068	73,21	70,68	71,52	70,03	1,49	24	0	1	71,4	43,7	27,63	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	1,945	0,066	70,59	68,2	69,06	67,64	1,42	24	0	1	70	42,6	27,33	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	2,09	0,076	73,34	70,72	71,66	70	1,66	24	0	1	72	43,8	28,18	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	2,043	0,069	72,34	69,77	70,66	69,13	1,53	24	0	1	71,2	43,3	27,97	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	1,993	0,065	71,07	68,55	69,42	67,95	1,47	24	0	1	71	43,1	27,82	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	2,041	0,071	72,4	69,82	70,75	69,17	1,58	24	0	1	71,1	43,3	27,87	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	2,157	0,074	72,54	69,84	70,81	69,16	1,65	24	0	1	73,6	44,1	29,48	0,7	0,7	4
03.01.2025	2,413	0,078	73,52	70,59	71,56	69,87	1,69	24	0	1	78,6	45,9	32,68	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	2,482	0,075	72,73	69,77	70,72	69,05	1,67	24	0	1	80	46	34,01	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	2,518	0,075	73,28	70,27	71,18	69,55	1,63	24	0	1	80,5	46,1	34,34	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	2,397	0,077	72,37	69,49	70,43	68,77	1,66	24	0	1	78,4	45,4	32,98	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	2,043	0,066	71,57	69,07	69,97	68,5	1,47	24	0	1	71,4	43	28,33	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	2,162	0,068	70,82	68,28	69,14	67,66	1,48	24	0	1	73,7	43,3	30,41	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	2,291	0,072	71,81	69,08	69,9	68,36	1,54	24	0	1	76,3	44,5	31,84	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	2,24	0,071	71,84	69,15	70,06	68,51	1,55	24	0	1	75,3	44,3	31,02	0,7	0,7	-
11.01.2025	2,374	0,077	71,54	68,73	69,62	68,01	1,61	24	0	1	78,1	45	33,07	0,7	0,7	-
12.01.2025	2,42	0,077	72,17	69,31	70,25	68,59	1,66	24	0	1	78,8	45,4	33,42	0,7	0,7	-
13.01.2025	2,387	0,076	71,34	68,54	69,43	67,82	1,61	24	0	1	78,3	44,9	33,36	0,7	0,7	-
14.01.2025	2,35	0,072	71,47	68,72	69,59	68,02	1,57	24	0	1	77,2	44,4	32,81	0,7	0,7	-
15.01.2025	2,106	0,065	70,81	68,31	69,14	67,74	1,4	24	0	1	72,7	43,1	29,61	0,7	0,7	-
16.01.2025	2,091	0,058	70,39	67,91	68,71	67,39	1,32	24	0	1	72,4	42,7	29,69	0,7	0,7	-
17.01.2025	2,107	0,067	71,77	69,23	70,09	68,62	1,47	24	0	1	72,3	43,1	29,18	0,7	0,7	-
18.01.2025	2,038	0,065	71,2	68,72	69,59	68,18	1,41	24	0	1	71,2	42,7	28,43	0,7	0,7	-
19.01.2025	2,1	0,066	70,62	68,08	68,95	67,51	1,44	24	0	1	72,6	43	29,6	0,7	0,7	-
20.01.2025	2,284	0,073	70,83	68,1	69,02	67,41	1,61	24	0	1	76,3	44,2	32,08	0,7	0,7	-
21.01.2025	2,374	0,074	73,27	70,39	71,35	69,67	1,68	24	0	1	77,6	45,4	32,21	0,7	0,7	-
22.01.2025	2,391	0,072	73,33	70,51	71,35	69,79	1,56	24	0	1	78,1	45,6	32,54	0,7	0,7	-
23.01.2025	2,362	0,075	72,83	69,99	70,93	69,27	1,66	24	0	1	77,6	45,3	32,25	0,7	0,7	-
Итого:	68,78	0	2235,71	2152,42	2180,2	2131,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,78															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	504,166	18540,48	17908,13	17105,43	16776,27
23.01.2025	572,946	20776,19	20060,55	19285,63	18908,1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.01.2025 8:43:11