

#70714#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Школьная 3-5, Калининград (гвс)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7778
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5123
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2024	0,75	0	37,253	27,688	0	36,657	27,387	0	24	0	0	0	59	48,5	0	0,41	0,4	0	-
25.01.2024	0,707	0	37,865	28,625	0	37,252	28,29	0	24	0	0	0	59,4	50,3	0	0,42	0,41	0	-
26.01.2024	0,725	0	38,428	28,765	0	37,807	28,428	0	24	0	0	0	59,3	50,4	0	0,42	0,41	0	-
27.01.2024	0,781	0	39,633	28,85	0	38,991	28,51	0	24	0	0	0	59,4	50,5	0	0,42	0,41	0	-
28.01.2024	0,767	0	39,155	28,715	0	38,515	28,373	0	24	0	0	0	59,7	50,8	0	0,42	0,41	0	-
29.01.2024	0,793	0	39,868	28,945	0	39,212	28,596	0	24	0	0	0	59,9	51	0	0,42	0,41	0	-
30.01.2024	0,752	0	38,883	28,788	0	38,247	28,445	0	24	0	0	0	59,7	50,8	0	0,42	0,41	0	-
31.01.2024	0,76	0	39,14	28,935	0	38,502	28,593	0	24	0	0	0	59,6	50,6	0	0,42	0,41	0	-
01.02.2024	0,733	0	37,925	28,285	0	37,304	27,952	0	24	0	0	0	59,7	50,5	0	0,42	0,4	0	-
02.02.2024	0,797	0	42,253	31,528	0	41,575	31,161	0	24	0	0	0	59,1	50,2	0	0,42	0,41	0	-
03.02.2024	0,79	0	43,098	32,475	0	42,417	32,102	0	24	0	0	0	58,6	49,9	0	0,42	0,4	0	-
04.02.2024	0,734	0	42,165	32,615	0	41,498	32,237	0	24	0	0	0	58,6	50,1	0	0,42	0,4	0	-
05.02.2024	0,799	0	43,453	32,333	0	42,771	31,959	0	24	0	0	0	58,4	50,1	0	0,42	0,4	0	-
06.02.2024	1,172	0	52,015	33,028	0	51,198	32,637	0	24	0	0	0	58,4	50,6	0	0,42	0,4	0	-
07.02.2024	1,27	0	53,58	32,858	0	52,718	32,457	0	24	0	0	0	59,2	51,3	0	0,42	0,4	0	-
08.02.2024	0,936	0	22,243	2,795	0	21,924	2,775	0	24	0	0	0	55,6	39,6	0	0,43	0,43	0	-
09.02.2024	1,032	0	23,835	2,79	0	23,487	2,774	0	24	0	0	0	56,2	36,2	0	0,42	0,42	0	-
10.02.2024	1,393	0	53,505	30,918	0	52,616	30,537	0	24	0	0	0	60,2	51,6	0	0,42	0,41	0	-
11.02.2024	1,291	0	50,713	30,068	0	49,868	29,697	0	24	0	0	0	60,3	51,6	0	0,4	0,39	0	-
12.02.2024	0,767	0	40,64	31,5	0	39,971	31,14	0	24	0	0	0	59,8	49,6	0	0,31	0,3	0	-
13.02.2024	0,74	0	32,258	21,94	0	31,733	21,7	0	24	0	0	0	59,4	48,5	0	0,31	0,3	0	-
14.02.2024	0,823	0	41,108	30,935	0	40,429	30,585	0	24	0	0	128	59,9	49,4	0	0,31	0,3	0	-
15.02.2024	0,766	0	40,245	31,328	0	39,581	30,974	0	24	0	0	640	59,9	49,3	0	0,31	0,3	0	-
16.02.2024	0,724	0	39,505	31,61	0	38,855	31,257	0	24	0	0	640	59,8	49	0	0,31	0,3	0	-
17.02.2024	0,705	0	39,44	32,085	0	38,791	31,73	0	24	0	0	512	59,8	48,8	0	0,3	0,29	0	-
18.02.2024	0,747	0	40,125	31,3	0	39,467	30,944	0	24	0	0	0	59,7	49,5	0	0,31	0,3	0	-
19.02.2024	0,729	0	40,013	31,638	0	39,354	31,276	0	24	0	0	128	59,8	49,6	0	0,31	0,3	0	-
20.02.2024	0,777	0	41,14	31,798	0	40,461	31,432	0	24	0	0	0	59,9	49,8	0	0,31	0,3	0	-
21.02.2024	0,783	0	41,055	31,59	0	40,378	31,227	0	24	0	0	640	59,9	49,7	0	0,31	0,3	0	-
22.02.2024	0,723	0	39,89	31,803	0	39,231	31,44	0	24	0	0	128	59,9	49,5	0	0,31	0,3	0	-
23.02.2024	0,714	0	39,75	31,78	0	39,095	31,418	0	24	0	0	640	59,9	49,6	0	0,31	0,3	0	-
Итого:	25,98	0	1250,179	888,311	0	1229,905	878,033	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,98																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2024	314,521	18842,936	15024,992	0	18528,697	14837,979	0	10305,38	768	118,32	0
23.02.2024	340,5	20093,113	15913,301	0	19758,602	15716,013	0	11049,38	1512	118,32	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.02.2024 7:26:47