

# #116311#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Школьная 3-5, Калининград (гвс)  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 7778  
Тип теплосчётчика: ВКТ-9  
Заводской номер: 5123  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,764	0	40,273	31,113	0	39,608	30,757	0	24	0	0	0	59,9	49,7	0	0,31	0,29	0	-
25.01.2025	0,856	0	42,165	31,47	0	41,465	31,113	0	24	0	0	0	60,1	49,5	0	0,3	0,29	0	-
26.01.2025	0,748	0	40,318	31,41	0	39,651	31,047	0	24	0	0	0	60	50	0	0,31	0,3	0	-
27.01.2025	0,757	0	40,463	31,395	0	39,793	31,032	0	24	0	0	0	60	50	0	0,31	0,29	0	-
28.01.2025	0,742	0	39,99	31,225	0	39,329	30,865	0	24	0	0	0	60	49,9	0	0,3	0,28	0	-
29.01.2025	0,776	0	40,613	31,133	0	39,939	30,772	0	24	0	0	0	60	50	0	0,3	0,28	0	-
30.01.2025	0,788	0	40,673	30,92	0	40,001	30,565	0	24	0	0	0	59,9	49,8	0	0,29	0,27	0	-
31.01.2025	0,75	0	39,873	30,963	0	39,216	30,61	0	24	0	0	0	59,8	49,6	0	0,31	0,3	0	-
01.02.2025	0,809	0	41,293	31,11	0	40,617	30,757	0	24	0	0	0	59,6	49,5	0	0,3	0,29	0	-
02.02.2025	0,796	0	40,85	31,015	0	40,176	30,66	0	24	0	0	0	59,9	49,7	0	0,3	0,29	0	-
03.02.2025	0,759	0	39,888	30,778	0	39,229	30,426	0	24	0	0	0	59,9	49,6	0	0,3	0,29	0	-
04.02.2025	0,819	0	40,695	30,348	0	40,024	30,003	0	24	0	0	0	59,9	49,5	0	0,31	0,29	0	-
05.02.2025	0,737	0	39,593	30,968	0	38,941	30,616	0	24	0	0	0	59,8	49,5	0	0,3	0,29	0	-
06.02.2025	0,815	0	40,82	30,535	0	40,154	30,193	0	24	0	0	0	59,5	49,2	0	0,3	0,28	0	-
07.02.2025	0,836	0	40,95	30,28	0	40,278	29,939	0	24	0	0	0	59,7	49,3	0	0,3	0,28	0	-
08.02.2025	0,872	0	41,753	30,358	0	41,067	30,016	0	24	0	0	0	59,7	49,3	0	0,3	0,28	0	-
09.02.2025	0,799	0	40,353	30,48	0	39,692	30,139	0	24	0	0	0	59,7	49,2	0	0,3	0,29	0	-
10.02.2025	0,78	0	40,04	30,598	0	39,385	30,256	0	24	0	0	0	59,6	49,1	0	0,3	0,29	0	-
11.02.2025	0,795	0	40,288	30,503	0	39,628	30,161	0	24	0	0	0	59,6	49,1	0	0,3	0,29	0	-
12.02.2025	0,79	0	40,1	30,363	0	39,444	30,022	0	24	0	0	0	59,6	49,2	0	0,31	0,29	0	-
13.02.2025	0,711	0	38,175	30,383	0	37,552	30,051	0	24	0	0	0	59,6	48,5	0	0,31	0,29	0	-
14.02.2025	0,776	0	39,48	30,3	0	38,832	29,966	0	24	0	0	0	59,7	48,8	0	0,31	0,29	0	-
15.02.2025	0,77	0	39,623	30,283	0	38,974	29,943	0	24	0	0	0	59,6	49,2	0	0,3	0,28	0	-
16.02.2025	0,754	0	39,158	30,075	0	38,519	29,74	0	24	0	0	0	59,5	49	0	0,31	0,29	0	-
17.02.2025	0,764	0	39,4	29,97	0	38,76	29,636	0	24	0	0	0	59,4	49,1	0	0,31	0,29	0	-
18.02.2025	0,744	0	38,77	29,68	0	38,143	29,35	0	24	0	0	0	59,3	49	0	0,31	0,29	0	-
19.02.2025	0,734	0	38,35	29,583	0	37,726	29,255	0	24	0	0	0	59,4	48,9	0	0,31	0,29	0	-
20.02.2025	0,786	0	39,25	29,43	0	38,612	29,105	0	24	0	0	0	59,4	48,8	0	0,31	0,29	0	-
21.02.2025	0,804	0	39,73	29,478	0	39,083	29,149	0	24	0	0	0	59,5	49	0	0,3	0,28	0	-
22.02.2025	0,793	0	39,805	29,45	0	39,17	29,126	0	24	0	0	0	58,8	48,7	0	0,3	0,28	0	-
23.02.2025	0,784	0	39,475	29,52	0	38,833	29,189	0	24	0	0	0	59,4	49,2	0	0,31	0,29	0	-
Итого:	24,208	0	1242,207	945,117	0	1221,841	934,459	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,208																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2025	562,27	33056,98	26255,826	0	32507,43	25933,697	0	18720,85	765,77	485,77	2,25
23.02.2025	586,482	34299,188	27200,939	0	33729,27	26868,156	0	19464,85	1509,77	485,77	2,25

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.02.2025 14:32:14