

#126006#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Школьная 3-5, Калининград (гвс)

4817

7778

ВКТ-9

5123

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,714	0	36,32	27,773	0	35,722	27,463	0	24	0	0	0	59,8	49	0	0,28	0,3	0	5,5
25.03.2025	0,709	0	36,223	27,768	0	35,628	27,459	0	24	0	0	0	59,7	48,9	0	0,28	0,29	0	4,4
26.03.2025	0,72	0	36,513	27,85	0	35,911	27,539	0	24	0	0	0	59,8	49,1	0	0,28	0,29	0	6,9
27.03.2025	0,742	0	37,09	27,965	0	36,477	27,65	0	24	0	0	0	59,9	49,3	0	0,27	0,3	0	5,7
28.03.2025	0,704	0	36,388	27,96	0	35,788	27,645	0	24	0	0	0	59,9	49,4	0	0,29	0,3	0	8,9
29.03.2025	0,72	0	36,63	27,875	0	36,025	27,56	0	24	0	0	0	59,9	49,4	0	0,28	0,29	0	9,9
30.03.2025	0,752	0	37,148	27,705	0	36,536	27,394	0	24	0	0	0	59,8	49,2	0	0,27	0,29	0	6,8
31.03.2025	0,688	0	35,913	27,73	0	35,324	27,42	0	24	0	0	0	59,7	49,1	0	0,28	0,3	0	5,9
01.04.2025	0,702	0	36,175	27,763	0	35,579	27,451	0	24	0	0	0	59,8	49,2	0	0,27	0,29	0	-
02.04.2025	0,697	0	36,073	27,723	0	35,477	27,41	0	24	0	0	0	59,9	49,4	0	0,26	0,29	0	-
03.04.2025	0,688	0	35,848	27,628	0	35,259	27,318	0	24	0	0	0	59,7	49,2	0	0,24	0,29	0	-
04.04.2025	0,712	0	36,255	27,455	0	35,669	27,154	0	24	0	0	0	59,2	48,6	0	0,24	0,29	0	-
05.04.2025	0,721	0	36,855	27,73	0	36,263	27,425	0	24	0	0	0	58,9	48,7	0	0,23	0,29	0	-
06.04.2025	0,681	0	36,093	28,038	0	35,503	27,725	0	24	0	0	0	59,5	49	0	0,22	0,29	0	-
07.04.2025	0,723	0	37,048	28,043	0	36,446	27,731	0	24	0	0	0	59,3	49	0	0,21	0,29	0	-
08.04.2025	0,725	0	37,108	27,963	0	36,51	27,655	0	24	0	0	0	59	48,7	0	0,19	0,3	0	-
09.04.2025	0,707	0	36,78	27,858	0	36,195	27,555	0	24	0	0	0	58,6	48,4	0	0,19	0,3	0	-
10.04.2025	0,715	0	36,988	28,145	0	36,388	27,834	0	24	0	0	0	59,2	48,8	0	0,18	0,29	0	-
11.04.2025	0,725	0	36,823	27,975	0	36,215	27,661	0	24	0	0	0	59,8	49,2	0	0,2	0,29	0	-
12.04.2025	0,704	0	36,535	28,045	0	35,93	27,726	0	24	0	0	0	59,9	49,5	0	0,2	0,29	0	-
13.04.2025	0,683	0	36,1	28,04	0	35,501	27,722	0	24	0	0	0	59,9	49,5	0	0,18	0,3	0	-
14.04.2025	0,666	0	35,455	27,798	0	34,87	27,487	0	24	0	0	0	59,8	49,1	0	0,18	0,3	0	-
15.04.2025	0,736	0	36,768	27,69	0	36,16	27,38	0	24	0	0	0	59,8	49,2	0	0,2	0,29	0	-
16.04.2025	0,697	0	35,983	27,663	0	35,388	27,352	0	24	0	0	0	59,8	49,2	0	0,21	0,29	0	-
17.04.2025	0,711	0	36,298	27,685	0	35,697	27,373	0	24	0	0	0	59,9	49,4	0	0,21	0,29	0	-
18.04.2025	0,718	0	36,263	27,573	0	35,664	27,265	0	24	0	0	0	59,8	49,1	0	0,2	0,3	0	-
19.04.2025	0,67	0	35,278	27,603	0	34,696	27,297	0	24	0	0	0	59,7	48,9	0	0,19	0,29	0	-
20.04.2025	0,774	0	37,143	27,375	0	36,53	27,073	0	24	0	0	0	59,8	48,8	0	0,19	0,3	0	-
21.04.2025	0,774	0	37,065	27,36	0	36,455	27,06	0	24	0	0	0	59,7	48,6	0	0,19	0,29	0	-
22.04.2025	0,669	0	35,133	27,59	0	34,556	27,289	0	24	0	0	0	59,6	48,5	0	0,21	0,29	0	-
23.04.2025	0,738	0	36,273	27,3	0	35,681	27,005	0	24	0	0	0	59,5	48,3	0	0,23	0,29	0	-
Итого:	22,085	0	1128,565	860,669	0	1110,043	851,078	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,085																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	607,409	35370,266	28003,775	0	34783,344	27662,252	0	20136,57	695,72	486,05	0,28
23.04.2025	629,493	36498,828	28864,439	0	35893,387	28513,33	0	20880,57	1439,72	486,05	0,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:53:39