

#133698#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Школьная 3-5, Калининград (гвс)
4817
7778
ВКТ-9
5123
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,831	0	45,228	34,92	0	44,479	34,505	0	24	0	0	0	60	50,6	0	0,28	0,28	0	-
25.05.2025	0,789	0	44,305	34,753	0	43,577	34,343	0	24	0	0	0	59,8	50,4	0	0,28	0,28	0	-
26.05.2025	0,776	0	45,385	36,178	0	44,633	35,741	0	24	0	0	0	60	50,9	0	0,28	0,28	0	-
27.05.2025	0,782	0	48,305	39,028	0	47,502	38,543	0	24	0	0	0	60,1	51,7	0	0,29	0,29	0	-
28.05.2025	0,721	0	41,058	32,8	0	40,381	32,419	0	24	0	0	0	59,8	50	0	0,28	0,28	0	-
29.05.2025	0,756	0	41,593	32,635	0	40,904	32,254	0	24	0	0	0	60	50,2	0	0,29	0,28	0	-
30.05.2025	0,843	0	43,19	32,36	0	42,476	31,982	0	24	0	0	0	59,9	50,2	0	0,28	0,28	0	-
31.05.2025	0,771	0	41,848	32,465	0	41,154	32,083	0	24	0	0	0	60	50,4	0	0,28	0,28	0	-
01.06.2025	0,743	0	41,308	32,468	0	40,625	32,087	0	24	0	0	0	59,9	50,3	0	0,29	0,29	0	-
02.06.2025	0,76	0	36,08	25,035	0	35,496	24,742	0	23,32	0,68	0	32774	59,2	50,2	0	0,26	0,29	0	-
03.06.2025	0,161	0	5,902	0,863	0	5,861	0,86	0	21,7	2,3	0	32774	39,2	27,1	0	0,25	0,32	0	-
04.06.2025	0,02	0	1,912	0,39	0	1,91	0,39	0	14,68	9,37	0	32774	21,8	20,4	0	0,24	0,33	0	-
05.06.2025	0,033	0	2,635	0,488	0	2,63	0,487	0	18,82	5,22	0	32902	23,7	20,7	0	0,28	0,33	0	-
06.06.2025	0,036	0	3,19	0,613	0	3,185	0,612	0	24	0	0	130	22,5	20,1	0	0,26	0,33	0	-
07.06.2025	0,029	0	2,832	0,498	0	2,829	0,497	0	23,4	0,62	0	32774	21,3	19,6	0	0,27	0,33	0	-
08.06.2025	0,035	0	3,167	0,567	0	3,163	0,567	0	23,82	0,18	0	32902	22,1	19,4	0	0,27	0,33	0	-
09.06.2025	0,027	0	2,872	0,543	0	2,869	0,542	0	23,93	0,07	0	32774	20,5	19	0	0,26	0,33	0	-
10.06.2025	0,022	0	2,597	0,523	0	2,595	0,522	0	23,42	0,58	0	32774	19,3	18,5	0	0,25	0,33	0	-
11.06.2025	0,024	0	3,03	0,62	0	3,028	0,62	0	23,25	0,75	0	32774	18,7	18	0	0,25	0,33	0	-
12.06.2025	0,018	0	2,367	0,55	0	2,366	0,55	0	21,18	2,83	0	32774	18,6	18,1	0	0,26	0,33	0	-
13.06.2025	0,009	0	1,2	0,273	0	1,199	0,272	0	9,27	14,73	0	33286	18,2	18	0	0,26	0,33	0	-
14.06.2025	0,002	0	1,207	1,02	0	1,207	1,019	0	0,85	23,18	0	32774	18,8	18,5	0	0,28	0,32	0	-
15.06.2025	0,004	0	5,595	5,265	0	5,59	5,26	0	3,53	20,48	0	33286	19,9	19,9	0	0,26	0,3	0	-
16.06.2025	0,398	0	40,67	31,353	0	40,408	31,214	0	20,07	3,95	0	32774	35,8	31	0	0,29	0,28	0	-
17.06.2025	0,751	0	42,573	33,795	0	41,876	33,407	0	24	0	0	0	59,5	49,7	0	0,18	0,28	0	-
18.06.2025	0,784	0	41,638	32,058	0	40,948	31,687	0	24	0	0	0	59,9	50	0	0,16	0,29	0	-
19.06.2025	0,738	0	40,308	31,748	0	39,638	31,382	0	24	0	0	0	60	49,8	0	0,18	0,29	0	-
20.06.2025	0,765	0	40,568	31,343	0	39,892	30,98	0	24	0	0	0	60	50	0	0,17	0,29	0	-
21.06.2025	0,727	0	39,958	31,453	0	39,293	31,087	0	24	0	0	0	60	50,1	0	0,19	0,29	0	-
22.06.2025	0,715	0	39,833	31,528	0	39,17	31,16	0	24	0	0	0	60	50,2	0	0,22	0,3	0	-
23.06.2025	0,675	0	39,058	31,628	0	38,41	31,262	0	24	0	0	0	59,9	49,9	0	0,2	0,29	0	-
Итого:	13,745	0	791,412	599,761	0	779,294	593,076	0	659,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,745																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч659,24

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2025	653,251	37747,605	29835,814	0	37121,707	29473,877	0	21600,57	744	486,05	0
23.06.2025	666,997	38539,02	30435,57	0	37901	30066,953	0	22259,8	1403,23	571	84,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 13:39:54