

#142143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Школьная 3-5, Калининград (гвс)

4817

7778

ВКТ-9

5123

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,721	0	39,265	30,778	0	38,614	30,423	0	24	0	0	0	59,9	49,9	0	0,2	0,29	0	-
25.06.2025	0,683	0	38,633	30,903	0	37,991	30,544	0	24	0	0	0	60	50	0	0,2	0,29	0	-
26.06.2025	0,723	0	39,433	31,13	0	38,778	30,774	0	24	0	0	0	60	49,7	0	0,18	0,29	0	-
27.06.2025	0,734	0	39,48	30,885	0	38,822	30,529	0	24	0	0	0	60,1	49,9	0	0,18	0,29	0	-
28.06.2025	0,738	0	39,88	31,098	0	39,218	30,738	0	24	0	0	0	60	50	0	0,2	0,29	0	-
29.06.2025	0,686	0	38,748	30,978	0	38,102	30,617	0	24	0	0	0	60,1	50,1	0	0,2	0,29	0	-
30.06.2025	0,661	0	38,345	30,993	0	37,706	30,629	0	24	0	0	0	60,1	50,3	0	0,19	0,29	0	-
01.07.2025	0,681	0	38,835	31,198	0	38,184	30,83	0	24	0	0	0	60,3	50,4	0	0,19	0,29	0	-
02.07.2025	0,663	0	38,118	30,728	0	37,481	30,367	0	24	0	0	0	60,2	50,3	0	0,19	0,29	0	-
03.07.2025	0,669	0	38,26	30,865	0	37,62	30,505	0	24	0	0	0	60,2	50,2	0	0,18	0,29	0	-
04.07.2025	0,698	0	38,925	30,815	0	38,272	30,45	0	24	0	0	0	60,3	50,5	0	0,19	0,29	0	-
05.07.2025	0,649	0	37,72	30,788	0	37,088	30,429	0	24	0	0	0	60,3	50,1	0	0,19	0,29	0	-
06.07.2025	0,625	0	37,373	30,813	0	36,747	30,452	0	24	0	0	0	60,2	50,2	0	0,19	0,29	0	-
07.07.2025	0,65	0	37,975	30,775	0	37,34	30,411	0	24	0	262144	0	60,2	50,5	0	0,2	0,28	0	-
08.07.2025	0,66	0	36,943	29,363	0	36,328	29,018	0	24	0	0	0	60,1	50,3	0	0,29	0,28	0	-
09.07.2025	0,659	0	38,278	30,593	0	37,64	30,224	0	24	0	0	0	60,2	50,9	0	0,29	0,29	0	-
10.07.2025	0,612	0	37,8	31,018	0	37,17	30,64	0	24	0	0	0	60,2	51,2	0	0,3	0,29	0	-
11.07.2025	0,689	0	39,173	30,823	0	38,517	30,446	0	24	0	0	0	60,3	51,3	0	0,29	0,28	0	-
12.07.2025	0,697	0	39,305	30,738	0	38,647	30,361	0	24	0	0	0	60,3	51,3	0	0,29	0,28	0	-
13.07.2025	0,642	0	38,195	30,708	0	37,556	30,331	0	24	0	0	0	60,3	51,4	0	0,3	0,29	0	-
14.07.2025	0,667	0	38,945	30,96	0	38,292	30,578	0	24	0	0	0	60,4	51,5	0	0,3	0,29	0	-
15.07.2025	0,579	0	36,995	30,815	0	36,378	30,44	0	24	0	0	0	60,2	51,2	0	0,3	0,29	0	-
16.07.2025	0,687	0	39,355	30,988	0	38,695	30,605	0	24	0	0	0	60,4	51,5	0	0,29	0,28	0	-
17.07.2025	0,682	0	39,253	30,918	0	38,595	30,535	0	24	0	0	0	60,4	51,6	0	0,3	0,29	0	-
18.07.2025	0,637	0	38,625	31,188	0	37,978	30,801	0	24	0	0	0	60,4	51,7	0	0,3	0,29	0	-
19.07.2025	0,615	0	38,1	31,008	0	37,463	30,622	0	24	0	0	0	60,3	51,7	0	0,29	0,28	0	-
20.07.2025	0,644	0	38,828	31,158	0	38,175	30,767	0	24	0	0	0	60,4	51,9	0	0,29	0,28	0	-
21.07.2025	0,627	0	38,323	31,223	0	37,681	30,84	0	24	0	0	0	60,4	51,4	0	0,3	0,29	0	-
22.07.2025	0,597	0	38,133	31,705	0	37,494	31,316	0	24	0	0	0	60,3	51,4	0	0,3	0,29	0	-
23.07.2025	0,709	0	40,42	31,713	0	39,742	31,321	0	24	0	0	0	60,4	51,6	0	0,29	0,29	0	-
Итого:	19,984	0	1157,661	927,666	0	1138,314	916,543	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,984																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	666,997	38539,02	30435,57	0	37901	30066,953	0	22259,8	683,23	571	84,95
23.07.2025	686,979	39696,684	31363,229	0	39039,316	30983,498	0	22979,8	1403,23	571	84,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 8:41:12