

#92635#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Школьная 3-5, Калининград (гвс)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7778
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5123
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,625	0	43,223	36,775	0	42,493	36,309	0	24	0	0	0	60,6	52,2	0	0,31	0,29	0	-
25.07.2024	0,678	0	44,258	36,78	0	43,509	36,314	0	24	0	0	0	60,7	52,2	0	0,31	0,3	0	-
26.07.2024	0,616	0	43,123	36,86	0	42,393	36,393	0	24	0	0	0	60,6	52,2	0	0,31	0,3	0	-
27.07.2024	0,673	0	44,175	36,893	0	43,432	36,43	0	24	0	0	0	60,5	51,9	0	0,3	0,29	0	-
28.07.2024	0,601	0	42,893	37,083	0	42,172	36,62	0	24	0	0	0	60,4	51,8	0	0,31	0,29	0	-
29.07.2024	0,532	0	34,355	28,578	0	33,777	28,221	0	23,62	0,38	524288	32774	60,5	51,8	0	0,26	0,29	0	-
30.07.2024	0,547	0	38,843	32,24	0	38,189	31,809	0	24	0	0	0	60,5	53,6	0	0,31	0,29	0	-
31.07.2024	0,557	0	40,23	33,888	0	39,553	33,44	0	24	0	0	0	60,5	53,3	0	0,31	0,29	0	-
01.08.2024	0,573	0	41,063	34,443	0	40,371	33,986	0	24	0	0	0	60,6	53,4	0	0,31	0,29	0	-
02.08.2024	0,569	0	40,855	34,31	0	40,166	33,855	0	24	0	0	0	60,6	53,4	0	0,31	0,29	0	-
03.08.2024	0,6	0	41,793	34,585	0	41,086	34,123	0	24	0	0	0	60,6	53,6	0	0,31	0,29	0	-
04.08.2024	0,563	0	41,063	34,6	0	40,37	34,14	0	24	0	0	0	60,6	53,5	0	0,31	0,29	0	-
05.08.2024	0,574	0	41,383	34,745	0	40,685	34,283	0	24	0	0	0	60,6	53,4	0	0,31	0,3	0	-
06.08.2024	0,58	0	41,6	34,823	0	40,897	34,358	0	24	0	0	0	60,6	53,6	0	0,31	0,3	0	-
07.08.2024	0,647	0	44,683	36,895	0	43,927	36,403	0	24	0	0	0	60,6	53,5	0	0,31	0,3	0	-
08.08.2024	0,685	0	48,028	39,84	0	47,215	39,307	0	24	0	0	0	60,7	53,6	0	0,32	0,3	0	-
09.08.2024	0,599	0	40,458	33,87	0	39,776	33,438	0	24	0	0	0	60,6	52,4	0	0,32	0,3	0	-
10.08.2024	0,703	0	42,388	33,738	0	41,672	33,306	0	24	0	0	0	60,6	52,4	0	0,31	0,29	0	-
11.08.2024	0,652	0	41,208	33,52	0	40,513	33,092	0	24	0	0	0	60,5	52,4	0	0,31	0,3	0	-
12.08.2024	0,655	0	41,155	33,403	0	40,461	32,976	0	24	0	0	0	60,6	52,4	0	0,31	0,3	0	-
13.08.2024	0,623	0	40,523	33,37	0	39,839	32,943	0	24	0	0	0	60,6	52,5	0	0,31	0,3	0	-
14.08.2024	0,639	0	41,048	33,555	0	40,354	33,123	0	24	0	0	0	60,6	52,6	0	0,31	0,3	0	-
15.08.2024	0,665	0	41,505	33,418	0	40,802	32,984	0	24	0	0	0	60,7	52,8	0	0,31	0,3	0	-
16.08.2024	0,576	0	40,033	33,72	0	39,356	33,283	0	24	0	0	0	60,6	52,8	0	0,31	0,3	0	-
17.08.2024	0,612	0	41,008	33,978	0	40,313	33,535	0	24	0	0	0	60,7	52,9	0	0,3	0,29	0	-
18.08.2024	0,623	0	41,133	33,9	0	40,438	33,461	0	24	0	0	0	60,6	52,7	0	0,31	0,3	0	-
19.08.2024	0,611	0	41,053	34,088	0	40,358	33,645	0	24	0	0	0	60,7	52,8	0	0,31	0,3	0	-
20.08.2024	0,581	0	40,208	33,885	0	39,53	33,45	0	24	0	0	0	60,5	52,5	0	0,31	0,3	0	-
21.08.2024	0,658	0	41,983	34,18	0	41,274	33,74	0	24	0	0	0	60,6	52,6	0	0,31	0,3	0	-
22.08.2024	0,651	0	41,718	34,028	0	41,013	33,589	0	24	0	0	0	60,6	52,6	0	0,31	0,3	0	-
23.08.2024	0,613	0	41,18	34,225	0	40,484	33,782	0	24	0	0	0	60,6	52,7	0	0,31	0,3	0	-
Итого:	19,081	0	1288,169	1070,216	0	1266,418	1056,338	0	743,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,081																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,62

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2024	434,592	25472,789	20216,754	0	25048,822	19968,582	0	14326,13	699,93	465,67	44,07
23.08.2024	453,672	26760,953	21286,971	0	26315,242	21024,92	0	15069,75	1443,55	466,05	44,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:00:53