

#102172#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Школьная 3-5, Калининград (гвс)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7778
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 5123
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	0,698	0	42,37	34,58	0	41,661	34,159	0	24	0	0	0	60,3	51,2	0	0,3	0,28	0	8,5
25.10.2024	0,675	0	41,823	34,495	0	41,122	34,075	0	24	0	0	0	60,4	51,2	0	0,3	0,28	0	4
26.10.2024	0,805	0	44,403	34,5	0	43,656	34,078	0	24	0	0	0	60,5	51,3	0	0,29	0,27	0	8,2
27.10.2024	0,756	0	43,348	34,43	0	42,62	34,011	0	24	0	0	0	60,4	51,2	0	0,3	0,28	0	9,6
28.10.2024	0,622	0	40,45	33,38	0	39,806	32,99	0	24	0	0	512	58,7	50,1	0	0,29	0,27	0	10,2
29.10.2024	0,324	0	23,123	19,463	0	22,748	19,218	0	17,82	6,18	524288	33414	59,2	51,6	0	0,2	0,18	0	10,9
30.10.2024	0,706	0	44,068	34,755	0	43,331	34,297	0	24	0	0	0	60,3	53,2	0	0,3	0,27	0	12,2
31.10.2024	0,653	0	39,043	30,698	0	38,391	30,306	0	24	0	0	0	60,2	52,4	0	0,31	0,3	0	9,6
01.11.2024	0,688	0	39,495	30,415	0	38,834	30,026	0	24	0	0	0	60,3	52,4	0	0,31	0,29	0	-
02.11.2024	0,684	0	39,233	30,243	0	38,577	29,857	0	24	0	0	0	60,3	52,3	0	0,32	0,3	0	-
03.11.2024	0,688	0	39,343	30,225	0	38,684	29,838	0	24	0	0	0	60,3	52,5	0	0,31	0,29	0	-
04.11.2024	0,695	0	39,518	30,275	0	38,856	29,887	0	24	0	0	0	60,4	52,5	0	0,32	0,3	0	-
05.11.2024	0,645	0	38,358	30,05	0	37,72	29,669	0	24	0	0	0	60,1	52,2	0	0,32	0,3	0	-
06.11.2024	0,663	0	38,82	30,21	0	38,171	29,823	0	24	0	0	0	60,3	52,4	0	0,32	0,3	0	-
07.11.2024	0,662	0	38,78	30,188	0	38,131	29,802	0	24	0	0	0	60,3	52,4	0	0,31	0,29	0	-
08.11.2024	0,68	0	39,125	30,133	0	38,473	29,749	0	24	0	0	0	60,2	52,3	0	0,31	0,3	0	-
09.11.2024	0,689	0	39,775	30,47	0	39,122	30,086	0	24	0	0	0	59,7	52	0	0,31	0,29	0	-
10.11.2024	0,637	0	38,388	30,27	0	37,749	29,885	0	24	0	0	0	60,2	52,3	0	0,31	0,3	0	-
11.11.2024	0,685	0	39,368	30,305	0	38,712	29,92	0	24	0	0	0	60,2	52,3	0	0,31	0,29	0	-
12.11.2024	0,676	0	39,135	30,15	0	38,491	29,771	0	24	0	0	0	59,8	52	0	0,31	0,29	0	-
13.11.2024	0,745	0	40,355	30,258	0	39,685	29,879	0	24	0	0	0	60,1	51,9	0	0,31	0,29	0	-
14.11.2024	0,712	0	39,78	30,525	0	39,118	30,144	0	24	0	0	0	60,2	51,8	0	0,31	0,29	0	-
15.11.2024	0,711	0	40,06	30,768	0	39,394	30,383	0	24	0	0	0	60,1	51,9	0	0,3	0,29	0	-
16.11.2024	0,754	0	41,345	31,035	0	40,671	30,654	0	24	0	0	0	59,5	51,4	0	0,3	0,28	0	-
17.11.2024	0,667	0	39,558	30,905	0	38,918	30,529	0	24	0	0	0	59,2	51,2	0	0,31	0,29	0	-
18.11.2024	0,681	0	41,993	33,175	0	41,32	32,771	0	24	0	0	0	59	51,2	0	0,31	0,29	0	-
19.11.2024	0,762	0	44,853	35,628	0	44,113	35,196	0	24	0	0	0	59,8	51,1	0	0,31	0,29	0	-
20.11.2024	0,657	0	36,495	28,533	0	35,9	28,202	0	24	0	0	0	59,5	50	0	0,28	0,27	0	-
21.11.2024	0,649	0	38,213	29,903	0	37,606	29,553	0	23,05	0	0	128	58,7	50,2	0	0,31	0,29	0	-
22.11.2024	0,718	0	41,785	32,573	0	41,12	32,192	0	24	0	0	0	58,8	50,2	0	0,31	0,29	0	-
23.11.2024	0,805	0	43,385	32,64	0	42,686	32,256	0	24	0	0	0	59,1	50,3	0	0,3	0,29	0	-
Итого:	21,192	0	1235,788	965,178	0	1215,386	953,206	0	736,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,192																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 736,87

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2024	494,007	29267,51	23327,283	0	28779,812	23039,789	0	16522,53	732,78	477,33	11,28
23.11.2024	515,198	30503,297	24292,461	0	29995,197	23992,996	0	17259,4	1469,65	483,52	17,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024 13:15:42