

#112196#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Школьная 3-5, Калининград (гвс)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7778
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 5123
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,854	0	43,51	32,33	0	42,793	31,95	0	24	0	0	0	59,9	50,4	0	0,3	0,29	0	1,8
25.12.2024	0,764	0	41,525	32,578	0	40,837	32,201	0	24	0	0	0	60	49,9	0	0,3	0,29	0	2,1
26.12.2024	0,789	0	41,923	32,42	0	41,227	32,044	0	24	0	0	0	60,1	50,1	0	0,31	0,29	0	3,8
27.12.2024	0,782	0	41,808	32,408	0	41,113	32,029	0	24	0	0	0	60,1	50,2	0	0,3	0,29	0	5,3
28.12.2024	0,842	0	43,573	32,923	0	42,853	32,539	0	24	0	0	0	59,9	50,1	0	0,3	0,28	0	4,3
29.12.2024	0,864	0	44,005	33,025	0	43,28	32,644	0	24	0	0	0	59,8	49,9	0	0,29	0,28	0	3,9
30.12.2024	0,817	0	43,06	33,083	0	42,359	32,71	0	24	0	0	0	59,4	49,3	0	0,3	0,28	0	4,8
31.12.2024	0,74	0	41,42	32,833	0	40,743	32,457	0	24	0	0	0	59,6	49,7	0	0,31	0,3	0	5,5
01.01.2025	0,777	0	42,763	32,893	0	42,088	32,526	0	24	0	0	0	58,5	49,1	0	0,31	0,29	0	4,2
02.01.2025	0,78	0	42,735	32,655	0	42,074	32,3	0	24	0	0	0	57,8	48,4	0	0,31	0,29	0	4
03.01.2025	0,807	0	43,188	32,8	0	42,505	32,436	0	24	0	0	0	58,5	49	0	0,31	0,29	0	-0,5
04.01.2025	0,795	0	42,865	32,708	0	42,189	32,345	0	24	0	0	0	58,4	48,9	0	0,31	0,29	0	-0,9
05.01.2025	0,788	0	42,645	32,663	0	41,97	32,3	0	24	0	0	0	58,5	49	0	0,31	0,29	0	-1,8
06.01.2025	0,832	0	43,18	32,545	0	42,477	32,172	0	24	0	0	0	59,4	49,7	0	0,31	0,29	0	-1,4
07.01.2025	0,626	0	41,635	32,085	0	41,126	31,804	0	23,63	0,38	0	32774	51	43,6	0	0,3	0,29	0	4,9
08.01.2025	0,769	0	41,693	32,503	0	41,003	32,126	0	24	0	0	0	59,8	49,9	0	0,31	0,29	0	2,3
09.01.2025	0,776	0	41,388	31,535	0	40,737	31,191	0	24	0	0	0	58,3	48,5	0	0,31	0,3	0	0,7
10.01.2025	0,774	0	41,598	31,513	0	40,95	31,169	0	24	0	0	0	58	48,5	0	0,31	0,29	0	-
11.01.2025	0,842	0	43,9	31,525	0	43,258	31,198	0	24	0	0	0	56,1	47,3	0	0,3	0,28	0	-
12.01.2025	0,735	0	37,66	29,323	0	37,026	28,992	0	22,13	1,87	0	32774	60,3	49,1	0	0,31	0,29	0	-
13.01.2025	0,867	0	41,643	30,808	0	40,92	30,436	0	24	0	0	2	61,4	50,9	0	0,31	0,29	0	-
14.01.2025	0,743	0	39,803	31,088	0	39,149	30,736	0	24	0	0	0	59,7	49,4	0	0,31	0,29	0	-
15.01.2025	0,803	0	41,163	31,345	0	40,486	30,991	0	24	0	0	0	59,8	49,4	0	0,31	0,29	0	-
16.01.2025	0,782	0	40,768	31,36	0	40,099	31,007	0	24	0	0	0	59,7	49,3	0	0,31	0,29	0	-
17.01.2025	0,87	0	42,578	31,368	0	41,875	31,009	0	24	0	0	0	59,9	49,6	0	0,3	0,29	0	-
18.01.2025	0,814	0	41,245	30,898	0	40,572	30,548	0	24	0	0	0	59,5	49,4	0	0,29	0,28	0	-
19.01.2025	0,783	0	40,705	31,195	0	40,037	30,842	0	24	0	0	0	59,7	49,4	0	0,31	0,29	0	-
20.01.2025	0,769	0	40,718	31,38	0	40,049	31,021	0	24	0	0	0	59,7	49,7	0	0,31	0,29	0	-
21.01.2025	0,788	0	40,978	31,148	0	40,308	30,793	0	24	0	0	0	59,6	49,6	0	0,31	0,29	0	-
22.01.2025	0,787	0	40,508	31,18	0	39,841	30,832	0	24	0	0	0	59,8	49,1	0	0,31	0,29	0	-
23.01.2025	0,813	0	41,215	31,058	0	40,535	30,703	0	24	0	0	0	59,9	49,7	0	0,31	0,29	0	-
Итого:	24,572	0	1297,398	989,176	0	1276,479	978,051	0	741,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,572																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,76

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.12.2024	537,697	31759,584	25266,654	0	31230,949	24955,648	0	17979,08	743,68	483,52	0
23.01.2025	562,27	33056,98	26255,826	0	32507,43	25933,697	0	18720,85	1485,45	485,77	2,25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 15:34:35