

#115589#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Балтийское шоссе 104, Калининград
3428

| Заводской номер счётчика 111334 | Показания прибора, МВт×ч 23.02.2025 | Предыдущие показания, МВт×ч 23.01.2025 | Разность показаний, МВт×ч | Разность показаний, Гкал |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2096,672 | 2044,121 | 52.551 | 45.193 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 3079,062 | 2916,813 | 162.249 | 139.533 |

Подпись исполнителя



#115044#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 7287
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 111334
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | Q, МВт×ч | Qg, | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab, ч | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 24.01.2025 | - | 1,661 | 855,656 | 55,851 | 38,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 50 | 9 | 0,49 | 0,5 |
| 25.01.2025 | - | 1,786 | 856,251 | 68,003 | 49,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 50 | 9 | 0,49 | 0,5 |
| 26.01.2025 | - | 2,036 | 856,914 | 75,814 | 55,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 51 | 9 | 0,49 | 0,5 |
| 27.01.2025 | - | 1,654 | 857,63 | 63,785 | 48,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 51 | 9 | 0,5 | 0,5 |
| 28.01.2025 | - | 1,641 | 858,319 | 57,517 | 42,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 51 | 9 | 0,49 | 0,5 |
| 29.01.2025 | - | 1,763 | 858,96 | 59,66 | 41,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 51 | 9 | 0,49 | 0,5 |
| 30.01.2025 | - | 1,686 | 859,579 | 59,014 | 42,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 50 | 9 | 0,5 | 0,5 |
| 31.01.2025 | - | 1,675 | 860,213 | 59,844 | 43,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 49 | 9 | 0,5 | 0,5 |
| 01.02.2025 | - | 1,739 | 860,843 | 61,051 | 43,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 49 | 9 | 0,5 | 0,5 |
| 02.02.2025 | - | 1,844 | 861,476 | 63,668 | 44,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 54 | 9 | 0,5 | 0,5 |
| 03.02.2025 | - | 1,674 | 862,113 | 58,1 | 42,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57 | 9 | 0,49 | 0,48 |
| 04.02.2025 | - | 1,683 | 862,763 | 58,364 | 41,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57 | 9 | 0,48 | 0,46 |
| 05.02.2025 | - | 1,689 | 863,391 | 58,605 | 42,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57 | 9 | 0,48 | 0,46 |
| 06.02.2025 | - | 1,683 | 864,023 | 58,446 | 41,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57 | 9 | 0,48 | 0,46 |
| 07.02.2025 | - | 1,563 | 864,642 | 56,914 | 42,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57 | 9 | 0,49 | 0,46 |
| 08.02.2025 | - | 1,943 | 865,284 | 62,903 | 43,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57 | 9 | 0,49 | 0,46 |
| 09.02.2025 | - | 1,91 | 865,957 | 63,116 | 43,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57 | 9 | 0,48 | 0,46 |
| 10.02.2025 | - | 1,622 | 866,608 | 58,658 | 42,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57 | 9 | 0,48 | 0,46 |
| 11.02.2025 | - | 1,656 | 867,242 | 58,097 | 42,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57 | 9 | 0,48 | 0,46 |
| 12.02.2025 | - | 1,59 | 867,905 | 57,165 | 42,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57 | 9 | 0,49 | 0,46 |
| 13.02.2025 | - | 1,631 | 868,568 | 56,253 | 39,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 56 | 9 | 0,49 | 0,46 |
| 14.02.2025 | - | 1,57 | 869,153 | 55,904 | 41,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 9 | 0,48 | 0,45 |
| 15.02.2025 | - | 1,692 | 869,783 | 60,635 | 44,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57 | 9 | 0,37 | 0,36 |
| 16.02.2025 | - | 1,735 | 870,437 | 62,799 | 44,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 56 | 9 | 0,49 | 0,46 |
| 17.02.2025 | - | 1,628 | 871,048 | 55,156 | 38,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 56 | 9 | 0,49 | 0,46 |
| 18.02.2025 | - | 1,554 | 871,625 | 52,839 | 37,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 56 | 9 | 0,48 | 0,46 |
| 19.02.2025 | - | 1,592 | 872,223 | 54,782 | 39,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 56 | 9 | 0,49 | 0,46 |
| 20.02.2025 | - | 1,626 | 872,826 | 56,589 | 40,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 56 | 9 | 0,49 | 0,46 |
| 21.02.2025 | - | 1,415 | 873,455 | 51,703 | 36,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 9 | 0,48 | 0,46 |
| 22.02.2025 | - | 1,74 | 873,969 | 59,273 | 42,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 56 | 9 | 0,47 | 0,44 |
| 23.02.2025 | - | 1,87 | 874,604 | 64,528 | 45,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57 | 9 | 0,49 | 0,46 |
| Итого: | - | 52,551 | 26823,46 | 1845,036 | 1324,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66,23 | 54,35 | 9 | 0,48 | 0,47 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 0 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт×ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2025 | 2044,121 | 85307,229 | 66729,537 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 23.02.2025 | 2096,672 | 87152,265 | 68054,039 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#114469#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 7286
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 111334
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | Q, МВт×ч | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab, | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 24.01.2025 | - | 4,432 | 424,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 |
| 25.01.2025 | - | 3,851 | 428,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 |
| 26.01.2025 | - | 3,592 | 419,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 |
| 27.01.2025 | - | 3,358 | 420,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 |
| 28.01.2025 | - | 2,934 | 421,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 |
| 29.01.2025 | - | 2,97 | 421,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 |
| 30.01.2025 | - | 3,176 | 422,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 |
| 31.01.2025 | - | 3,965 | 423,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 |
| 01.02.2025 | - | 4,386 | 423,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 |
| 02.02.2025 | - | 4,727 | 423,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 |
| 03.02.2025 | - | 4,942 | 423,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 42 |
| 04.02.2025 | - | 4,662 | 423,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 |
| 05.02.2025 | - | 4,882 | 423,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 42 |
| 06.02.2025 | - | 4,111 | 429,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 |
| 07.02.2025 | - | 4,707 | 408,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 |
| 08.02.2025 | - | 6,208 | 423,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 42 |
| 09.02.2025 | - | 6,513 | 424,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 |
| 10.02.2025 | - | 7,065 | 426,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 44 |
| 11.02.2025 | - | 7,325 | 425,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 44 |
| 12.02.2025 | - | 7,201 | 421,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 |
| 13.02.2025 | - | 6,682 | 422,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 |
| 14.02.2025 | - | 6,097 | 423,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 |
| 15.02.2025 | - | 6,147 | 425,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 |
| 16.02.2025 | - | 6,745 | 425,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 |
| 17.02.2025 | - | 5,875 | 425,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 |
| 18.02.2025 | - | 5,762 | 425,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 |
| 19.02.2025 | - | 5,876 | 425,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 |
| 20.02.2025 | - | 7,281 | 427,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 |
| 21.02.2025 | - | 6,342 | 426,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 |
| 22.02.2025 | - | 5,284 | 425,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 |
| 23.02.2025 | - | 5,151 | 425,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 |
| Итого: | - | 162,249 | 13137,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46,65 | 39,1 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 0 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт×ч | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 23.01.2025 | 2916,813 | 325680,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013,66 |
| 23.02.2025 | 3079,062 | 338818,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013,66 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения