

#128187#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 29.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Балтийское шоссе 104, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 111334	Показания прибора, МВт×ч 29.04.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.04.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2204,972	2194,987	9.985	8.587
Количество тепловой энергии, система 2	3269,964	3269,964	0	0

Подпись исполнителя



с 29.04.25 по в.

#128185#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 29.04.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 7287
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 111334
Номер системы 1
Отчёт сформирован 16.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	Q _г	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	1,626	910,977	56,604	41,375	0	0	0	0	0	0	0	45	38	9	0,25	0,25
25.04.2025	-	1,617	911,608	56,676	41,894	0	0	0	0	0	0	0	49	40	9	0,26	0,27
26.04.2025	-	1,768	912,258	58,017	40,703	0	0	0	0	0	0	0	65	47	9	0,4	0,41
27.04.2025	-	1,794	912,891	58,245	40,328	0	0	0	0	0	0	0	65	46	9	0,49	0,49
28.04.2025	-	1,637	913,511	54,609	39,21	0	0	0	0	0	0	0	65	46	9	0,49	0,49
29.04.2025	-	1,543	914,135	53,72	39,93	0	0	0	0	0	0	0	65	46	9	0,49	0,49
Итого:	-	9,985	5475,38	337,871	243,44	0	0	0	0	0	-	-	59	43,83	9	0,4	0,4

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 0 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	2194,987	90481,155	70409,873	0	0	0	0,08
29.04.2025	2204,972	90819,026	70653,313	0	0	0	0,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения