

#27781#

Абонент: Балтийское шоссе 104, СКМ-2

Эдельвейс,ООО

Тип: СКМ-2  
Номер: 0000111334  
Конфигурация: А2 / U1

**ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**  
за период с 24.07.2023 по 23.08.2023

Дата	Количество тепловой энергии		Расход теплоносителя							Температура теплоносителя							Давление					Время наработки, Т нараб., Час
	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Раз-сть V1-V2	Под. труб. V3, м3	Обр. труб. V4, Гкал	Раз-сть V3-V4	V5, Гкал	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Раз-сть t1-t2	Под. труб. t3, t°C	Обр. труб. t4, t°C	Раз-сть t3-t4	t5, t°C	P1 под., кПа	P2 обр., кПа	P3 под., кПа	P4 обр., кПа	P5, кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24-25.07.2023	1,21	0,00	59,88	47,70	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	55,02	11,46	27,88	26,56	1,32	0,00	494,70	495,10	15,10	63,70	0,00	24,00
25-26.07.2023	1,26	0,00	58,04	44,85	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	55,03	11,89	27,82	26,71	1,11	0,00	494,70	495,80	15,00	68,50	0,00	24,00
26-27.07.2023	1,20	0,00	47,25	33,61	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	52,12	13,57	27,17	26,10	1,07	0,00	495,60	499,90	11,50	50,00	0,00	24,00
27-28.07.2023	1,27	0,00	46,64	31,73	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	51,86	14,14	27,09	25,97	1,12	0,00	496,50	501,20	11,20	51,40	0,00	24,00
28-29.07.2023	1,16	0,00	44,32	31,34	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	51,59	14,35	27,65	26,30	1,35	0,00	496,50	501,30	13,50	65,00	0,00	24,00
29-30.07.2023	1,24	0,00	45,31	31,40	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	52,30	14,70	27,36	26,18	1,18	0,00	496,50	501,30	11,80	59,90	0,00	24,00
30-31.07.2023	1,24	0,00	46,37	32,02	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	52,11	14,11	27,77	26,69	1,08	0,00	496,10	500,60	13,20	75,30	0,00	24,00
31-01.08.2023	1,18	0,00	45,07	31,92	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	51,63	14,35	28,08	26,89	1,19	0,00	496,20	500,80	13,90	77,10	0,00	24,00
01-02.08.2023	1,29	0,00	46,93	32,69	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	51,80	15,22	28,19	26,97	1,22	0,00	495,60	500,30	14,40	74,90	0,00	24,00
02-03.08.2023	1,27	0,00	47,17	32,55	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	51,44	14,55	27,56	26,54	1,02	0,00	495,60	500,50	11,50	57,00	0,00	24,00
03-04.08.2023	1,22	0,00	46,83	33,32	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	51,56	14,43	27,68	26,54	1,14	0,00	495,70	500,60	11,90	60,50	0,00	24,00
04-05.08.2023	1,28	0,00	47,28	33,07	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	52,30	14,78	27,62	26,60	1,02	0,00	495,90	500,70	10,90	62,90	0,00	24,00
05-06.08.2023	1,20	0,00	45,60	32,58	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	52,26	14,74	28,37	26,95	1,42	0,00	495,40	500,40	12,70	74,50	0,00	24,00
06-07.08.2023	1,27	0,00	48,23	33,40	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	52,08	13,99	28,45	27,20	1,25	0,00	494,80	499,50	13,40	78,30	0,00	24,00
07-08.08.2023	1,17	0,00	45,39	32,74	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	51,77	14,50	28,35	27,26	1,09	0,00	495,70	500,70	13,00	74,70	0,00	24,00
08-09.08.2023	1,19	0,01	44,82	32,35	12,47	0,01	0,00	0,01	0,00	67,01	51,57	15,44	26,52	25,90	0,62	0,00	496,50	501,50	5,50	35,30	0,00	24,00
09-10.08.2023	1,20	0,08	42,97	29,83	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	50,94	15,82	26,78	25,79	0,99	0,00	496,60	502,10	6,30	42,80	0,00	24,00
10-11.08.2023	1,24	0,00	43,96	29,49	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	50,38	15,32	26,73	25,61	1,12	0,00	496,40	502,00	5,40	45,10	0,00	24,00
11-12.08.2023	1,17	0,00	44,36	31,14	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	50,24	14,87	26,54	25,33	1,21	0,00	496,50	501,80	4,50	45,10	0,00	24,00
12-13.08.2023	1,28	0,00	46,68	31,17	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	50,70	14,31	27,25	25,89	1,36	0,00	495,80	501,20	7,30	62,40	0,00	24,00
13-14.08.2023	1,30	0,00	47,88	32,12	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	50,88	14,09	27,90	26,67	1,23	0,00	495,40	500,50	9,50	81,00	0,00	24,00
14-15.08.2023	1,23	0,00	46,17	31,50	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	50,93	14,06	28,26	26,90	1,36	0,00	495,70	500,90	9,80	80,40	0,00	24,00
15-16.08.2023	1,29	0,00	61,19	47,37	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	53,69	12,01	29,03	27,65	1,38	0,00	494,80	495,90	12,20	99,60	0,00	24,00
16-17.08.2023	1,33	0,00	67,44	53,57	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	55,68	10,84	30,29	28,76	1,53	0,00	494,30	494,00	16,20	143,00	0,00	24,00
17-18.08.2023	1,15	0,00	51,81	39,38	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	53,04	12,64	30,51	29,12	1,39	0,00	495,20	498,60	15,00	138,00	0,00	24,00
18-19.08.2023	1,20	0,00	43,30	28,79	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	50,70	14,32	30,14	28,93	1,21	0,00	494,90	500,70	12,20	102,00	0,00	24,00
19-20.08.2023	1,16	0,00	42,97	29,27	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	51,09	14,26	30,29	28,94	1,35	0,00	495,00	500,70	12,50	91,70	0,00	24,00
20-21.08.2023	1,20	0,00	44,26	29,63	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	51,42	13,74	30,66	29,27	1,39	0,00	494,90	500,60	13,10	106,00	0,00	24,00
21-22.08.2023	1,09	0,00	41,88	29,71	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	50,57	14,61	29,12	28,26	0,86	0,00	495,40	501,10	6,50	46,20	0,00	24,00
22-23.08.2023	1,16	0,00	42,78	29,03	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	50,51	14,47	28,31	27,38	0,93	0,00	495,40	501,20	4,20	26,20	0,00	24,00
23-24.08.2023	1,15	0,00	43,05	29,74	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	50,81	14,46	28,32	27,27	1,05	0,00	495,40	501,10	5,00	36,00	0,00	24,00
<b>Итого</b>	<b>37,80</b>	<b>0,09</b>	<b>1 475,83</b>	<b>1 049,01</b>	<b>426,82</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>65,94</b>	<b>51,87</b>	<b>14,07</b>	<b>28,18</b>	<b>27,00</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>495,60</b>	<b>500,08</b>	<b>10,91</b>	<b>70,15</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>
Температура программируемая Т5:																						
Разность показаний. dV12=V1-V2: 12,17 / 15,76 dT12 = T1-T2: 14,07 dV34=V3-V4: 0,00 / 0,01 dT34 = T3-T4: 1,18																						

Показания интеграторов	На 00:00 24.07.2023	На 00:00 24.08.2023	Результат за период	На 24.08.2023 8:02:00
Количество тепловой энергии(1-й канал E1), Гкал	1 014,82	1 052,61	37,80	1 052,88

Количество тепловой энергии(2-й канал E2), Гкал	1 392,62	1 392,71	0,09	1 392,71
Суммарное количество тепловой энергии E1+E2, Гкал	2 407,44	2 445,32	37,89	2 445,59
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (1-й канал V1), м3	52 082,03	53 557,84	1 475,83	53 569,47
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (1-й канал V2), м3	41 574,84	42 623,87	1 049,01	42 633,06
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (2-й канал V3), м3	188 892,27	188 892,29	0,01	188 892,29
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (2-й канал V4), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход в трубопроводе V5, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки Т, Час	17 156,80	17 900,77	744,00	17 908,81
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи  
потребителя



Подписи  
поставщика

Сформировано 24.08.2023 9:39:48

