

#94627#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Аральский пер. 2в, Калининград
3428

| Заводской номер счётчика 18058835 | Показания прибора, ГДж 23.09.2024 | Предыдущие показания, ГДж 23.08.2024 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 255,828 | 255,828 | 0 | 0 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 986,325 | 930,506 | 55.819 | 13.332 |

Подпись исполнителя



#94626#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 3428
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 18058835
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 24.08.2024 | - | 1,368 | 0 | 42,609 | 39,13 | 0 | 41,848 | 38,494 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 59,2 | 0,31 | 0,31 |
| 25.08.2024 | - | 1,804 | 0 | 43,258 | 38,21 | 0 | 42,461 | 37,571 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 60,1 | 0,31 | 0,3 |
| 26.08.2024 | - | 1,397 | 0 | 42,406 | 38,98 | 0 | 41,616 | 38,32 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 60,5 | 0,31 | 0,3 |
| 27.08.2024 | - | 1,894 | 0 | 43,325 | 37,74 | 0 | 42,552 | 37,129 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 59,1 | 0,31 | 0,31 |
| 28.08.2024 | - | 1,546 | 0 | 42,634 | 38,4 | 0 | 41,873 | 37,774 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 59,2 | 0,31 | 0,31 |
| 29.08.2024 | - | 1,59 | 0 | 42,726 | 38,24 | 0 | 41,952 | 37,606 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 59,8 | 0,31 | 0,31 |
| 30.08.2024 | - | 1,57 | 0 | 42,336 | 38,15 | 0 | 41,548 | 37,502 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 60,5 | 0,3 | 0,3 |
| 31.08.2024 | - | 1,778 | 0 | 42,678 | 37,51 | 0 | 41,914 | 36,898 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 59,3 | 0,31 | 0,3 |
| 01.09.2024 | - | 1,93 | 0 | 42,958 | 37,13 | 0 | 42,187 | 36,522 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 59,5 | 0,31 | 0,31 |
| 02.09.2024 | - | 1,834 | 0 | 42,594 | 37,35 | 0 | 41,809 | 36,725 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 60,1 | 0,31 | 0,31 |
| 03.09.2024 | - | 1,882 | 0 | 42,685 | 37,18 | 0 | 41,908 | 36,564 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 59,8 | 0,31 | 0,31 |
| 04.09.2024 | - | 1,909 | 0 | 42,649 | 37,06 | 0 | 41,876 | 36,447 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 59,6 | 0,31 | 0,31 |
| 05.09.2024 | - | 1,896 | 0 | 42,609 | 37,14 | 0 | 41,823 | 36,519 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 60,1 | 0,31 | 0,31 |
| 06.09.2024 | - | 1,933 | 0 | 42,836 | 37,04 | 0 | 42,072 | 36,44 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 59 | 0,31 | 0,3 |
| 07.09.2024 | - | 1,962 | 0 | 42,597 | 37,02 | 0 | 41,785 | 36,381 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 61,1 | 0,3 | 0,3 |
| 08.09.2024 | - | 2,048 | 0 | 42,903 | 36,77 | 0 | 42,121 | 36,162 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 59,7 | 0,31 | 0,3 |
| 09.09.2024 | - | 1,921 | 0 | 42,621 | 37,03 | 0 | 41,841 | 36,416 | 0 | 24 | 0 | 63 | 59,8 | 0,31 | 0,31 |
| 10.09.2024 | - | 2,146 | 0 | 42,961 | 36,53 | 0 | 42,168 | 35,919 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 60,1 | 0,31 | 0,31 |
| 11.09.2024 | - | 1,949 | 0 | 42,631 | 36,9 | 0 | 41,848 | 36,285 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 60 | 0,31 | 0,3 |
| 12.09.2024 | - | 1,844 | 0 | 42,361 | 36,95 | 0 | 41,607 | 36,351 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 59,1 | 0,31 | 0,3 |
| 13.09.2024 | - | 1,798 | 0 | 39,136 | 33,85 | 0 | 38,419 | 33,286 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 59,9 | 0,31 | 0,3 |
| 14.09.2024 | - | 0,707 | 0 | 11,145 | 8,61 | 0 | 10,971 | 8,487 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 55,3 | 0,31 | 0,31 |
| 15.09.2024 | - | 0,935 | 0 | 20,33 | 17,78 | 0 | 19,975 | 17,505 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 57,4 | 0,31 | 0,31 |
| 16.09.2024 | - | 2,014 | 0 | 42,235 | 36,36 | 0 | 41,459 | 35,758 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 59,9 | 0,31 | 0,31 |
| 17.09.2024 | - | 2,056 | 0 | 42,321 | 36,29 | 0 | 41,53 | 35,677 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 60,4 | 0,31 | 0,31 |
| 18.09.2024 | - | 1,974 | 0 | 42,713 | 36,89 | 0 | 41,942 | 36,287 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 59,4 | 0,31 | 0,31 |
| 19.09.2024 | - | 1,997 | 0 | 42,226 | 36,41 | 0 | 41,443 | 35,799 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 60,2 | 0,31 | 0,31 |
| 20.09.2024 | - | 1,963 | 0 | 42,23 | 36,48 | 0 | 41,454 | 35,871 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 60 | 0,31 | 0,31 |
| 21.09.2024 | - | 2,05 | 0 | 42,381 | 36,38 | 0 | 41,598 | 35,773 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 60 | 0,31 | 0,31 |
| 22.09.2024 | - | 2,066 | 0 | 42,515 | 36,27 | 0 | 41,743 | 35,672 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 59,6 | 0,31 | 0,31 |
| 23.09.2024 | - | 2,06 | 0 | 42,399 | 36,28 | 0 | 41,617 | 35,674 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 60 | 0,31 | 0,31 |
| Итого: | - | 55,821 | 0 | 1264,008 | 1102,06 | 0 | 1240,96 | 1083,814 | 0 | 744 | 0 | 62,78 | 59,6 | 0,31 | 0,31 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| 23.08.2024 | 930,506 | 12088,08 | 9005,48 | 0 | 11864,054 | 8855,244 | 0 | 7088 | 0 |
| 23.09.2024 | 986,325 | 13352,088 | 10107,54 | 0 | 13105,014 | 9939,058 | 0 | 7832 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения