

#118885#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 25.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Давыдова Л. Н., ИП
Киевская 17а, Калининград

Заводской номер счётчика 20118100	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 25.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	56,295	0	56.295	13.446

Подпись исполнителя _____



[Handwritten signature]

#118884#

Отчёт за период с 25.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента
 Порядковый номер 9687
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20118100
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
26.02.2025	-	1,284	0	10,543	0	0	10,278	0	0	0	24	75,7	45,9	0,55	0,28
27.02.2025	-	2,608	0	21,857	0	0	21,304	0	0	12	12	75,6	46,5	0,54	0,3
28.02.2025	-	2,736	0	23,767	0	0	23,166	0	0	24	0	75,6	47,5	0,54	0,3
01.03.2025	-	2,915	0	27,743	0	0	27,043	0	0	24	0	75,6	49,9	0,53	0,31
02.03.2025	-	2,746	0	24,43	0	0	23,814	0	0	24	0	75,6	48,1	0,53	0,3
03.03.2025	-	2,637	0	22,215	0	0	21,656	0	0	24	0	75,5	46,5	0,54	0,3
04.03.2025	-	2,578	0	21,34	0	0	20,803	0	0	24	0	75,5	46	0,54	0,3
05.03.2025	-	2,248	0	17,239	0	0	16,807	0	0	24	0	75,3	43,4	0,55	0,3
06.03.2025	-	2,047	0	15,668	0	0	15,276	0	0	24	0	75,3	43,4	0,56	0,3
07.03.2025	-	2,157	0	19,549	0	0	19,063	0	0	24	0	75	48,1	0,54	0,29
08.03.2025	-	2,068	0	20,899	0	0	20,392	0	0	24	0	73,9	49,8	0,53	0,3
09.03.2025	-	2,026	0	20,51	0	0	20,016	0	0	24	0	73,5	49,4	0,52	0,3
10.03.2025	-	1,591	0	13,885	0	0	13,551	0	0	24	0	73,5	45,5	0,54	0,29
11.03.2025	-	2,45	0	23,04	0	0	22,489	0	0	24	0	73,4	47,4	0,52	0,3
12.03.2025	-	2,369	0	21,131	0	0	20,62	0	0	24	0	73,8	46,4	0,53	0,3
13.03.2025	-	2,559	0	24,948	0	0	24,351	0	0	24	0	73,3	48,3	0,52	0,3
14.03.2025	-	2,887	0	30,546	0	0	29,801	0	0	24	0	74,1	51	0,51	0,3
15.03.2025	-	3,106	0	41,08	0	0	40,058	0	0	24	0	75	56,5	0,5	0,31
16.03.2025	-	2,986	0	33,814	0	0	32,977	0	0	24	0	74,7	53,1	0,5	0,3
17.03.2025	-	3,002	0	34,076	0	0	33,221	0	0	24	0	75,3	53,8	0,5	0,31
18.03.2025	-	2,61	0	26,325	0	0	25,681	0	0	24	0	74,3	50,1	0,51	0,3
19.03.2025	-	2,47	0	23,504	0	0	22,924	0	0	24	0	74,5	48,8	0,52	0,3
20.03.2025	-	2,214	0	22,873	0	0	22,293	0	0	24	0	75,8	52,1	0,52	0,3
Итого:	-	56,294	0	540,982	0	0	527,584	0	0	516	36	74,77	48,59	0,53	0,3

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 516 час. 540

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
25.02.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	323
20.03.2025	56,295	540,982	0	0	527,584	0	0	540	335

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения