

# #2695#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Давыдова Л. Н., ИП  
Адрес потребителя Киевская 17а, Калининград  
Номер абонента 9687  
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)  
Тип теплосчётчика 20118100  
Заводской номер 1  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2023 | 1,446   | 0         | 13,42   | 0       | 0       | 13,123  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 44     | 0,54    | 0,3     | -           |
| 22.03.2023 | 1,338   | 0         | 12,74   | 0       | 0       | 12,458  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 44,7   | 0,55    | 0,3     | -           |
| 23.03.2023 | 1,041   | 0         | 7,997   | 0       | 0,003   | 7,824   | 0      | 0,003  | 24       | 0       | 69,5   | 37,8   | 0,57    | 0,28    | -           |
| 24.03.2023 | 1,103   | 0         | 9,21    | 0       | 0       | 9,009   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 40,4   | 0,57    | 0,29    | -           |
| 25.03.2023 | 1,272   | 0         | 11,477  | 0       | 0       | 11,228  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 42,6   | 0,53    | 0,28    | -           |
| 26.03.2023 | 1,413   | 0         | 13,215  | 0       | 0       | 12,925  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 43,9   | 0,52    | 0,29    | -           |
| 27.03.2023 | 1,96    | 0         | 20,496  | 0       | 0       | 20,007  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,2   | 49,9   | 0,51    | 0,3     | -           |
| 28.03.2023 | 2,63    | 0         | 26,466  | 0       | 0       | 25,763  | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,8   | 53,5   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 29.03.2023 | 2,29    | 0         | 24,34   | 0       | 0       | 23,733  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,1   | 52,1   | 0,51    | 0,29    | -           |
| 30.03.2023 | 1,476   | 0         | 12,857  | 0       | 0       | 12,573  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 42,1   | 0,52    | 0,29    | -           |
| 31.03.2023 | 1,437   | 0         | 11,757  | 0       | 0       | 11,5    | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 40,1   | 0,54    | 0,29    | -           |
| 01.04.2023 | 1,846   | 0         | 17,497  | 0       | 0       | 17,106  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 44,9   | 0,52    | 0,29    | -           |
| 02.04.2023 | 1,976   | 0         | 19,794  | 0       | 0       | 19,341  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 47,3   | 0,5     | 0,29    | -           |
| 03.04.2023 | 2,279   | 0         | 24,087  | 0       | 0       | 23,5    | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,1   | 51     | 0,51    | 0,3     | -           |
| 04.04.2023 | 2,323   | 0         | 24,42   | 0       | 0       | 23,816  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,6   | 51,4   | 0,5     | 0,3     | -           |
| 05.04.2023 | 2,243   | 0         | 23,576  | 0       | 0       | 23,011  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,5   | 50,2   | 0,5     | 0,29    | -           |
| 06.04.2023 | 2,069   | 0         | 21,144  | 0       | 0       | 20,657  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,8   | 47,9   | 0,49    | 0,29    | -           |
| 07.04.2023 | 1,231   | 0         | 10,998  | 0       | 0       | 10,756  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 42,8   | 0,51    | 0,28    | -           |
| 08.04.2023 | 1,111   | 0         | 8,307   | 0       | 0       | 8,127   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 36,9   | 0,5     | 0,28    | -           |
| 09.04.2023 | 1,322   | 0         | 11,109  | 0       | 0       | 10,867  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 40,7   | 0,5     | 0,28    | -           |
| 10.04.2023 | 1,329   | 0         | 13,028  | 0       | 0       | 12,741  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 45,1   | 0,5     | 0,28    | -           |
| 11.04.2023 | 0,793   | 0         | 7,524   | 0       | 0       | 7,361   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 43,8   | 0,51    | 0,28    | -           |
| 12.04.2023 | 0,811   | 0         | 6,511   | 0       | 0       | 6,371   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 38,8   | 0,51    | 0,28    | -           |
| 13.04.2023 | 0,871   | 0         | 7,161   | 0       | 0       | 7,005   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 39,8   | 0,5     | 0,28    | -           |
| 14.04.2023 | 0,796   | 0         | 6,31    | 0       | 0       | 6,175   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 38,3   | 0,5     | 0,28    | -           |
| 15.04.2023 | 0,835   | 0         | 6,478   | 0       | 0       | 6,339   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 37,6   | 0,51    | 0,28    | -           |
| 16.04.2023 | 1,125   | 0         | 10,194  | 0       | 0       | 9,974   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 42,6   | 0,49    | 0,29    | -           |
| 17.04.2023 | 1,062   | 0         | 9,214   | 0       | 0       | 9,013   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 41,6   | 0,5     | 0,29    | -           |
| 18.04.2023 | 0,932   | 0         | 7,629   | 0       | 0       | 7,464   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 39,6   | 0,51    | 0,28    | -           |
| 19.04.2023 | 0,958   | 0         | 8,812   | 0       | 0       | 8,623   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 42,5   | 0,48    | 0,29    | -           |
| 20.04.2023 | 0,699   | 0         | 5,839   | 0       | 0       | 5,718   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 38,6   | 0,4     | 0,28    | -           |
| Итого:     | 44,017  | 0         | 413,607 | 0       | 0,003   | 404,108 | 0      | 0,003  | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 10,513  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2023 | 438,726 | 5635,729 | 0      | 0,306  | 5490,876 | 0     | 0,302 | 3224    | 5910   |
| 20.04.2023 | 482,745 | 6049,338 | 0      | 0,309  | 5894,984 | 0     | 0,305 | 3968    | 5910   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2023 12:52:31