

# #296501#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Давыдова Л. Н., ИП  
Адрес потребителя Киевская 17а, Калининград  
Номер абонента 9687  
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20118100  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,827	0	17,731	0	0	17,306	0	0	24	0	73,5	48,3	0,52	0,3	-
22.03.2026	1,688	0	16,683	0	0	16,285	0	0	24	0	73,3	48,6	0,52	0,3	-
23.03.2026	1,466	0	11,938	0	0	11,652	0	0	24	0	73,3	43,3	0,53	0,3	-
24.03.2026	1,37	0	10,542	0	0	10,292	0	0	24	0	72,8	41,1	0,53	0,3	-
25.03.2026	1,089	0	7,737	0	0	7,556	0	0	24	0	72,4	38,1	0,53	0,29	-
26.03.2026	1,694	0	14,085	0	0	13,75	0	0	24	0	73,2	43,8	0,5	0,3	-
27.03.2026	1,809	0	16,426	0	0	16,033	0	0	24	0	73,3	46,4	0,49	0,3	-
28.03.2026	1,691	0	14,549	0	0	14,201	0	0	24	0	73,4	45	0,49	0,3	-
29.03.2026	1,493	0	11,576	0	0	11,301	0	0	24	0	73,1	41,6	0,51	0,3	-
30.03.2026	1,54	0	12,754	0	0	12,45	0	0	24	0	73,2	43,7	0,51	0,3	-
31.03.2026	1,692	0	14,392	0	0	14,048	0	0	24	0	73,2	44,5	0,5	0,3	-
01.04.2026	1,746	0	15,537	0	0	15,167	0	0	24	0	73,2	45,7	0,5	0,3	-
02.04.2026	1,811	0	17,337	0	0	16,92	0	0	24	0	73,4	47,9	0,49	0,3	-
03.04.2026	1,763	0	15,943	0	0	15,562	0	0	24	0	73,2	46,2	0,49	0,3	-
04.04.2026	1,574	0	12,741	0	0	12,439	0	0	24	0	73	42,8	0,5	0,3	-
05.04.2026	1,346	0	10,517	0	0	10,268	0	0	24	0	72,9	41,7	0,52	0,3	-
06.04.2026	1,586	0	12,153	0	0	11,868	0	0	24	0	72,7	40,9	0,51	0,3	-
07.04.2026	1,723	0	14,085	0	0	13,75	0	0	24	0	73,1	43,2	0,5	0,3	-
08.04.2026	1,838	0	16,861	0	0	16,477	0	0	24	0	71,3	44,7	0,47	0,3	-
09.04.2026	1,912	0	17,458	0	0	17,04	0	0	24	0	73,3	46,5	0,48	0,3	-
10.04.2026	1,78	0	16,544	0	0	16,148	0	0	24	0	73,3	47	0,48	0,3	-
11.04.2026	1,504	0	12,639	0	0	12,339	0	0	24	0	73,1	44	0,5	0,3	-
12.04.2026	1,462	0	12,567	0	0	12,267	0	0	24	0	73,2	44,8	0,51	0,3	-
13.04.2026	1,348	0	11,139	0	0	10,875	0	0	24	0	73	43,4	0,51	0,29	-
14.04.2026	1,129	0	8,788	0	0	8,581	0	0	24	0	72,7	41,3	0,51	0,3	-
15.04.2026	1,183	0	8,656	0	0	8,452	0	0	24	0	72,7	39,3	0,51	0,3	-
16.04.2026	1,411	0	11,657	0	0	11,38	0	0	24	0	73	43,5	0,5	0,3	-
17.04.2026	1,455	0	11,927	0	0	11,644	0	0	24	0	73	43,2	0,5	0,3	-
18.04.2026	1,222	0	10,029	0	0	9,791	0	0	24	0	73	43,3	0,51	0,29	-
19.04.2026	0,854	0	6,275	0	0	6,129	0	0	24	0	72,4	39,2	0,52	0,29	-
20.04.2026	1,345	0	10,658	0	0	10,406	0	0	24	0	72,9	42,1	0,5	0,3	-
Итого:	47,351	0	401,924	0	0	392,377	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,31														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	605,88	6543,817	0	0,525	6362,868	0	0,512	9289	346
20.04.2026	653,232	6945,743	0	0,525	6755,246	0	0,512	10033	346

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 14:03:03