

#108562#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель Давыдова Л. Н., ИП
Адрес потребителя Киевская 17а, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9687
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118100
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2024 | 3,161 | 0 | 29,418 | 0 | 0 | 28,669 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 49,7 | 0,55 | 0,31 | 4,3 |
| 22.11.2024 | 3,206 | 0 | 33,014 | 0 | 0 | 32,209 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 50,4 | 0,53 | 0,31 | 0,5 |
| 23.11.2024 | 3,191 | 0 | 30,882 | 0 | 0 | 30,106 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 50,1 | 0,53 | 0,31 | 0,5 |
| 24.11.2024 | 3,036 | 0 | 27,877 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 48,8 | 0,54 | 0,3 | 0,5 |
| 25.11.2024 | 2,269 | 0 | 17,016 | 0 | 0 | 16,589 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 42,8 | 0,57 | 0,3 | 1,2 |
| 26.11.2024 | 2,111 | 0 | 14,819 | 0 | 0 | 14,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,6 | 40,8 | 0,59 | 0,3 | 5,9 |
| 27.11.2024 | 2,45 | 0 | 18,897 | 0 | 0 | 18,424 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 43,7 | 0,58 | 0,3 | 7,3 |
| 28.11.2024 | 2,494 | 0 | 19,531 | 0 | 0 | 19,042 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,2 | 44 | 0,58 | 0,3 | 4,7 |
| 29.11.2024 | 2,444 | 0 | 18,813 | 0 | 0 | 18,341 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 43,6 | 0,58 | 0,3 | 4,4 |
| 30.11.2024 | 2,577 | 0 | 20,614 | 0 | 0 | 20,095 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 44,9 | 0,57 | 0,3 | 4,2 |
| 01.12.2024 | 2,546 | 0 | 21,475 | 0 | 0 | 20,935 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 46,5 | 0,57 | 0,3 | 4,1 |
| 02.12.2024 | 2,783 | 0 | 23,962 | 0 | 0 | 23,358 | 0 | 0 | 22 | 2 | 75,6 | 47,2 | 0,57 | 0,3 | 2,2 |
| 03.12.2024 | 2,292 | 0 | 17,213 | 0 | 0 | 16,784 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 42,6 | 0,58 | 0,3 | 2,9 |
| 04.12.2024 | 2,812 | 0 | 23,88 | 0 | 0 | 23,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,6 | 46,9 | 0,57 | 0,31 | - |
| 05.12.2024 | 2,693 | 0 | 22,375 | 0 | 0 | 21,812 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 46 | 0,58 | 0,31 | - |
| 06.12.2024 | 2,904 | 0 | 25,84 | 0 | 0 | 25,191 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 47,9 | 0,56 | 0,31 | - |
| 07.12.2024 | 2,992 | 0 | 26,72 | 0 | 0 | 26,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 48,5 | 0,56 | 0,31 | - |
| 08.12.2024 | 2,81 | 0 | 24,024 | 0 | 0 | 23,418 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,6 | 47 | 0,56 | 0,31 | - |
| 09.12.2024 | 2,8 | 0 | 23,914 | 0 | 0 | 23,315 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 46,6 | 0,56 | 0,31 | - |
| 10.12.2024 | 3,244 | 0 | 30,378 | 0 | 0 | 29,594 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 50,4 | 0,55 | 0,31 | - |
| 11.12.2024 | 2,834 | 0 | 24,194 | 0 | 0 | 23,571 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 47,8 | 0,57 | 0,3 | - |
| 12.12.2024 | 2,957 | 0 | 24,871 | 0 | 0 | 24,214 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 48,5 | 0,58 | 0,3 | - |
| 13.12.2024 | 3,472 | 0 | 34,601 | 0 | 0 | 33,684 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 53,2 | 0,57 | 0,31 | - |
| 14.12.2024 | 3,302 | 0 | 30,119 | 0 | 0 | 29,314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 51,3 | 0,57 | 0,31 | - |
| 15.12.2024 | 2,764 | 0 | 23,839 | 0 | 0 | 23,237 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,6 | 47,2 | 0,57 | 0,3 | - |
| 16.12.2024 | 2,095 | 0 | 15,273 | 0 | 0 | 14,895 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 41,3 | 0,58 | 0,29 | - |
| 17.12.2024 | 2,134 | 0 | 16,222 | 0 | 0 | 15,826 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 42 | 0,54 | 0,28 | - |
| 18.12.2024 | 2,366 | 0 | 17,783 | 0 | 0 | 17,337 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 42,9 | 0,58 | 0,3 | - |
| 19.12.2024 | 2,068 | 0 | 14,496 | 0 | 0,003 | 14,136 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 74,9 | 40 | 0,59 | 0,3 | - |
| Итого: | 78,807 | 0 | 672,06 | 0 | 0,003 | 655,034 | 0 | 0,003 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,823 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 694

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2024 | 957,464 | 10203,278 | 0 | 0,343 | 9945,031 | 0 | 0,339 | 17845 | 5953 |
| 19.12.2024 | 1036,271 | 10875,339 | 0 | 0,346 | 10600,062 | 0 | 0,342 | 18539 | 5955 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.12.2024 7:31:54