

#98747#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 5-7/пер. Грибоед 8-12, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9694
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22171766
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	0,074	0	1,329	0	0,517	1,302	0	0,514	24	0	66,8	57,9	0,48	0,26	-
09.10.2024	5,441	0,069	50,279	0	0,057	49,159	0	0,057	24	0	70,5	44,2	0,54	0,27	-
10.10.2024	8,511	0,009	82,819	0	0,019	80,963	0	0,019	24	0	70,7	45,7	0,52	0,26	-
11.10.2024	8,428	0,003	82,49	0	0,003	80,644	0	0,003	24	0	70,7	45,8	0,53	0,27	-
12.10.2024	8,434	0,001	80,724	0	0,001	78,896	0	0,001	24	0	71,2	45,7	0,52	0,28	-
13.10.2024	8,31	0	79,966	0	0,005	78,174	0	0,005	24	0	70,7	45,4	0,52	0,28	-
14.10.2024	8,407	0,001	81,085	0	0,001	79,249	0	0,001	24	0	71,2	45,9	0,52	0,28	-
15.10.2024	8,357	0	79,586	0	0,003	77,772	0	0,003	24	0	71,5	45,8	0,52	0,28	-
16.10.2024	8,211	0,001	76,655	0	0,001	74,91	0	0,001	24	0	71,4	45,2	0,51	0,28	-
17.10.2024	8,71	0	84,812	0	0	82,882	0	0	24	0	71,3	46,3	0,52	0,28	-
18.10.2024	8,73	0	87,009	0	0	85,032	0	0	24	0	71,2	46,8	0,52	0,28	-
19.10.2024	8,673	0	86,709	0	0,001	84,74	0	0,001	24	0	71,2	46,8	0,52	0,28	-
20.10.2024	8,699	0	86,739	0	0	84,771	0	0	24	0	71,3	46,8	0,52	0,28	-
21.10.2024	8,681	0	87,816	0	0,002	85,83	0	0,002	24	0	71,1	47	0,52	0,28	-
22.10.2024	8,586	0	89,011	0	0,001	87	0	0,001	24	0	71,1	47,6	0,53	0,28	-
23.10.2024	8,501	0	88,425	0	0,001	86,44	0	0,001	24	0	70,8	47,4	0,53	0,28	-
Итого:	124,753	0	1225,454	0	0,612	1197,764	0	0,609	384	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,797														

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
07.10.2024	4068,599	75530,994	0	15,961	73649,207	0	15,61	15003	34
23.10.2024	4193,35	76756,448	0	16,573	74846,971	0	16,218	15387	34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:41:44