

#70702#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)
Номер абонента
Порядковый номер 3705
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00070239
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2024	0,953	0	37,53	36,38	0	36,52	35,9	0	0	24	0	0	78,8	52,8	26,06	0,7	0,7	-
22.01.2024	0,87	0	37,29	36,21	0	36,33	35,73	0	0	24	0	0	74,8	50,8	24	0,7	0,7	-
23.01.2024	0,813	0	36,94	35,91	0	36,07	35,43	0	0	24	0	0	71,8	49,2	22,57	0,7	0,7	-
24.01.2024	0,788	0	36,17	35,16	0	35,36	34,7	0	0	24	0	0	70,9	48,6	22,34	0,7	0,7	-
25.01.2024	0,799	0	35,81	34,83	0	35,05	34,36	0	0	24	0	0	71,5	48,7	22,82	0,7	0,7	-
26.01.2024	0,838	0	35,28	34,25	0	34,34	33,79	0	0	24	0	0	74,9	50,5	24,43	0,7	0,7	-
27.01.2024	0,832	0	36,57	35,54	0	35,67	35,06	0	0	24	0	0	73,6	50,2	23,36	0,7	0,7	-
28.01.2024	0,823	0	36,86	35,82	0	35,97	35,34	0	0	24	0	0	73,3	50,4	22,97	0,7	0,7	-
29.01.2024	0,85	0	36,56	35,51	0	35,62	35,03	0	0	24	0	0	74,2	50,3	23,86	0,7	0,7	-
30.01.2024	0,815	0	35,73	34,72	0	34,88	34,27	0	0	24	0	0	72,7	49,3	23,39	0,7	0,7	-
31.01.2024	0,795	0	35,1	34,12	0	34,28	33,72	0	0	24	0	0	72,1	48,9	23,21	0,7	0,7	-
01.02.2024	0,798	0	35,17	34,25	0	34,44	33,79	0	0	24	0	0	71,8	48,6	23,15	0,7	0,7	-
02.02.2024	0,816	0	36,04	35,04	0	35,14	34,56	0	0	24	0	0	72,7	49,5	23,25	0,7	0,7	-
03.02.2024	0,778	0	36,68	35,71	0	35,9	35,23	0	0	24	0	0	71	49,2	21,77	0,7	0,7	-
04.02.2024	0,76	0	35,32	34,38	0	34,6	33,99	0	0	24	0	0	70,5	48,6	21,98	0,7	0,7	-
05.02.2024	0,779	0	35,51	34,54	0	34,73	34,11	0	0	24	0	0	71,3	48,9	22,42	0,7	0,7	-
06.02.2024	0,816	0	35,68	34,68	0	34,79	34,2	0	0	24	0	0	73,5	50	23,46	0,7	0,7	-
07.02.2024	0,83	0	35,73	34,73	0	34,82	34,26	0	0	24	0	0	74	50,1	23,87	0,7	0,7	-
08.02.2024	0,882	0	36,21	35,17	0	35,25	34,69	0	0	24	0	0	76,8	51,9	24,98	0,7	0,7	-
09.02.2024	0,892	0	35,85	34,81	0	34,89	34,33	0	0	24	0	0	77,3	51,7	25,57	0,7	0,7	-
10.02.2024	0,89	0	36,44	35,39	0	35,48	34,91	0	0	24	0	0	77,4	52,2	25,18	0,7	0,7	-
11.02.2024	0,84	0	36,21	35,2	0	35,32	34,72	0	0	24	0	0	74,4	50,7	23,76	0,7	0,7	-
12.02.2024	0,774	0	35,74	34,8	0	34,98	34,37	0	0	24	0	0	70,8	48,7	22,1	0,7	0,7	-
13.02.2024	0,765	0	34,88	33,93	0	34,16	33,53	0	0	24	0	0	70,5	48	22,43	0,7	0,7	-
14.02.2024	0,773	0	35,76	34,81	0	35,03	34,35	0	0	24	0	0	70,6	48,5	22,12	0,7	0,7	-
15.02.2024	0,778	0	36,07	35,1	0	35,34	34,66	0	0	24	0	0	70,6	48,6	21,99	0,7	0,7	-
16.02.2024	0,768	0	38,4	37,43	0	37,52	36,95	0	0	24	0	0	70,4	49,9	20,48	0,7	0,7	-
17.02.2024	0,766	0	37,03	36,08	0	36,21	35,62	0	0	24	0	0	70,4	49,2	21,24	0,7	0,7	-
18.02.2024	0,811	0	36,57	35,59	0	35,62	35,11	0	0	24	0	0	72,9	50	22,84	0,7	0,7	-
19.02.2024	0,857	0	37,17	36,16	0	36,21	35,68	0	0	24	0	0	74,7	51	23,68	0,7	0,7	-
20.02.2024	0,84	0	37,38	36,38	0	36,45	35,9	0	0	24	0	0	73,8	50,6	23,1	0,7	0,7	-
Итого:	25,389	0	1123,68	1092,63	0	1096,97	1078,29	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,389																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2024	56,099	2352,83	2287,38	0	2290,9	2258,44	0
20.02.2024	81,488	3476,51	3380,01	0	3387,87	3336,73	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2024 10:12:34