

#116309#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)
3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,733	0	23,75	22,83	0	23,09	22,59	0	0	24	0	0	76,1	44,2	31,85	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,743	0	23,86	22,95	0	23,22	22,71	0	0	24	0	0	76,5	44,5	32,02	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,731	0	23,63	22,72	0	22,98	22,48	0	0	24	0	0	76,1	44,2	31,89	0,7	0,7	-
24.01.2025	0,676	0	23,37	22,53	0	22,84	22,29	0	0	24	0	0	72,8	43,1	29,75	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,644	0	23,71	22,91	0	23,23	22,67	0	0	24	0	0	70,6	42,8	27,8	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,598	0	22,94	22,18	0	22,46	21,94	0	0	24	0	0	68,4	41,6	26,79	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,622	0	23,32	22,56	0	22,84	22,32	0	0	24	0	0	69,2	42,1	27,17	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,612	0	23,71	22,94	0	23,23	22,7	0	0	24	0	0	68,9	42,6	26,31	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,607	0	23,75	22,98	0	23,27	22,74	0	0	24	0	0	68,7	42,5	26,14	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,612	0	23,56	22,8	0	23,08	22,56	0	0	24	0	0	68,9	42,4	26,49	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,631	0	23,22	22,43	0	22,74	22,19	0	0	24	0	0	70,1	42,4	27,71	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,661	0	23,17	22,34	0	22,69	22,1	0	0	24	0	0	72	42,8	29,15	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,705	0	23,67	22,78	0	23,17	22,54	0	0	24	0	0	74,4	44	30,38	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,708	0	23,36	22,46	0	22,86	22,22	0	0	24	0	0	74,8	43,8	31	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,68	0	23,4	22,52	0	22,89	22,28	0	0	24	0	0	73	43,3	29,72	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,685	0	23,2	22,33	0	22,72	22,09	0	0	24	0	0	73,1	43	30,08	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,661	0	23,54	22,71	0	23,06	22,47	0	0	24	0	0	71,4	42,7	28,74	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,704	0	23,53	22,65	0	23,04	22,41	0	0	24	0	0	74,2	43,6	30,63	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,767	0	23,28	22,32	0	22,56	22,08	0	0	24	0	0	79	44,9	34,05	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,791	0	23,07	22,08	0	22,35	21,84	0	0	24	0	0	80,9	45,5	35,37	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,807	0	22,65	21,64	0	21,93	21,4	0	0	24	0	0	82	45,2	36,79	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,793	0	21,96	20,92	0	21,25	20,68	0	0	24	0	0	81,7	44,4	37,29	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,796	0	22,14	21,17	0	21,42	20,93	0	0	24	0	0	81,5	44,4	37,09	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,763	0	21,2	20,26	0	20,58	20,02	0	0	24	0	0	80,8	43,7	37,11	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,752	0	20,87	19,95	0	20,36	19,71	0	0	24	0	0	80,1	43,2	36,89	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,747	0	20,71	19,8	0	20,16	19,56	0	0	24	0	0	80,2	43	37,1	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,746	0	20,32	19,39	0	19,73	19,15	0	0	24	0	0	81,1	43,2	37,84	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,734	0	20,23	19,33	0	19,73	19,09	0	0	24	0	0	79,8	42,6	37,27	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,732	0	20,71	19,81	0	20,23	19,57	0	0	24	0	0	78,9	42,8	36,1	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,737	0	21	20,1	0	20,52	19,86	0	0	24	0	0	78,8	42,9	35,88	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,749	0	20,3	19,37	0	19,76	19,13	0	0	24	0	0	81,3	43,3	38,01	0,7	0,7	-
Итого:	21,927	0	701,13	673,76	0	683,99	666,32	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,927																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2025	196,432	8453,82	8204,71	0	8253,7	8109,07	0
20.02.2025	218,359	9154,95	8878,47	0	8937,69	8775,39	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 12:49:40