

#2671#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.01.2023 по 20.02.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)
3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.01.2023	1,023	0	44,56	43,27	0	43,36	42,61	0	0	24	0	0	79	55,4	23,57	0,7	0,7	-0,7
23.01.2023	1,029	0	43,59	42,3	0	42,39	41,75	0	0	24	0	0	78,7	54,4	24,31	0,7	0,7	-1
24.01.2023	1,046	0	44,35	43,02	0	43,15	42,4	0	0	24	0	0	79,2	54,9	24,29	0,7	0,7	-1,5
25.01.2023	1,043	0	43,43	42,1	0	42,23	41,55	0	0	24	0	0	79,8	55,1	24,67	0,7	0,7	-1,9
26.01.2023	1,043	0	43,96	42,61	0	42,76	42,01	0	0	24	0	0	79,7	55,2	24,5	0,7	0,7	-1,7
27.01.2023	1,044	0	44,33	42,97	0	43,13	42,33	0	0	24	0	0	79,5	55,3	24,19	0,7	0,7	-0,5
28.01.2023	1,021	0	44,01	42,68	0	42,81	42,13	0	0	24	0	0	78,5	54,6	23,86	0,7	0,7	-0,9
29.01.2023	1,033	0	44,8	43,43	0	43,6	42,82	0	0	24	0	0	78,6	54,9	23,67	0,7	0,7	0,4
30.01.2023	1	0	44,6	43,28	0	43,4	42,72	0	0	24	0	0	77,4	54,3	23,1	0,7	0,7	2
31.01.2023	0,929	0	43,81	42,57	0	42,76	42,09	0	0	24	0	0	74,2	52,5	21,73	0,7	0,7	3,1
01.02.2023	0,923	0	43,57	42,35	0	42,55	41,87	0	0	24	0	0	74	52,3	21,67	0,7	0,7	3
02.02.2023	0,949	0	43,96	42,72	0	42,88	42,2	0	0	24	0	0	74,8	52,7	22,11	0,7	0,7	1,6
03.02.2023	1,002	0	43,94	42,65	0	42,75	42,12	0	0	24	0	0	77,4	54	23,44	0,7	0,7	-0,5
04.02.2023	1,048	0	44,4	43,06	0	43,2	42,43	0	0	24	0	0	79,4	55,1	24,26	0,7	0,7	-1,1
05.02.2023	1,055	0	44,44	43,08	0	43,24	42,44	0	0	24	0	0	79,7	55,4	24,37	0,7	0,7	-2,2
06.02.2023	1,045	0	44,65	43,29	0	43,45	42,69	0	0	24	0	0	79,1	55	24,05	0,7	0,7	-0,5
07.02.2023	1,001	0	44,93	43,59	0	43,73	43	0	0	24	0	0	77	54,1	22,89	0,7	0,7	1,4
08.02.2023	0,999	0	44,21	42,87	0	43,01	42,33	0	0	24	0	0	77,2	54	23,22	0,7	0,7	0,3
09.02.2023	1,02	0	44,52	43,18	0	43,32	42,6	0	0	24	0	0	78	54,5	23,52	0,7	0,7	-0,8
10.02.2023	0,976	0	45,69	44,38	0	44,56	43,78	0	0	24	0	0	75,6	53,7	21,94	0,7	0,7	1,9
11.02.2023	0,944	0	44,9	43,66	0	43,8	43,14	0	0	24	0	0	74,2	52,6	21,53	0,7	0,7	3,4
12.02.2023	0,924	0	43,08	41,88	0	42,1	41,4	0	0	24	0	0	73,6	51,7	21,87	0,7	0,7	0,4
13.02.2023	0,912	0	44,81	43,57	0	43,77	43,05	0	0	24	0	0	72,9	52,1	20,84	0,7	0,7	4,9
14.02.2023	0,882	0	43,64	42,47	0	42,67	41,99	0	0	24	0	0	72,2	51,5	20,68	0,7	0,7	3,3
15.02.2023	0,921	0	45,04	43,82	0	43,91	43,34	0	0	24	0	0	73,7	52,7	20,98	0,7	0,7	2,9
16.02.2023	0,909	0	44,21	43	0	43,18	42,47	0	0	24	0	0	73,7	52,6	21,13	0,7	0,7	2,2
17.02.2023	0,882	0	44,8	43,63	0	43,77	43,13	0	0	24	0	0	72,6	52,4	20,16	0,7	0,7	4,5
18.02.2023	0,858	0	44,51	43,38	0	43,53	42,9	0	0	24	0	0	72,1	52,4	19,71	0,7	0,7	5,6
19.02.2023	0,856	0	43,55	42,43	0	42,59	41,95	0	0	24	0	0	72,2	52,1	20,1	0,7	0,7	3,1
20.02.2023	0,881	0	44,18	43,03	0	43,19	42,55	0	0	24	0	0	72,4	52	20,41	0,7	0,7	2,8
Итого:	29,198	0	1328,47	1290,27	0	1294,79	1273,79	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,198																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
21.01.2023	875,946	50090,84	48931,73	2,52	48902,1	48245,29	2,52
20.02.2023	905,144	51419,31	50222	2,52	50196,89	49519,08	2,52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2023 7:19:01