

#2670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)
Номер абонента
Порядковый номер 3705
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00070239
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2023	0,867	0	44,38	43,23	0	43,42	42,75	0	0	24	0	0	72	52	20,05	0,7	0,7	-
22.02.2023	0,93	0	43,19	42	0	42,08	41,52	0	0	24	0	0	75,2	53,1	22,11	0,7	0,7	-
23.02.2023	0,957	0	43,99	42,77	0	42,83	42,23	0	0	24	0	0	76,5	54,2	22,34	0,7	0,7	-
24.02.2023	0,909	0	44,21	43,04	0	43,15	42,56	0	0	24	0	0	73,9	52,9	21,03	0,7	0,7	-
25.02.2023	0,916	0	43,31	42,16	0	42,26	41,64	0	0	24	0	0	74,7	52,9	21,73	0,7	0,7	-
26.02.2023	0,954	0	43,41	42,23	0	42,21	41,73	0	0	24	0	0	76,7	54	22,65	0,7	0,7	-
27.02.2023	0,997	0	44,21	42,98	0	43,01	42,38	0	0	24	0	0	78	54,9	23,17	0,7	0,7	-
28.02.2023	0,993	0	44,18	42,95	0	42,98	42,38	0	0	24	0	0	77,7	54,6	23,11	0,7	0,7	-
01.03.2023	0,896	0	44,44	43,29	0	43,39	42,75	0	0	24	0	0	73,3	52,6	20,67	0,7	0,7	-
02.03.2023	0,925	0	44,11	42,97	0	43	42,44	0	0	24	0	0	74,6	53,1	21,49	0,7	0,7	-
03.03.2023	0,9	0	44,9	43,77	0	43,83	43,27	0	0	24	0	0	73,1	52,6	20,53	0,7	0,7	-
04.03.2023	0,924	0	43,63	42,52	0	42,55	42,02	0	0	24	0	0	74,7	52,9	21,74	0,7	0,7	-
05.03.2023	0,962	0	43,61	42,46	0	42,46	41,93	0	0	24	0	0	76,5	53,8	22,65	0,7	0,7	-
06.03.2023	0,966	0	43,13	41,98	0	42,01	41,45	0	0	24	0	0	77	54,1	22,92	0,7	0,7	-
07.03.2023	0,986	0	43,4	42,24	0	42,22	41,71	0	0	24	0	0	77,7	54,4	23,37	0,7	0,7	-
08.03.2023	0,952	0	42,44	41,33	0	41,31	40,85	0	0	24	0	0	76,3	53,3	23,02	0,7	0,7	-
09.03.2023	1,017	0	43,5	42,3	0	42,3	41,76	0	0	24	0	0	78,6	54,5	24,05	0,7	0,7	-
10.03.2023	1,012	0	43,15	41,93	0	41,95	41,38	0	0	24	0	0	79,3	55,1	24,18	0,7	0,7	-
11.03.2023	0,984	0	42,92	41,73	0	41,72	41,25	0	0	24	0	0	77,6	54	23,57	0,7	0,7	-
12.03.2023	0,961	0	42,96	41,77	0	41,83	41,29	0	0	24	0	0	76,1	53,1	22,97	0,7	0,7	-
13.03.2023	0,919	0	43,28	42,12	0	42,2	41,64	0	0	24	0	0	73,8	52	21,77	0,7	0,7	-
14.03.2023	0,87	0	46,84	45,66	0	45,79	45,14	0	0	24	0	0	71	52	19,01	0,7	0,7	-
15.03.2023	0,85	0	43,8	42,62	0	42,84	42,14	0	0	24	0	0	70,9	51	19,91	0,7	0,7	-
16.03.2023	0,915	0	45,25	43,99	0	44,16	43,45	0	0	24	0	0	73,2	52,5	20,71	0,7	0,7	-
17.03.2023	0,905	0	45,91	44,65	0	44,83	44,16	0	0	24	0	0	72,6	52,4	20,23	0,7	0,7	-
18.03.2023	0,847	0	46,68	45,46	0	45,65	44,92	0	0	24	0	0	70,4	51,8	18,6	0,7	0,7	-
19.03.2023	0,849	0	48,18	46,88	0	47,12	46,28	0	0	24	0	0	70,9	52,9	18	0,7	0,7	-
20.03.2023	0,832	0	47,71	46,41	0	46,69	45,83	0	0	24	0	0	70,5	52,6	17,82	0,7	0,7	-
Итого:	25,995	0	1240,72	1207,44	0	1209,79	1192,85	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,995																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2023	905,144	51419,31	50222	2,52	50196,89	49519,08	2,52
20.03.2023	931,139	52660,03	51429,44	2,52	51406,68	50711,93	2,52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2023 9:43:37