

#75344#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)
3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2024 | 0,779 | 0 | 37,23 | 36,28 | 0 | 36,43 | 35,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 49,1 | 21,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.02.2024 | 0,773 | 0 | 37,35 | 36,4 | 0 | 36,53 | 35,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 49,1 | 21,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.02.2024 | 0,754 | 0 | 37,75 | 36,82 | 0 | 37 | 36,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 48,9 | 20,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.02.2024 | 0,735 | 0 | 36,35 | 35,46 | 0 | 35,63 | 35,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 48,3 | 20,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.02.2024 | 0,737 | 0 | 36,53 | 35,63 | 0 | 35,81 | 35,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 48,5 | 20,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.02.2024 | 0,741 | 0 | 37,16 | 36,25 | 0 | 36,4 | 35,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 48,8 | 20,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.02.2024 | 0,73 | 0 | 36,33 | 35,46 | 0 | 35,61 | 34,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 48,1 | 20,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.02.2024 | 0,71 | 0 | 35,8 | 34,93 | 0 | 35,08 | 34,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 48,1 | 20,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.02.2024 | 0,749 | 0 | 36,45 | 35,56 | 0 | 35,73 | 35,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 48,6 | 20,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.03.2024 | 0,753 | 0 | 38,01 | 37,1 | 0 | 37,22 | 36,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 48,8 | 20,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.03.2024 | 0,73 | 0 | 37,08 | 36,21 | 0 | 36,36 | 35,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 48,4 | 20,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.03.2024 | 0,723 | 0 | 36,88 | 35,99 | 0 | 36,16 | 35,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 48,4 | 20,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.03.2024 | 0,74 | 0 | 35,75 | 34,87 | 0 | 35,03 | 34,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 48,1 | 21,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.03.2024 | 0,766 | 0 | 35,78 | 34,87 | 0 | 35,05 | 34,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 48,6 | 21,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.03.2024 | 0,788 | 0 | 35,89 | 34,97 | 0 | 35,06 | 34,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 48,9 | 22,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.03.2024 | 0,854 | 0 | 36,81 | 35,83 | 0 | 35,85 | 35,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 50,9 | 23,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.03.2024 | 0,837 | 0 | 36,04 | 35,08 | 0 | 35,15 | 34,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 50,2 | 23,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.03.2024 | 0,863 | 0 | 36,4 | 35,42 | 0 | 35,44 | 34,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 51,3 | 24,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.03.2024 | 0,832 | 0 | 36,27 | 35,33 | 0 | 35,34 | 34,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 50,7 | 23,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.03.2024 | 0,814 | 0 | 36,83 | 35,9 | 0 | 35,97 | 35,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 50 | 22,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.03.2024 | 0,79 | 0 | 36,53 | 35,62 | 0 | 35,75 | 35,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 49 | 22,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.03.2024 | 0,76 | 0 | 36,62 | 35,75 | 0 | 35,84 | 35,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 48,5 | 21,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.03.2024 | 0,741 | 0 | 37,5 | 36,63 | 0 | 36,77 | 36,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 48,6 | 20,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.03.2024 | 0,74 | 0 | 38,21 | 37,34 | 0 | 37,45 | 36,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 49,3 | 19,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.03.2024 | 0,732 | 0 | 38,06 | 37,2 | 0 | 37,3 | 36,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 49,3 | 19,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.03.2024 | 0,772 | 0 | 35,77 | 34,89 | 0 | 35 | 34,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 49,1 | 22,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.03.2024 | 0,834 | 0 | 37,14 | 36,19 | 0 | 36,18 | 35,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 50,8 | 23,03 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.03.2024 | 0,836 | 0 | 37 | 36,07 | 0 | 36,04 | 35,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 50,3 | 23,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.03.2024 | 0,81 | 0 | 37,44 | 36,52 | 0 | 36,56 | 36,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 49,8 | 22,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 22,423 | 0 | 1066,96 | 1040,57 | 0 | 1043,74 | 1026,98 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,423 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 20.02.2024 | 81,488 | 3476,51 | 3380,01 | 0 | 3387,87 | 3336,73 | 0 |
| 20.03.2024 | 103,911 | 4543,47 | 4420,58 | 0 | 4431,61 | 4363,71 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2024 7:16:44