

#296499#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)
3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,963	0	67,44	66,44	0	65,86	65,41	0	0	24	0	0	72,8	58,2	14,63	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,956	0	67,29	66,12	0	65,74	65,08	0	0	24	0	0	72,8	58,3	14,57	0,7	0,7	-
23.03.2026	0,943	0	70,18	68,15	0	68,53	67,04	0	0	24	0	0	72,9	59,1	13,76	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,943	0	70,23	69,03	0	68,58	67,93	0	0	24	0	0	73,2	59,4	13,8	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,93	0	71,91	70,71	0	70,25	69,55	0	0	24	0	0	72,9	59,7	13,24	0,7	0,7	-
26.03.2026	0,917	0	67,22	66,14	0	65,63	65,09	0	0	24	0	0	72,8	58,8	13,97	0,7	0,7	-
27.03.2026	0,915	0	67,92	67,04	0	66,3	66	0	0	24	0	0	72,9	59,1	13,8	0,7	0,7	-
28.03.2026	0,919	0	65,44	64,54	0	63,87	63,51	0	0	24	0	0	73,2	58,8	14,4	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,922	0	66,8	65,87	0	65,22	64,84	0	0	24	0	0	73	58,8	14,15	0,7	0,7	-
30.03.2026	0,932	0	66,97	65,96	0	65,37	64,94	0	0	24	0	0	73,1	58,8	14,26	0,7	0,7	-
31.03.2026	0,94	0	66,1	65,08	0	64,56	64,08	0	0	24	0	0	73	58,5	14,56	0,7	0,7	-
01.04.2026	0,747	0	51,84	51,03	0	50,63	50,22	0	0	24	0	0	72,8	58,1	14,75	0,7	0,7	-
02.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,1	30,4	-3,29	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,641	0	37,83	37,27	0	36,97	36,72	0	0	24	0	0	72,5	55,2	17,29	0,7	0,7	-
04.04.2026	0,971	0	65,98	65,03	0	64,43	64,04	0	0	24	0	0	73,1	58	15,09	0,7	0,7	-
05.04.2026	0,957	0	67,22	66,27	0	65,64	65,25	0	0	24	0	0	73,1	58,6	14,51	0,7	0,7	-
06.04.2026	0,952	0	66,82	65,93	0	65,2	64,97	0	0	24	0	0	73,2	58,5	14,62	0,7	0,7	-
07.04.2026	0,914	0	61,76	60,99	0	60,3	60,04	0	0	24	0	0	72,8	57,6	15,15	0,7	0,7	-
08.04.2026	0,963	0	64,28	63,49	0	62,73	62,52	0	0	24	0	0	73,9	58,6	15,31	0,7	0,7	-
09.04.2026	0,939	0	63,63	62,9	0	62,13	61,94	0	0	24	0	0	73,2	58,1	15,16	0,7	0,7	-
10.04.2026	0,943	0	65,96	65,21	0	64,4	64,18	0	0	24	0	0	73,3	58,6	14,64	0,7	0,7	-
11.04.2026	0,935	0	67,53	66,85	0	65,91	65,81	0	0	24	0	0	72,8	58,6	14,24	0,7	0,7	-
12.04.2026	0,934	0	67,7	67,03	0	66,12	65,95	0	0	24	0	0	73	58,9	14,15	0,7	0,7	-
13.04.2026	0,93	0	68,13	67,49	0	66,55	66,42	0	0	24	0	0	72,9	58,9	13,96	0,7	0,7	-
14.04.2026	0,9	0	68,14	67,51	0	66,52	66,41	0	0	24	0	0	72,8	59,2	13,53	0,7	0,7	-
15.04.2026	0,891	0	65,7	65,14	0	64,11	64,09	0	0	24	0	0	73	59,1	13,9	0,7	0,7	-
16.04.2026	0,667	0	43,72	43,39	0	42,68	42,75	0	0	24	0	0	73	57,3	15,62	0,7	0,7	-
17.04.2026	0,94	0	66,14	65,37	0	64,59	64,35	0	0	24	0	0	73,2	58,6	14,57	0,7	0,7	-
18.04.2026	0,928	0	68,07	67,3	0	66,43	66,22	0	0	24	0	0	73,2	59,2	13,96	0,7	0,7	-
19.04.2026	0,912	0	68,91	68,16	0	67,26	67,02	0	0	24	0	0	73,1	59,6	13,53	0,7	0,7	-
20.04.2026	0,887	0	66,8	66,12	0	65,23	65,05	0	0	24	0	0	72,7	59,1	13,6	0,7	0,7	-
Итого:	27,231	0	1943,66	1917,56	0	1897,74	1887,42	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,231																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	173,993	9581,83	9464,42	0	9335,77	9319,49	0
20.04.2026	201,224	11525,49	11381,98	0	11233,51	11206,91	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 13:54:20