

#102166#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)
3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	0,664	0	28,67	25,77	0	27,96	25,53	0	0	24	0	0	69,4	45,7	23,67	0,7	0,7	-
22.10.2024	0,658	0	28,99	26,87	0	28,28	26,63	0	0	24	0	0	70	46,8	23,18	0,7	0,7	-
23.10.2024	0,663	0	30,53	27,91	0	29,83	27,65	0	0	24	0	0	69,8	47,5	22,27	0,7	0,7	-
24.10.2024	0,291	0	13,9	16,19	0	13,63	16,07	0	0	24	0	0	64,4	44,2	20,2	0,7	0,7	-
25.10.2024	0,712	0	35,26	32,85	0	34,54	32,44	0	0	24	0	0	69,6	49	20,61	0,7	0,7	-
26.10.2024	0,691	0	36,37	35,55	0	35,64	35,07	0	0	24	0	0	69,3	49,9	19,43	0,7	0,7	-
27.10.2024	0,69	0	34,15	33,43	0	33,43	32,95	0	0	24	0	0	69,7	49,1	20,62	0,7	0,7	-
28.10.2024	0,685	0	33,77	31,76	0	33,05	31,33	0	0	24	0	0	69,5	48,8	20,72	0,7	0,7	-
29.10.2024	0,682	0	33,96	30,97	0	33,24	30,56	0	0	24	0	0	69,4	48,9	20,48	0,7	0,7	-
30.10.2024	0,695	0	34,25	31,07	0	33,53	30,71	0	0	24	0	0	69,7	49,1	20,66	0,7	0,7	-
31.10.2024	0,696	0	33,63	32,37	0	32,91	32,04	0	0	24	0	0	69,6	48,4	21,2	0,7	0,7	-
01.11.2024	0,693	0	33,73	32,98	0	33,01	32,56	0	0	24	0	0	69,7	48,7	20,99	0,7	0,7	-
02.11.2024	0,687	0	32,06	31,34	0	31,34	31,1	0	0	24	0	0	69,4	47,5	21,87	0,7	0,7	-
03.11.2024	0,699	0	32,09	31,35	0	31,37	31,11	0	0	24	0	0	69,6	47,4	22,23	0,7	0,7	-
04.11.2024	0,685	0	31,94	31,2	0	31,22	30,96	0	0	24	0	0	69,3	47,3	22,01	0,7	0,7	-
05.11.2024	0,695	0	30,87	30,11	0	30,15	29,87	0	0	24	0	0	69,5	46,4	23,12	0,7	0,7	-
06.11.2024	0,687	0	30,24	29,23	0	29,52	28,99	0	0	24	0	0	69	45,7	23,24	0,7	0,7	-
07.11.2024	0,709	0	30,61	29,78	0	29,89	29,54	0	0	24	0	0	69,9	46,2	23,76	0,7	0,7	-
08.11.2024	0,708	0	31,17	30,24	0	30,45	30	0	0	24	0	0	69,8	46,5	23,26	0,7	0,7	-
09.11.2024	0,685	0	29,96	29,16	0	29,24	28,92	0	0	24	0	0	69,1	45,7	23,43	0,7	0,7	-
10.11.2024	0,743	0	30,01	29,16	0	29,29	28,92	0	0	24	0	0	71,8	46,4	25,39	0,7	0,7	-
11.11.2024	0,803	0	30,42	29,46	0	29,7	29,22	0	0	24	0	0	75,1	48	27,05	0,7	0,7	-
12.11.2024	0,8	0	29,92	28,97	0	29,2	28,73	0	0	24	0	0	75,3	47,9	27,44	0,7	0,7	-
13.11.2024	0,791	0	29,47	28,54	0	28,75	28,3	0	0	24	0	0	75,2	47,6	27,6	0,7	0,7	-
14.11.2024	0,718	0	29,18	28,31	0	28,5	28,07	0	0	24	0	0	71,6	46,3	25,3	0,7	0,7	-
15.11.2024	0,67	0	28,86	28,04	0	28,24	27,8	0	0	24	0	0	68,5	44,7	23,85	0,7	0,7	-
16.11.2024	0,683	0	29,73	28,89	0	29,01	28,65	0	0	24	0	0	68,9	45,3	23,61	0,7	0,7	-
17.11.2024	0,682	0	29	28,16	0	28,32	27,92	0	0	24	0	0	69,1	45	24,08	0,7	0,7	-
18.11.2024	0,706	0	29,31	28,42	0	28,59	28,18	0	0	24	0	0	70	45,2	24,71	0,7	0,7	-
19.11.2024	0,722	0	28,98	28,14	0	28,26	27,9	0	0	24	0	0	71,6	46	25,59	0,7	0,7	-
20.11.2024	0,721	0	29,37	28,51	0	28,65	28,27	0	0	24	0	0	71,3	46,1	25,21	0,7	0,7	-
Итого:	21,414	0	950,4	914,73	0	928,74	905,99	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,414																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2024	131,798	5919,57	5758,12	0	5778,01	5685,86	0
20.11.2024	153,212	6869,97	6672,85	0	6706,75	6591,85	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2024 15:08:52