

#51909#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.10.2023 по 20.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00070239	20.12.2023	30.10.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	27,124	0	27.124

Подпись исполнителя



с 22.11.23 сочли



#51791#

Отчёт за период с 30.10.2023 по 20.12.2023.

Номер абонента
 Порядковый номер 3705
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00070239
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2023	-	0,802	0	46,2	45,26	0	45,24	44,78	0	0	24	0	0	69,7	51,9	17,75	0,7	0,7
22.11.2023	-2,3	0,52	0	23,08	22,55	0	22,44	22,29	0	0	14	0	0	77,2	54	23,15	0,7	0,7
23.11.2023	3,3	0,89	0	42,25	41,33	0	41,26	40,85	0	0	24	0	0	74,2	52,6	21,59	0,7	0,7
24.11.2023	3,5	0,884	0	42,25	41,37	0	41,24	40,89	0	0	24	0	0	74	52,6	21,46	0,7	0,7
25.11.2023	-0,2	0,94	0	42,2	41,23	0	41,08	40,72	0	0	24	0	0	77,1	54,2	22,89	0,7	0,7
26.11.2023	-2,4	0,985	0	42,19	41,09	0	40,99	40,61	0	0	24	0	0	79,2	55,2	24,02	0,7	0,7
27.11.2023	-7,5	1,033	0	41,39	40,26	0	40,19	39,73	0	0	24	0	0	81,4	55,8	25,63	0,7	0,7
28.11.2023	-7,3	1,031	0	39,9	38,82	0	38,7	38,31	0	0	24	0	0	82,5	55,9	26,66	0,7	0,7
29.11.2023	-6,5	1,042	0	40,13	39,09	0	38,93	38,58	0	0	24	0	0	82,6	55,9	26,76	0,7	0,7
30.11.2023	-5,4	1,04	0	41,83	40,79	0	40,61	40,24	0	0	24	0	0	81,6	56,1	25,53	0,7	0,7
01.12.2023	-	0,989	0	41,34	40,32	0	40,14	39,79	0	0	24	0	0	79,5	54,8	24,66	0,7	0,7
02.12.2023	-	0,979	0	41,91	40,88	0	40,71	40,4	0	0	24	0	0	78,5	54,4	24,1	0,7	0,7
03.12.2023	-	0,966	0	41,62	40,56	0	40,53	40,06	0	0	24	0	0	78,1	54,2	23,87	0,7	0,7
04.12.2023	-	0,957	0	41,1	40,07	0	40,01	39,59	0	0	24	0	0	77,7	53,8	23,9	0,7	0,7
05.12.2023	-	1,013	0	41,44	40,26	0	40,24	39,78	0	0	24	0	0	80,1	54,9	25,14	0,7	0,7
06.12.2023	-	1,052	0	40,35	39,05	0	39,15	38,57	0	0	24	0	0	82,5	55,7	26,87	0,7	0,7
07.12.2023	-	1,025	0	41,91	40,65	0	40,71	40,13	0	0	24	0	0	80,4	55,2	25,19	0,7	0,7
08.12.2023	-	1,072	0	41,61	40,3	0	40,41	39,75	0	0	24	0	0	82,6	56,1	26,53	0,7	0,7
09.12.2023	-	1,054	0	41,71	40,43	0	40,51	39,89	0	0	24	0	0	81,9	55,9	25,96	0,7	0,7
10.12.2023	-	0,983	0	41,41	40,19	0	40,26	39,68	0	0	24	0	0	79	54,6	24,44	0,7	0,7
11.12.2023	-	0,941	0	41,07	39,88	0	40,05	39,4	0	0	24	0	0	76,4	52,9	23,53	0,7	0,7
12.12.2023	-	0,903	0	41,09	39,89	0	40,11	39,41	0	0	24	0	0	74,6	52	22,52	0,7	0,7
13.12.2023	-	0,916	0	40,8	39,59	0	39,83	39,11	0	0	24	0	0	75,2	52,2	23	0,7	0,7
14.12.2023	-	0,97	0	40,81	39,54	0	39,7	39,06	0	0	24	0	0	77,9	53,5	24,41	0,7	0,7
15.12.2023	-	0,915	0	40,93	39,7	0	39,9	39,22	0	0	24	0	0	75,4	52,5	22,93	0,7	0,7
16.12.2023	-	0,833	0	40,35	39,16	0	39,39	38,68	0	0	24	0	0	70,7	49,5	21,16	0,7	0,7
17.12.2023	-	0,799	0	40,78	39,66	0	39,9	39,18	0	0	24	0	0	69,2	49,1	20,06	0,7	0,7
18.12.2023	-	0,781	0	40,24	39,11	0	39,41	38,63	0	0	24	0	0	68,6	48,7	19,86	0,7	0,7
19.12.2023	-	0,801	0	41,02	39,86	0	40,12	39,38	0	0	24	0	0	69,3	49,3	19,98	0,7	0,7
20.12.2023	-	0,81	0	40,47	39,3	0	39,56	38,82	0	0	24	0	0	69,8	49,3	20,5	0,7	0,7
Итого:	-2	27,926	0	1223,38	1190,19	0	1191,32	1175,53	0	0	710	0	-	76,9	53,43	23,47	0,7	0,7

Общее время работы системы 1224 час.

Период нормальной работы системы 710 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.10.2023	0	0	0	0	0	0	0
20.12.2023	27,124	1177,18	1144,93	0	1146,08	1130,75	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения