

#67197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (корпус 1)
3705
ВКТ-7
00070239
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2023	0,849	0	41,51	40,31	0	40,55	39,83	0	0	24	0	0	71,6	50,6	20,97	0,7	0,7	-
22.12.2023	0,909	0	42,19	41	0	41,22	40,52	0	0	24	0	0	74,2	52,2	22	0,7	0,7	-
23.12.2023	0,928	0	42,26	41,11	0	41,19	40,63	0	0	24	0	0	76	53,4	22,57	0,7	0,7	-
24.12.2023	0,941	0	43,03	41,84	0	41,92	41,32	0	0	24	0	0	76,2	53,8	22,42	0,7	0,7	-
25.12.2023	0,737	0	36,53	35,75	0	35,73	35,36	0	0	24	0	0	70,6	50	20,62	0,7	0,7	-
26.12.2023	0,867	0	42,55	41,69	0	41,59	41,21	0	0	24	0	0	72	51,1	20,85	0,7	0,7	-
27.12.2023	0,856	0	40,55	39,71	0	39,62	39,23	0	0	24	0	0	71,9	50,3	21,63	0,7	0,7	-
28.12.2023	0,864	0	39,74	38,8	0	38,79	38,32	0	0	24	0	0	73	50,7	22,28	0,7	0,7	-
29.12.2023	0,786	0	39,51	38,8	0	38,61	38,33	0	0	24	0	0	69,7	49,4	20,36	0,7	0,7	-
30.12.2023	0,766	0	38,24	37,53	0	37,44	37,06	0	0	24	0	0	69,1	48,6	20,47	0,7	0,7	-
31.12.2023	0,808	0	37,82	37,03	0	36,98	36,55	0	0	24	0	0	70,9	49	21,88	0,7	0,7	-
01.01.2024	0,888	0	38,63	37,69	0	37,7	37,24	0	0	24	0	0	75	51,4	23,57	0,7	0,7	-
02.01.2024	0,965	0	37,04	36,08	0	36,03	35,6	0	0	24	0	0	80,2	53,4	26,77	0,7	0,7	-
03.01.2024	1,01	0	36,47	35,45	0	35,4	34,97	0	0	24	0	0	83,4	54,9	28,5	0,7	0,7	-
04.01.2024	1,03	0	35,59	34,48	0	34,43	34	0	0	24	0	0	85	55,1	29,9	0,7	0,7	-
05.01.2024	0,984	0	37,69	36,6	0	36,58	36,12	0	0	24	0	0	81,4	54,5	26,9	0,7	0,7	-
06.01.2024	1,008	0	37,82	36,63	0	36,7	36,15	0	0	24	0	0	82,1	54,6	27,51	0,7	0,7	-
07.01.2024	1,095	0	33,75	32,52	0	32,57	32,04	0	0	24	0	0	89,3	55,6	33,66	0,7	0,7	-
08.01.2024	1,096	0	32,21	31,02	0	31,08	30,56	0	0	24	0	0	90,1	54,9	35,21	0,7	0,7	-
09.01.2024	1,073	0	36,46	35,22	0	35,33	34,74	0	0	24	0	0	85,6	55,2	30,39	0,7	0,7	-
10.01.2024	0,977	0	38,08	36,73	0	37,06	36,25	0	0	24	0	0	79,3	53	26,35	0,7	0,7	-
11.01.2024	0,939	0	38,04	36,84	0	37,04	36,36	0	0	24	0	0	77,7	52,4	25,38	0,7	0,7	-
12.01.2024	0,941	0	36,46	35,3	0	35,5	34,82	0	0	24	0	0	78,5	52	26,44	0,7	0,7	-
13.01.2024	0,96	0	37,05	35,87	0	36,09	35,39	0	0	24	0	0	79,5	52,9	26,61	0,7	0,7	-
14.01.2024	0,923	0	37,5	36,36	0	36,54	35,88	0	0	24	0	0	78,2	52,8	25,39	0,7	0,7	-
15.01.2024	0,93	0	37,14	36	0	36,18	35,52	0	0	24	0	0	78,1	52,5	25,66	0,7	0,7	-
16.01.2024	0,978	0	35,7	34,56	0	34,74	34,08	0	0	24	0	0	81,4	53,2	28,16	0,7	0,7	-
17.01.2024	1	0	35,3	34,15	0	34,31	33,67	0	0	24	0	0	82,6	53,5	29,1	0,7	0,7	-
18.01.2024	0,952	0	36,9	35,77	0	35,94	35,29	0	0	24	0	0	79,2	52,8	26,46	0,7	0,7	-
19.01.2024	0,956	0	36,39	35,26	0	35,43	34,78	0	0	24	0	0	79,5	52,5	27,01	0,7	0,7	-
20.01.2024	0,959	0	37,5	36,35	0	36,53	35,87	0	0	24	0	0	79,2	52,9	26,24	0,7	0,7	-
Итого:	28,975	0	1175,65	1142,45	0	1144,82	1127,69	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,975																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.12.2023	27,124	1177,18	1144,93	0	1146,08	1130,75	0
20.01.2024	56,099	2352,83	2287,38	0	2290,9	2258,44	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2024 13:51:34