

#116308#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)
Номер абонента
Порядковый номер 9338
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407954
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	2,587	131,101	130,979	127,657	128,995	24	24	0	0	77,2	57	4,6	2,4	-
22.01.2025	2,617	131,974	131,788	128,478	129,772	24	24	0	0	77,6	57,3	4,7	2,4	-
23.01.2025	2,592	131,167	130,977	127,717	128,991	24	24	0	0	77,2	57	4,8	2,4	-
24.01.2025	2,419	131,571	131,47	128,379	129,606	24	24	0	0	73,8	55	4,7	2,4	-
25.01.2025	2,232	132,749	132,8	129,707	130,961	24	24	0	0	71,5	54,4	4,7	2,3	-
26.01.2025	2,049	129,142	129,128	126,351	127,421	24	24	0	0	69,2	53	4,8	2,4	-
27.01.2025	2,225	134,436	134,19	131,466	132,408	24	24	0	0	70,1	53,2	4,6	2,4	-
28.01.2025	2,215	137,322	137,138	134,322	135,315	24	24	0	0	69,6	53,2	4,7	2,3	-
29.01.2025	2,209	137,087	136,921	134,111	135,116	24	24	0	0	69,4	53	4,7	2,3	-
30.01.2025	2,225	136,483	136,248	133,501	134,448	24	24	0	0	69,6	53	4,7	2,3	-
31.01.2025	2,259	133,512	133,248	130,496	131,448	24	24	0	0	70,9	53,7	4,7	2,3	-
01.02.2025	2,265	129,918	129,768	126,831	127,92	24	24	0	0	73	55,2	4,7	2,3	-
02.02.2025	2,398	131,856	131,792	128,531	129,803	24	24	0	0	75,4	56,9	4,7	2,3	-
03.02.2025	2,521	131,447	131,207	128,098	129,267	24	24	0	0	75,9	56,3	4,8	2,3	-
04.02.2025	2,468	133,657	133,438	130,396	131,535	24	24	0	0	74	55,2	4,7	2,3	-
05.02.2025	2,44	131,212	130,956	128,007	129,097	24	24	0	0	74,1	55,1	4,7	2,3	-
06.02.2025	2,395	134,795	134,585	131,642	132,73	24	24	0	0	72,4	54,2	4,7	2,3	-
07.02.2025	2,556	133,526	133,196	130,175	131,267	24	24	0	0	75,2	55,7	4,7	2,3	-
08.02.2025	2,73	129,64	129,305	126,002	127,245	24	24	0	0	80,1	58,5	4,8	2,3	-
09.02.2025	2,743	126,971	126,65	123,252	124,54	24	24	0	0	82,1	59,9	4,7	2,3	-
10.02.2025	2,941	126,66	125,982	122,856	123,916	24	24	0	0	83,3	59,4	4,7	2,3	-
11.02.2025	3,035	125,754	124,986	121,998	123,014	24	24	0	0	83	58,2	4,6	2,3	-
12.02.2025	3,05	127,133	126,514	123,35	124,521	24	24	0	0	82,8	58,2	4,6	2,4	-
13.02.2025	2,905	121,494	120,752	117,936	118,889	24	24	0	0	82,1	57,6	4,6	2,3	-
14.02.2025	2,851	120,6	119,869	117,131	118,053	24	24	0	0	81,3	57	4,6	2,5	-
15.02.2025	2,768	118,559	117,928	115,137	116,117	24	24	0	0	81,4	57,4	4,6	2,5	-
16.02.2025	2,711	115,416	114,789	112,018	112,979	24	24	0	0	82,3	58,2	4,6	2,5	-
17.02.2025	2,809	117,924	117,102	114,547	115,354	24	24	0	0	81	56,6	4,5	2,5	-
18.02.2025	2,782	120,674	119,928	117,289	118,146	24	24	0	0	80,1	56,4	4,5	2,5	-
19.02.2025	2,803	122,148	121,455	118,736	119,652	24	24	0	0	79,9	56,4	4,6	2,5	-
20.02.2025	2,929	118,412	117,52	114,908	115,73	24	24	0	0	82,6	57,1	4,6	2,5	-
Итого:	79,729	3984,34	3972,609	3881,025	3914,256	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,729													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	229,435	13778,888	13804,487	13457,657	13607,779	3033,98	0
20.02.2025	309,162	17763,227	17777,094	17338,68	17522,037	3777,98	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:32:57