

#120908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель	ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя	Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)
Номер абонента	
Порядковый номер	9338
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	4407954
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,803	119,238	118,477	115,842	116,703	24	24	0	0	80,8	56,7	4,5	2,5	-
22.02.2025	2,572	121,543	121,006	118,334	119,248	24	24	0	0	77,4	55,7	4,5	2,5	-
23.02.2025	2,413	116,678	116,111	113,723	114,502	24	24	0	0	75,6	54,4	4,6	2,5	-
24.02.2025	2,433	121,648	120,918	118,678	119,287	24	24	0	0	74,1	53,6	4,5	2,5	-
25.02.2025	2,31	117,467	116,557	114,752	115,09	24	24	0	0	71,8	51,7	4,5	2,5	-
26.02.2025	2,301	121,908	121,213	119,094	119,645	24	24	0	0	71,8	52,5	4,4	2,5	-
27.02.2025	2,176	121,551	120,959	118,867	119,438	24	24	0	0	70	51,8	4,5	2,5	-
28.02.2025	2,195	117,811	116,992	115,162	115,521	24	24	0	0	70,7	51,7	4,5	2,5	-
01.03.2025	2,312	117,814	117,203	115,006	115,656	24	24	0	0	73,1	53	4,4	2,5	-
02.03.2025	2,279	119,043	118,588	116,221	117,008	24	24	0	0	72,9	53,3	4,5	2,5	-
03.03.2025	2,242	121,051	120,484	118,32	118,955	24	24	0	0	70,9	52	4,6	2,5	-
04.03.2025	2,193	121,602	121,025	118,885	119,48	24	24	0	0	70,5	52,1	4,5	2,5	-
05.03.2025	2,109	121,494	121,047	118,818	119,494	24	24	0	0	69,9	52,2	4,5	2,5	-
06.03.2025	2,122	124,229	123,754	121,479	122,141	24	24	0	0	70,1	52,7	4,5	2,5	-
07.03.2025	2,052	122,691	122,322	119,992	120,721	24	24	0	0	69,9	52,8	4,6	2,5	-
08.03.2025	1,903	119,908	119,795	117,279	118,182	24	24	0	0	69,8	53,6	4,5	2,5	-
09.03.2025	1,875	119,326	119,186	116,725	117,582	24	24	0	0	69,6	53,6	4,5	2,5	-
10.03.2025	1,949	125,486	125,34	122,715	123,615	24	24	0	0	70	54,2	4,5	2,5	-
11.03.2025	2,029	124,494	124,217	121,736	122,549	24	24	0	0	70,2	53,6	4,6	2,5	-
12.03.2025	2,15	130,963	130,721	128,014	128,93	24	24	0	0	70,8	54,1	4,6	2,4	-
13.03.2025	2,22	122,439	122,033	119,555	120,355	24	24	0	0	72,6	54,1	4,7	2,4	-
14.03.2025	2,332	117,604	117,027	114,693	115,412	24	24	0	0	74,6	54,3	4,6	2,4	-
15.03.2025	2,299	116,541	116,129	113,637	114,496	24	24	0	0	75	54,8	4,5	2,5	-
16.03.2025	2,296	115,84	115,457	112,926	113,822	24	24	0	0	75,3	55	4,5	2,5	-
17.03.2025	2,406	115,039	114,494	112,104	112,904	24	24	0	0	75,9	54,5	4,5	2,5	-
18.03.2025	2,345	119,26	118,795	116,354	117,178	24	24	0	0	74	53,9	4,5	2,5	-
19.03.2025	2,257	118,322	117,828	115,58	116,303	24	24	0	0	72	52,5	4,5	2,5	-
20.03.2025	2,15	119,426	118,988	116,736	117,455	24	24	0	0	70,8	52,4	4,5	2,5	-
Итого:	62,723	3370,416	3356,666	3291,227	3311,672	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,723													

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	309,162	17763,227	17777,094	17338,68	17522,037	3777,98	0
20.03.2025	371,886	21133,643	21133,76	20629,904	20833,709	4449,98	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 16:56:41