

#125999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель	ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя	Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)
Номер абонента	
Порядковый номер	9338
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	4407954
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,014	120,143	119,916	117,537	118,377	24	24	0	0	69,4	52,3	4,5	2,5	5,6
22.03.2025	2,008	120,215	119,996	117,541	118,398	24	24	0	0	70,3	53,3	4,5	2,5	5,7
23.03.2025	1,957	120,555	120,371	117,936	118,793	24	24	0	0	69,4	52,9	4,6	2,5	6,8
24.03.2025	2,077	122,105	121,725	119,412	120,141	24	24	0	0	70	52,6	4,5	2,5	5,5
25.03.2025	2,099	122,908	122,498	120,215	120,922	24	24	0	0	69,8	52,3	4,5	2,5	4,4
26.03.2025	2,069	121,52	121,258	118,877	119,713	24	24	0	0	69,4	52,1	4,5	2,5	6,9
27.03.2025	2,031	118,889	118,686	116,311	117,186	24	24	0	0	69,3	51,9	4,5	2,5	5,7
28.03.2025	2,028	126,48	126,34	123,719	124,654	24	24	0	0	69,6	53,3	4,4	2,5	8,9
29.03.2025	1,924	125,186	125,123	122,467	123,43	24	24	0	0	69,4	53,7	4,6	2,4	9,9
30.03.2025	1,91	122,578	122,561	119,898	120,898	24	24	0	0	69,7	53,8	4,6	2,4	6,8
31.03.2025	1,994	122,467	122,23	119,785	120,615	24	24	0	0	69,7	53,1	4,6	2,4	5,9
01.04.2025	2,033	122,781	122,555	120,088	120,943	24	24	0	0	69,8	52,9	4,5	2,4	-
02.04.2025	1,932	126,453	126,477	123,686	124,738	24	24	0	0	69,7	54,1	4,5	2,5	-
03.04.2025	1,905	131,793	131,895	128,881	130,006	24	24	0	0	70,1	55,3	4,7	2,5	-
04.04.2025	1,867	124,846	124,834	122,113	123,1	24	24	0	0	69,7	54,5	4,7	2,4	-
05.04.2025	2,06	121,617	121,537	118,746	119,795	24	24	0	0	72,7	55,4	4,6	2,4	-
06.04.2025	2,134	119,383	119,328	116,434	117,562	24	24	0	0	74,6	56,3	4,7	2,5	-
07.04.2025	2,198	123,264	122,76	120,281	120,992	24	24	0	0	73,7	55,5	4,7	2,5	-
08.04.2025	2,092	122,139	121,754	119,332	120,082	24	24	0	0	71,6	54,1	4,6	2,5	-
09.04.2025	2,117	122,695	122,535	119,85	120,84	24	24	0	0	72	54,4	4,6	2,4	-
10.04.2025	2,159	121,234	120,938	118,42	119,295	24	24	0	0	72	53,8	4,6	2,5	-
11.04.2025	2,06	123,143	122,775	120,387	121,127	24	24	0	0	70,6	53,5	4,6	2,5	-
12.04.2025	1,928	121,137	121,145	118,49	119,523	24	24	0	0	69,6	53,4	4,6	2,5	-
13.04.2025	1,895	125,943	126,107	123,191	124,363	24	24	0	0	69,6	54,3	4,5	2,4	-
14.04.2025	1,803	132,061	132,268	129,184	130,354	24	24	0	0	69,5	55,6	4,7	2,4	-
15.04.2025	1,708	130,834	130,887	127,951	128,928	24	24	0	0	69,9	56,6	4,7	2,3	-
16.04.2025	1,67	126,512	126,32	123,766	124,473	24	24	0	0	69,3	55,9	4,3	2	-
17.04.2025	0,765	63,166	63,229	61,801	62,271	24	24	0	0	69,2	56,8	4,1	1,9	-
18.04.2025	0,223	14,961	14,51	14,668	14,336	24	24	0	0	65,6	50,4	3,9	1,8	-
19.04.2025	0,192	13,258	12,779	13	12,629	24	24	0	0	64,8	50,1	3,4	1,6	-
20.04.2025	0,166	11,26	10,973	11,037	10,836	24	24	0	0	65,9	51	2,9	1,5	-
Итого:	55,018	3441,526	3436,31	3365,004	3389,32	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,018													

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	371,886	21133,643	21133,76	20629,904	20833,709	4449,98	0
20.04.2025	426,902	24575,166	24570,066	23994,906	24223,029	5193,98	0

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 8:07:25