

#296498#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области  
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)  
Номер абонента  
Порядковый номер 9338  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 4407954  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,243	118,492	112,178	115,701	110,194	24	24	0	0	72,6	61,9	4,6	2,1	-
22.03.2026	1,25	120,627	113,867	117,777	111,837	24	24	0	0	72,7	62,1	4,2	2,2	-
23.03.2026	1,223	126,201	119,213	123,232	117,052	24	24	0	0	72,6	62,7	4,2	2,2	-
24.03.2026	1,306	125,922	118,779	122,926	116,645	24	24	0	0	73	62,4	4,3	2,1	-
25.03.2026	1,373	130,289	122,938	127,223	120,762	24	24	0	0	72,6	61,8	4,3	2,1	-
26.03.2026	1,407	122,336	115,398	119,459	113,426	24	24	0	0	72,5	60,8	4,4	2,1	-
27.03.2026	1,417	121,824	115,141	118,945	113,166	24	24	0	0	72,7	60,8	4,1	2,2	-
28.03.2026	1,373	113,59	107,43	110,879	105,594	24	24	0	0	73,1	60,7	4,2	2,2	-
29.03.2026	1,33	113,773	107,066	111,082	105,232	24	24	0	0	72,7	60,8	3,9	2,1	-
30.03.2026	1,418	119,816	112,396	116,977	110,477	24	24	0	0	72,8	60,7	4,1	2,1	-
31.03.2026	1,433	117,572	110,359	114,787	108,492	24	24	0	0	72,8	60,4	4,1	2,1	-
01.04.2026	1,091	89,385	83,818	87,275	82,41	24	24	0	0	72,6	60,2	4	2,1	-
02.04.2026	0,013	0	0	0	0	24	24	0	0	24,3	27,2	3,5	2,1	-
03.04.2026	1,071	73,701	69,791	71,977	68,715	24	24	0	0	72,3	57,4	1,8	1,9	-
04.04.2026	1,528	113,596	107,156	110,902	105,416	24	24	0	0	72,8	59,1	3,2	2,2	-
05.04.2026	1,408	109,312	102,955	106,721	101,252	23	23	0	0	72,8	59,7	4	2,2	-
06.04.2026	1,489	116,627	109,746	113,859	107,92	24	24	0	0	72,9	59,8	4,1	2,1	-
07.04.2026	1,445	108,117	101,949	105,568	100,303	24	24	0	0	72,6	58,9	4,1	2,2	-
08.04.2026	1,56	113,379	106,723	110,631	104,961	24	24	0	0	73,7	59,6	3,8	2,1	-
09.04.2026	1,529	112,592	106,07	109,904	104,342	24	24	0	0	73,1	59,2	3,9	2,2	-
10.04.2026	1,481	114,289	107,768	111,561	105,975	24	24	0	0	73,1	59,9	4	2,2	-
11.04.2026	1,385	114,805	108,363	112,102	106,537	24	24	0	0	72,6	60,3	4	2,2	-
12.04.2026	1,355	114,152	107,703	111,451	105,869	24	24	0	0	72,8	60,6	4,1	2,1	-
13.04.2026	1,382	120,078	113,184	117,248	111,24	24	24	0	0	72,6	60,8	4,1	2,1	-
14.04.2026	1,362	120,242	113,441	117,42	111,496	24	24	0	0	72,4	60,9	4,1	2,1	-
15.04.2026	1,356	116,359	109,785	113,613	107,906	24	24	0	0	72,6	60,7	4	2	-
16.04.2026	0,986	75,289	71,668	73,51	70,492	24	24	0	0	72,7	59,3	3,9	2	-
17.04.2026	1,46	116,807	109,889	114,029	108,043	24	24	0	0	73	60,2	3,3	2,1	-
18.04.2026	1,375	116,168	109,5	113,41	107,625	24	24	0	0	72,9	60,8	4	2,1	-
19.04.2026	1,314	114,637	108,18	111,92	106,307	24	24	0	0	72,8	61,1	4,1	2,1	-
20.04.2026	1,378	115,818	109,143	113,098	107,301	24	24	0	0	72,4	60,3	4,1	2	-
Итого:	40,741	3405,795	3211,597	3325,187	3156,987	743	743	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,741													

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	295,064	17339,918	16396,893	16900,189	16140,04	4930,86	0
20.04.2026	335,806	20745,715	19608,49	20225,377	19297,025	5673,85	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 10:19:59