

#2663#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)
Номер абонента
Порядковый номер 9338
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407954
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,849	94,953	94,57	92,797	92,828	24	24	0	71	63	0,33	0,18	-
22.04.2023	0,19	40,273	39,438	39,445	38,703	24	24	19	67	63	0,27	0,14	-
23.04.2023	0,225	38,945	38,133	38,117	37,422	24	24	19	68	63	0,25	0,14	-
24.04.2023	0,279	42,82	41,938	41,93	41,188	24	24	19	68	62	0,26	0,14	-
25.04.2023	0,264	41,352	40,805	40,477	40,062	24	24	19	68	63	0,32	0,23	-
26.04.2023	0,254	40,555	40,023	39,703	39,297	24	24	18	68	63	0,38	0,3	-
27.04.2023	0,313	50,906	50,414	49,812	49,469	24	24	16	69	64	0,37	0,3	-
28.04.2023	0,324	56,961	56,523	55,734	55,453	24	24	16	69	64	0,37	0,3	-
29.04.2023	0,233	59,641	59,242	58,359	58,086	24	24	16	69	65	0,37	0,31	-
30.04.2023	0,223	57,43	57,062	56,211	55,953	24	24	16	68	65	0,38	0,31	-
01.05.2023	0,248	59,5	59,086	58,234	57,938	24	24	16	69	65	0,37	0,31	-
02.05.2023	0,293	61,742	61,305	60,422	60,133	24	24	16	69	65	0,38	0,31	-
03.05.2023	0,303	56,023	55,594	54,82	54,547	24	24	16	69	64	0,38	0,31	-
04.05.2023	0,3	49,047	48,625	48,047	47,758	24	24	16	67	62	0,37	0,31	-
05.05.2023	0,286	51,633	51,156	50,531	50,203	24	24	16	69	64	0,36	0,31	-
06.05.2023	0,258	50,828	50,391	49,766	49,461	24	24	16	68	63	0,36	0,31	-
07.05.2023	0,262	52,117	51,664	51,031	50,695	24	24	16	68	64	0,36	0,31	-
08.05.2023	0,214	53,625	53,188	52,492	52,172	24	24	16	68	65	0,36	0,31	-
09.05.2023	0,231	54,547	54,062	53,391	53,023	24	24	16	68	65	0,37	0,31	-
10.05.2023	0,294	54,531	54,008	53,375	53	24	24	16	68	64	0,37	0,31	-
11.05.2023	0,293	57,008	56,477	55,789	55,398	24	24	16	69	64	0,37	0,31	-
12.05.2023	0,274	57,133	56,625	55,922	55,547	24	24	16	69	64	0,37	0,31	-
13.05.2023	0,247	57,68	57,18	56,453	56,086	24	24	16	69	65	0,38	0,31	-
14.05.2023	0,227	58,234	57,742	56,992	56,609	24	24	16	69	65	0,38	0,31	-
15.05.2023	0,309	58,297	57,727	57,055	56,641	24	24	16	69	64	0,38	0,31	-
16.05.2023	0,284	56,305	55,773	55,102	54,719	24	24	16	68	64	0,38	0,31	-
17.05.2023	0,367	48,875	48,312	47,844	47,461	24	24	16	68	62	0,38	0,31	-
18.05.2023	0,325	48,914	48,156	47,914	47,32	24	24	16	67	61	0,37	0,32	-
19.05.2023	0,31	52,633	52,156	51,523	51,203	23,9	23,9	16	68	63	0,38	0,33	-
20.05.2023	0,295	55,531	55,031	54,352	54	24	24	16	69	64	0,38	0,32	-
Итого:	8,774	1618,039	1602,406	1583,64	1572,375	719,9	719,9	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,546												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,9

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	1095,32	90882,93	90823,625	88662,789	89145,383	14256,13	1,84
20.05.2023	1104,094	92500,969	92426,031	90246,43	90717,758	14976,03	1,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:32:08