

#83775#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)
Номер абонента
Порядковый номер 9338
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407954
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	2,55	210,016	210,75	205,203	207,156	24	24	0	71	61	0,45	0,22	3,7
22.04.2024	2,592	202,516	203,094	197,844	199,641	24	24	0	72	61	0,45	0,22	3,1
23.04.2024	2,633	205,172	205,922	200,297	202,297	24	24	0	73	62	0,44	0,22	2,9
24.04.2024	2,48	205,906	206,734	201,141	203,141	24	24	0	72	61	0,44	0,23	4,9
25.04.2024	2,496	207,828	208,875	203,109	205,312	24	24	0	71	61	0,45	0,23	6,4
26.04.2024	2,362	210,188	211,453	205,609	207,938	24	24	0	70	60	0,45	0,23	7,8
27.04.2024	1,42	169,203	170,25	165,5	167,203	24	24	0	70	62	0,45	0,23	12,1
28.04.2024	0,272	104,703	104,422	102,359	102,219	24	24	16	70	68	0,46	0,22	14,6
29.04.2024	0,251	108,266	108,25	105,766	105,844	24	24	16	72	70	0,48	0,2	16,9
30.04.2024	0,271	110,438	110,516	107,812	108	24	24	16	73	71	0,49	0,2	16,1
01.05.2024	0,267	104,156	104,188	101,688	101,828	24	24	16	73	71	0,51	0,2	-
02.05.2024	0,274	71,641	70,922	70,109	69,531	24	24	16	69	65	0,47	0,19	-
03.05.2024	0,347	66,422	65,531	64,828	64,109	24	24	16	73	69	0,29	0,16	-
04.05.2024	0,303	64,844	63,922	63,5	62,75	24	24	16	67	63	0,26	0,14	-
05.05.2024	0,238	65,031	64,188	63,641	62,922	24	24	16	68	65	0,26	0,14	-
06.05.2024	0,298	53,406	52,422	52,297	51,484	24	24	16	67	63	0,25	0,14	-
07.05.2024	0,315	46,219	45,219	45,25	44,406	24	24	16	68	62	0,34	0,26	-
08.05.2024	0,303	42,891	41,969	42,016	41,234	24	24	16	67	61	0,4	0,34	-
09.05.2024	0,25	42,969	42,078	42,078	41,328	24	24	16	68	63	0,4	0,34	-
10.05.2024	0,264	42,344	41,438	41,469	40,703	24	24	16	67	62	0,4	0,34	-
11.05.2024	0,234	41,469	40,594	40,609	39,859	24	24	16	67	62	0,4	0,34	-
12.05.2024	0,286	41,734	40,828	40,891	40,125	24	24	16	68	61	0,4	0,34	-
13.05.2024	0,298	41,438	40,531	40,578	39,828	24	24	16	67	61	0,4	0,34	-
14.05.2024	0,298	41,422	40,5	40,578	39,797	24	24	16	67	61	0,4	0,34	-
15.05.2024	0,289	42,516	41,594	41,625	40,875	24	24	16	68	62	0,39	0,34	-
16.05.2024	0,268	43,312	42,297	42,422	41,531	24	24	16	68	62	0,4	0,34	-
17.05.2024	0,277	43,438	42,531	42,531	41,781	24	24	16	68	62	0,4	0,34	-
18.05.2024	0,17	43,953	43,141	43,047	42,312	24	24	16	67	64	0,4	0,34	-
19.05.2024	0,196	44,625	43,766	43,703	42,969	24	24	16	67	63	0,4	0,34	-
20.05.2024	0,286	45,219	44,312	44,281	43,516	24	24	16	68	62	0,4	0,34	-
Итого:	22,788	2763,285	2752,237	2701,781	2701,639	720	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,598												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	1612,899	136106,562	136052,547	132798,781	133538,078	23033,57	1,84
20.05.2024	1635,687	138869,844	138804,781	135500,562	136239,719	23753,57	1,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:12:08