

#2664#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
 Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)
 Номер абонента 9338
 Порядковый номер ТЭМ-104
 Тип теплосчётчика 4407954
 Заводской номер 1
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,27	55,289	54,82	54,125	53,781	24	24	16	68	64	0,38	0,32	-
22.05.2023	0,345	57,945	57,414	56,703	56,352	24	24	16	69	64	0,38	0,32	-
23.05.2023	0,318	59,078	58,586	57,82	57,484	24	24	16	69	64	0,39	0,32	-
24.05.2023	0,298	57,586	57,109	56,352	56,023	24	24	16	69	64	0,38	0,31	-
25.05.2023	0,329	56,93	56,43	55,711	55,375	24	24	16	69	64	0,38	0,31	-
26.05.2023	0,365	56,445	55,922	55,234	54,891	24	24	16	69	63	0,38	0,31	-
27.05.2023	0,299	54,859	54,383	53,695	53,367	24	24	16	68	64	0,38	0,31	-
28.05.2023	0,313	54,172	53,695	53,031	52,711	24	24	16	68	63	0,38	0,31	-
29.05.2023	0,339	48,297	47,766	47,266	46,891	23,94	23,94	16	69	63	0,38	0,31	-
30.05.2023	0,382	37,961	37,367	37,156	36,758	24	24	19	68	60	0,38	0,31	-
31.05.2023	0,336	35,086	34,523	34,344	33,945	24	24	16	68	60	0,38	0,31	-
01.06.2023	0,311	31,516	30,938	30,852	30,438	24	24	0	68	59	0,38	0,31	-
02.06.2023	0,354	34,836	34,258	34,102	33,695	24	24	0	68	59	0,38	0,31	-
03.06.2023	0,287	30,641	30,062	30	29,562	24	24	19	68	60	0,38	0,31	-
04.06.2023	0,307	32,445	31,859	31,773	31,336	24	24	16	68	60	0,38	0,31	-
05.06.2023	0,303	31,5	30,938	30,836	30,43	24	24	16	68	60	0,38	0,31	-
06.06.2023	0,311	31,828	31,258	31,164	30,742	24	24	0	68	60	0,39	0,31	-
07.06.2023	0,292	30,898	30,328	30,242	29,828	24	24	19	68	60	0,39	0,31	-
08.06.2023	0,298	30,32	29,719	29,688	29,227	24	24	0	68	60	0,39	0,31	-
09.06.2023	0,266	26,727	26,156	26,172	25,727	24	24	16	68	59	0,39	0,31	-
10.06.2023	0,254	29,094	28,523	28,492	28,047	24	24	16	68	60	0,39	0,31	-
11.06.2023	0,251	27,617	27,047	27,039	26,602	24	24	19	68	60	0,38	0,31	-
12.06.2023	0,231	26,508	25,93	25,961	25,5	24	24	19	67	60	0,39	0,31	-
13.06.2023	0,255	28,133	27,531	27,539	27,07	24	24	16	68	60	0,39	0,31	-
14.06.2023	0,276	30,016	29,336	29,391	28,852	24	24	18	68	60	0,39	0,31	-
15.06.2023	0,274	31,594	30,773	30,953	30,266	24	24	19	67	59	0,39	0,31	-
16.06.2023	0,253	26,891	26,062	26,336	25,633	24	24	19	68	59	0,38	0,31	-
17.06.2023	0,217	23,555	22,703	23,062	22,336	24	24	18	67	59	0,39	0,32	-
18.06.2023	0,211	22,977	22,141	22,516	21,781	24	24	2	67	59	0,39	0,31	-
19.06.2023	0,262	27,766	26,93	27,18	26,492	24	24	0	68	60	0,39	0,31	-
20.06.2023	0,264	31,758	30,891	31,117	30,383	24	24	2	67	59	0,39	0,31	-
Итого:	9,071	1160,268	1141,398	1135,852	1121,525	743,94	743,94	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,801												

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 743,94

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	1104,094	92500,969	92426,031	90246,43	90717,758	14976,03	1,84
20.06.2023	1113,165	93661,234	93567,43	91382,281	91839,281	15719,97	1,84

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.06.2023 7:29:52