

#92633#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 18.08.2024

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области  
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)  
Номер абонента  
Порядковый номер 9338  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 4407954  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,161	6,281	5,281	6,156	5,25	24	24	3	65	42	0,4	0,34	-
22.07.2024	0,168	6,641	5,453	6,516	5,406	24	24	3	64	42	0,39	0,34	-
23.07.2024	0,175	6,688	5,516	6,562	5,469	24	24	3	65	42	0,38	0,33	-
24.07.2024	0,179	6,484	5,578	6,359	5,531	24	24	3	66	42	0,38	0,34	-
25.07.2024	0,194	7,156	6,297	7,016	6,25	24	24	3	65	41	0,39	0,34	-
26.07.2024	0,178	6,859	5,984	6,719	5,938	24	24	3	65	42	0,39	0,34	-
27.07.2024	0,129	5,469	4,594	5,375	4,562	24	24	3	64	43	0,39	0,34	-
28.07.2024	0,125	5,312	4,547	5,219	4,484	24	24	3	64	43	0,39	0,34	-
29.07.2024	0,167	6,578	5,781	6,453	5,75	24	24	3	65	42	0,39	0,34	-
30.07.2024	0,181	6,844	6,047	6,703	6	24	24	3	65	42	0,39	0,34	-
31.07.2024	0,166	6,516	5,766	6,391	5,719	24	24	3	65	42	0,39	0,34	-
01.08.2024	0,161	6,406	5,703	6,297	5,656	24	24	3	65	43	0,39	0,35	-
02.08.2024	0,157	6,281	5,531	6,141	5,469	24	24	3	65	43	0,39	0,35	-
03.08.2024	0,147	6,5	5,438	6,391	5,391	24	24	3	64	44	0,39	0,34	-
04.08.2024	0,117	5,234	4,562	5,125	4,547	24	24	3	64	44	0,39	0,33	-
05.08.2024	0,162	6,672	6,047	6,547	5,984	24	24	3	65	44	0,39	0,33	-
06.08.2024	0,167	6,719	6,016	6,594	5,953	24	24	3	64	43	0,39	0,33	-
07.08.2024	0,157	6,266	5,531	6,141	5,484	24	24	3	65	43	0,39	0,34	-
08.08.2024	0,144	5,844	5,203	5,734	5,172	24	24	3	65	43	0,38	0,34	-
09.08.2024	0,167	6,594	5,984	6,453	5,938	24	24	3	65	42	0,38	0,34	-
10.08.2024	0,139	5,719	5,078	5,625	5,031	24	24	3	64	43	0,38	0,34	-
11.08.2024	0,141	5,906	5,172	5,797	5,125	24	24	3	64	43	0,38	0,34	-
12.08.2024	0,158	5,938	5,344	5,828	5,297	24	24	3	65	41	0,38	0,34	-
13.08.2024	0,169	6,281	5,688	6,156	5,656	24	24	3	65	41	0,38	0,34	-
14.08.2024	0,162	6,188	5,547	6,078	5,5	24	24	3	65	42	0,39	0,34	-
15.08.2024	0,153	5,906	5,328	5,781	5,281	24	24	3	65	42	0,38	0,34	-
16.08.2024	0,155	5,984	5,375	5,875	5,344	24	24	3	65	42	0,39	0,34	-
17.08.2024	0,143	5,844	5,219	5,734	5,156	24	24	3	64	43	0,38	0,34	-
18.08.2024	0,105	4,625	4,031	4,531	4	24	24	3	64	44	0,38	0,34	-
Итого:	4,527	179,735	157,641	176,297	156,343	696	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,893												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	1647,09	140670,969	140554,453	137264,312	137958,016	25217,56	1,84
18.08.2024	1651,617	140850,703	140712,094	137440,609	138114,359	25913,56	1,84

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.08.2024 11:54:09