

#94446#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 18.08.2024 по 14.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)

| Заводской номер счётчика 4407954 | Показания прибора, МВт×ч 14.09.2024 | Предыдущие показания, МВт×ч 18.08.2024 | Разность показаний, МВт×ч | Разность показаний, Гкал |
|--|--|---|---------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 3,831 | 1651,617 | -1647.786 | -1417.085 |

Подпись исполнителя _____



*от 15.09.24
от Д. М. М., отделе*



#94448#

Отчёт за период с 18.08.2024 по 14.09.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 9338
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 4407954
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °C | Q, МВт×ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab, | TNар, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 21.08.2024 | - | -1651,429 | -140843,11 | -140703,588 | -137433,161 | -138105,927 | -25882,27 | -25880,36 | 3 | 65 | 43 | 0,38 | 0,34 |
| 22.08.2024 | - | 0,155 | 6,05 | 6,815 | 5,932 | 6,756 | 24 | 24 | 3 | 65 | 43 | 0,39 | 0,34 |
| 23.08.2024 | - | 0,149 | 5,977 | 6,701 | 5,859 | 6,641 | 24 | 24 | 3 | 66 | 44 | 0,39 | 0,34 |
| 24.08.2024 | - | 0,12 | 5,253 | 5,913 | 5,153 | 5,859 | 24 | 24 | 3 | 64 | 44 | 0,4 | 0,34 |
| 25.08.2024 | - | 0,132 | 5,538 | 6,227 | 5,433 | 6,172 | 24 | 24 | 3 | 65 | 44 | 0,4 | 0,34 |
| 26.08.2024 | - | 0,155 | 6,191 | 6,955 | 6,069 | 6,893 | 24 | 24 | 3 | 66 | 44 | 0,4 | 0,34 |
| 27.08.2024 | - | 0,163 | 6,627 | 7,415 | 6,497 | 7,348 | 24 | 24 | 3 | 66 | 44 | 0,39 | 0,34 |
| 28.08.2024 | - | 0,156 | 6,336 | 7,096 | 6,213 | 7,032 | 24 | 24 | 3 | 66 | 44 | 0,4 | 0,34 |
| 29.08.2024 | - | 0,163 | 6,424 | 7,184 | 6,297 | 7,121 | 24 | 24 | 3 | 66 | 44 | 0,39 | 0,34 |
| 30.08.2024 | - | 0,146 | 5,939 | 6,643 | 5,823 | 6,583 | 24 | 24 | 3 | 66 | 44 | 0,39 | 0,34 |
| 31.08.2024 | - | 0,149 | 6,193 | 6,938 | 6,072 | 6,875 | 24 | 24 | 3 | 65 | 44 | 0,4 | 0,33 |
| 01.09.2024 | - | 0,137 | 5,921 | 6,639 | 5,807 | 6,578 | 24 | 24 | 3 | 65 | 44 | 0,39 | 0,33 |
| 02.09.2024 | - | 0,14 | 6,042 | 6,765 | 5,926 | 6,703 | 24 | 24 | 3 | 65 | 45 | 0,39 | 0,33 |
| 03.09.2024 | - | 0,245 | 9,362 | 10,473 | 9,175 | 10,382 | 24 | 24 | 3 | 66 | 43 | 0,39 | 0,33 |
| 04.09.2024 | - | 0,264 | 10,309 | 11,501 | 10,104 | 11,399 | 24 | 24 | 0 | 66 | 44 | 0,39 | 0,33 |
| 05.09.2024 | - | 0,132 | 5,718 | 6,394 | 5,608 | 6,334 | 24 | 24 | 3 | 65 | 45 | 0,4 | 0,34 |
| 06.09.2024 | - | 0,128 | 5,59 | 6,305 | 5,482 | 6,245 | 24 | 24 | 3 | 65 | 45 | 0,4 | 0,34 |
| 07.09.2024 | - | 0,139 | 5,995 | 6,709 | 5,879 | 6,646 | 24 | 24 | 3 | 65 | 45 | 0,4 | 0,34 |
| 08.09.2024 | - | 0,12 | 5,424 | 6,082 | 5,321 | 6,025 | 24 | 24 | 3 | 64 | 45 | 0,4 | 0,34 |
| 09.09.2024 | - | 0,127 | 5,59 | 6,246 | 5,483 | 6,187 | 24 | 24 | 3 | 65 | 45 | 0,4 | 0,34 |
| 10.09.2024 | - | 0,14 | 5,831 | 6,508 | 5,718 | 6,449 | 24 | 24 | 3 | 65 | 44 | 0,4 | 0,34 |
| 11.09.2024 | - | 0,146 | 5,884 | 6,582 | 5,77 | 6,524 | 24 | 24 | 3 | 65 | 43 | 0,4 | 0,35 |
| 12.09.2024 | - | 0,142 | 5,779 | 6,47 | 5,668 | 6,413 | 24 | 24 | 3 | 65 | 43 | 0,39 | 0,35 |
| 13.09.2024 | - | 0,157 | 6,226 | 6,988 | 6,105 | 6,928 | 24 | 24 | 3 | 65 | 43 | 0,39 | 0,35 |
| 14.09.2024 | - | 0,138 | 5,766 | 6,489 | 5,657 | 6,432 | 24 | 24 | 3 | 64 | 44 | 0,39 | 0,35 |
| Итого: | - | -1647,786 | -140693,145 | -140535,55 | -137286,11 | -137939,402 | -25306,27 | -25304,36 | - | 65,2 | 44 | 0,39 | 0,34 |

Общее время работы системы 648 час.
 Период нормальной работы системы -25304,36 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт×ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNар, ч | Tтн, ч |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 18.08.2024 | 1651,617 | 140850,703 | 140712,094 | 137440,609 | 138114,359 | 25913,56 | 1,84 |
| 14.09.2024 | 3,831 | 157,56 | 176,544 | 154,499 | 174,958 | 609,21 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения