

#34339#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области  
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)  
Номер абонента  
Порядковый номер 9338  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 4407954  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,226	22,086	21,391	21,617	21,039	24	24	16	68	59	0,39	0,32	-
22.08.2023	0,244	25,984	25,273	25,445	24,859	24	24	16	68	59	0,39	0,32	-
23.08.2023	0,231	23,203	22,508	22,719	22,141	24	24	19	68	59	0,38	0,32	-
24.08.2023	0,225	21,617	20,797	21,164	20,461	24	24	0	68	59	0,39	0,32	-
25.08.2023	0,232	21,375	19,82	20,922	19,5	24	24	0	68	59	0,38	0,32	-
26.08.2023	0,204	20,703	20,086	20,266	19,758	21,56	21,56	3	68	60	0,39	0,32	-
27.08.2023	0,195	19,344	18,609	18,938	18,305	24	23,99	2	68	59	0,38	0,32	-
28.08.2023	0,194	22,914	22,258	22,438	21,883	24	24	3	67	60	0,39	0,32	-
29.08.2023	0,227	24,93	24,25	24,414	23,852	24	24	16	68	60	0,38	0,32	-
30.08.2023	0,23	28,703	28,055	28,133	27,602	24	24	19	66	59	0,38	0,32	-
31.08.2023	0,229	28,312	27,719	27,734	27,258	24	24	16	67	60	0,36	0,32	-
01.09.2023	0,242	31,477	30,828	30,836	30,312	24	24	16	67	60	0,38	0,32	-
02.09.2023	0,214	25,844	25,195	25,32	24,773	24	24	16	67	60	0,38	0,33	-
04.09.2023	0,502	61,055	59,695	59,781	58,688	48	48	16	67	60	0,38	0,33	-
05.09.2023	0,259	30,242	29,602	29,617	29,109	24	24	19	68	60	0,38	0,33	-
06.09.2023	0,278	30,812	30,125	30,172	29,617	24	24	16	68	60	0,39	0,33	-
07.09.2023	0,265	28,945	28,266	28,336	27,797	24	24	18	68	60	0,39	0,33	-
08.09.2023	0,234	27,453	26,828	26,891	26,375	22,54	22,54	16	68	60	0,39	0,33	-
09.09.2023	0,242	28,273	27,602	27,68	27,141	24	24	16	68	60	0,39	0,33	-
10.09.2023	0,232	26,711	26,031	26,156	25,602	24	24	16	67	60	0,39	0,33	-
11.09.2023	0,269	30,141	29,492	29,516	29	24	24	16	68	60	0,39	0,33	-
12.09.2023	0,244	26,859	26,219	26,297	25,773	24	24	16	68	60	0,39	0,33	-
13.09.2023	0,239	26,188	25,578	25,641	25,156	24	24	16	68	60	0,39	0,33	-
14.09.2023	0,254	32,781	32,172	32,109	31,625	24	24	16	67	60	0,38	0,33	-
15.09.2023	0,264	29,188	28,594	28,578	28,125	24	24	16	68	60	0,38	0,33	-
16.09.2023	0,22	24,594	23,977	24,078	23,57	24	24	3	68	60	0,38	0,33	-
17.09.2023	0,207	24,156	23,523	23,664	23,141	24	24	16	68	60	0,38	0,32	-
18.09.2023	0,244	26,992	26,398	26,422	25,945	24	24	16	68	60	0,38	0,32	-
19.09.2023	0,163	19,07	18,656	18,695	18,367	24	24	18	65	58	0,38	0,33	-
20.09.2023	0,236	35,227	33,797	34,547	33,242	24	24	16	65	59	0,26	0,23	-
Итого:	7,245	825,179	803,344	808,126	790,016	740,1	740,09	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,231												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 740,09

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	1125,569	95076,57	94935,859	92768,633	93185,203	17182,15	1,84
20.09.2023	1132,814	95901,75	95739,203	93576,758	93975,219	17922,24	1,84

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2023 11:30:32