

#34338#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель	ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя	Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)
Номер абонента	
Порядковый номер	9338
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	4407954
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,244	22,57	21,086	22,086	20,742	24	24	3	68	59	0,39	0,33	-
22.09.2023	0,269	26,234	25,492	25,672	25,062	24	24	3	69	60	0,4	0,33	-
23.09.2023	0,238	25,82	25,211	25,273	24,789	24	24	19	68	60	0,39	0,32	-
24.09.2023	0,23	26,711	26,141	26,156	25,703	24	24	16	68	60	0,38	0,32	-
25.09.2023	0,245	29,43	28,898	28,82	28,414	24	24	16	68	60	0,38	0,32	-
26.09.2023	0,238	31,938	31,383	31,281	30,852	24	24	16	67	60	0,38	0,32	-
27.09.2023	0,249	31,227	30,555	30,586	30,039	24	24	16	67	60	0,39	0,33	-
28.09.2023	0,254	29,461	28,938	28,852	28,453	24	24	16	68	60	0,4	0,34	-
29.09.2023	0,261	32,094	31,57	31,422	31,031	24	24	16	68	61	0,39	0,34	-
30.09.2023	0,215	28,82	28,32	28,227	27,836	24	24	16	67	61	0,4	0,34	-
01.10.2023	0,221	30,016	29,5	29,398	28,992	24	24	16	67	61	0,4	0,34	-
02.10.2023	0,25	33,727	33,242	33,039	32,68	24	24	16	67	61	0,4	0,34	-
03.10.2023	0,233	33,961	33,109	33,312	32,578	24	24	16	64	58	0,39	0,34	-
04.10.2023	0,232	72,992	72	71,562	70,695	24	24	16	65	63	0,32	0,23	-
05.10.2023	0,28	36,836	36,188	36,047	35,547	23,94	23,94	18	69	62	0,26	0,14	-
06.10.2023	0,272	49,016	48,602	48,023	47,727	24	24	3	67	62	0,27	0,14	-
07.10.2023	0,256	40,836	40,414	39,984	39,695	24	24	16	67	62	0,27	0,14	-
08.10.2023	0,204	39,312	38,93	38,523	38,242	24	24	16	67	62	0,29	0,14	-
09.10.2023	0,305	46,836	46,414	45,859	45,578	24	24	16	68	62	0,28	0,15	-
10.10.2023	0,307	58,648	58,32	57,453	57,273	24	24	16	67	62	0,28	0,14	-
11.10.2023	0,328	62,297	62,016	61,008	60,891	24	24	16	67	63	0,3	0,15	-
12.10.2023	1,192	112,125	111,57	109,812	109,805	24	24	16	67	58	0,35	0,16	-
13.10.2023	2,066	149,922	148,305	146,656	146,016	24	24	0	70	57	0,38	0,18	-
14.10.2023	2,098	149,188	148,922	145,914	146,625	24	24	0	70	58	0,42	0,2	-
15.10.2023	1,953	140,906	140,672	137,867	138,547	24	24	0	69	57	0,45	0,21	-
16.10.2023	2,162	143,805	142,297	140,664	140,172	24	24	0	70	56	0,43	0,21	-
17.10.2023	2,285	142,422	141,922	139,297	139,859	24	24	0	70	56	0,43	0,21	-
18.10.2023	2,24	146,797	146,625	143,617	144,477	24	24	0	69	56	0,43	0,22	-
19.10.2023	2,267	139,711	139,391	136,664	137,383	24	24	0	70	55	0,43	0,22	-
20.10.2023	2,415	133,461	132,773	130,328	130,805	24	24	0	72	56	0,43	0,23	-
Итого:	24,009	2047,119	2028,806	2003,402	1996,508	719,94	719,94	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,648												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,94

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	1132,814	95901,75	95739,203	93576,758	93975,219	17922,24	1,84
20.10.2023	1156,823	97948,867	97768,008	95580,164	95971,727	18642,18	1,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 12:54:38