

#110155#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области  
Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)

Заводской номер счётчика 4407954	Показания прибора, Гкал 20.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 19.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	229,435	155,174	74.261

Подпись исполнителя



#110052#

Отчёт за период с 19.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента  
 Порядковый номер 9338  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 4407954  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 21.01.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.12.2024	-	2,159	132,054	132,428	129,107	130,63	24	24	0	0	70,5	53,8	4,7	2,3
21.12.2024	-	2,142	127,034	127,35	124,135	125,601	24	24	0	0	71,4	54,2	4,6	2,3
22.12.2024	-	2,165	130,127	130,396	127,147	128,58	24	24	0	0	71,5	54,5	4,6	2,3
23.12.2024	-	2,172	130,358	130,52	127,384	128,714	24	24	0	0	71,4	54,4	4,7	2,3
24.12.2024	-	2,432	132,598	132,582	129,258	130,598	24	24	0	0	75,4	56,6	4,6	2,3
25.12.2024	-	2,401	132,741	132,761	129,49	130,832	24	24	0	0	74,2	55,7	4,8	2,3
26.12.2024	-	2,225	129,521	129,7	126,553	127,927	24	24	0	0	71,5	54	4,7	2,3
27.12.2024	-	2,201	131,778	131,977	128,801	130,177	24	24	0	0	71	53,9	4,6	2,3
28.12.2024	-	2,099	127,331	127,618	124,555	125,952	24	24	0	0	69,6	52,8	4,7	2,3
29.12.2024	-	2,12	127,434	127,782	124,517	126,003	24	24	0	0	71,5	54,5	4,6	2,3
30.12.2024	-	2,138	127,991	128,196	125,109	126,46	24	24	0	0	70,8	53,8	4,7	2,4
31.12.2024	-	2,118	127,55	127,752	124,705	126,035	24	24	0	0	70,4	53,5	4,7	2,4
01.01.2025	-	2,138	127,882	128,056	125,009	126,326	24	24	0	0	70,7	53,7	4,7	2,4
02.01.2025	-	2,226	126,705	126,806	123,703	125,017	24	24	0	0	72,8	54,9	4,7	2,4
03.01.2025	-	2,499	127,489	127,387	124,073	125,395	24	24	0	0	78	58	4,7	2,4
04.01.2025	-	2,622	126,41	126,307	122,924	124,324	24	24	0	0	79,3	58,1	4,8	2,4
05.01.2025	-	2,643	126,191	126,06	122,663	124,053	24	24	0	0	80	58,5	4,7	2,4
06.01.2025	-	2,525	125,109	125,164	121,724	123,219	24	24	0	0	78,5	57,8	4,7	2,4
07.01.2025	-	2,155	126,422	126,692	123,558	124,979	24	24	0	0	71,1	53,7	4,7	2,4
08.01.2025	-	2,264	123,917	124,058	120,966	122,341	24	24	0	0	73	54,4	4,6	2,4
09.01.2025	-	2,433	126,878	126,862	123,649	124,99	24	24	0	0	75,8	56,2	4,6	2,4
10.01.2025	-	2,422	129,032	129,054	125,825	127,186	24	24	0	0	74,8	55,6	4,7	2,4
11.01.2025	-	2,522	125,164	125,16	121,838	123,263	24	24	0	0	77,7	57	4,7	2,4
12.01.2025	-	2,558	125,81	125,823	122,428	123,893	24	24	0	0	78,2	57,4	4,7	2,4
13.01.2025	-	2,6	126,648	126,461	123,264	124,55	24	24	0	0	77,9	56,9	4,7	2,4
14.01.2025	-	2,565	127,248	127,124	123,923	125,241	24	24	0	0	77	56,3	4,6	2,3
15.01.2025	-	2,258	128,781	128,771	125,767	126,981	24	24	0	0	72,4	54,4	4,6	2,4
16.01.2025	-	2,321	128,454	128,358	125,476	126,633	24	24	0	0	72	53,5	4,6	2,3
17.01.2025	-	2,307	130,956	130,965	127,932	129,184	24	24	0	0	71,8	53,9	4,5	2,3
18.01.2025	-	2,139	127,961	128,14	125,076	126,399	24	24	0	0	70,9	53,8	4,7	2,3
19.01.2025	-	2,215	127,064	127,105	124,123	125,362	24	24	0	0	71,9	54,1	4,6	2,3
20.01.2025	-	2,477	127,62	127,443	124,381	125,586	24	24	0	0	75,7	55,8	4,6	2,4
Итого:	-	74,261	4098,258	4100,858	3999,063	4042,431	768	768	-	-	73,71	55,18	4,66	2,35

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	155,174	9680,627	9703,632	9458,597	9565,352	2265,98	0
20.01.2025	229,435	13778,888	13804,487	13457,657	13607,779	3033,98	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения