

# #116307#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Пугачева 5-7а, Калининград  
Номер абонента 5670  
Порядковый номер 9094  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20107913  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	7,536	0	81,389	0	0	79,44	0	0	24	0	73,2	50,6	0,29	0,26	-
25.01.2025	7,239	0	84,819	0	0	82,898	0	0	24	0	71	50,2	0,3	0,27	-
26.01.2025	6,759	0	82,968	0	0	81,196	0	0	24	0	68,7	48,8	0,3	0,26	-
27.01.2025	6,908	0	84,516	0	0	82,672	0	0	24	0	69,6	49,6	0,3	0,26	-
28.01.2025	6,809	0	85,984	0	0	84,124	0	0	24	0	69,2	49,9	0,3	0,26	-
29.01.2025	6,772	0	86,313	0	0	84,456	0	0	24	0	69	49,8	0,3	0,26	-
30.01.2025	6,838	0	86,15	0	0	84,29	0	0	24	0	69,2	49,8	0,3	0,26	-
31.01.2025	7,02	0	83,928	0	0	82,057	0	0	24	0	70,3	49,9	0,3	0,26	-
01.02.2025	7,405	0	83,173	0	0	81,223	0	0	24	0	72,4	50,6	0,29	0,26	-
02.02.2025	7,917	0	84,822	0	0	82,708	0	0	24	0	74,9	52	0,3	0,26	-
03.02.2025	7,947	0	82,831	0	0	80,744	0	0	24	0	75,3	51,8	0,29	0,26	-
04.02.2025	7,668	0	83,449	0	0	81,432	0	0	24	0	73,5	51	0,29	0,26	-
05.02.2025	7,676	0	82,485	0	0	80,499	0	0	24	0	73,5	50,7	0,29	0,26	-
06.02.2025	7,422	0	84,562	0	0	82,605	0	0	24	0	71,8	50,4	0,3	0,26	-
07.02.2025	7,867	0	83,549	0	0	81,483	0	0	24	0	74,5	51,5	0,29	0,26	-
08.02.2025	8,701	0	81,985	0	0	79,721	0	0	24	0	79,3	53,3	0,29	0,26	-
09.02.2025	9,01	0	81,321	0	0	78,976	0	0	24	0	81,3	54,1	0,29	0,26	-
10.02.2025	9,11	0	78,811	0	0	76,486	0	0	24	0	82,4	54	0,28	0,26	-
11.02.2025	9,013	0	75,71	0	0	73,491	0	0	24	0	82,1	52,8	0,28	0,26	-
12.02.2025	9,056	0	76,575	0	0	74,338	0	0	24	0	81,9	52,8	0,28	0,26	-
13.02.2025	9,012	0	79,266	0	0	76,983	0	0	24	0	81,2	53,3	0,29	0,26	-
14.02.2025	8,908	0	80,773	0	0	78,487	0	0	24	0	80,5	53,4	0,29	0,26	-
15.02.2025	8,878	0	81,036	0	0	78,737	0	0	24	0	80,5	53,6	0,29	0,26	-
16.02.2025	8,933	0	79,726	0	0	77,418	0	0	24	0	81,5	54	0,29	0,26	-
17.02.2025	8,758	0	79,352	0	0	77,118	0	0	24	0	80,2	53,1	0,29	0,26	-
18.02.2025	8,662	0	81,355	0	0	79,107	0	0	24	0	79,3	53,2	0,29	0,26	-
19.02.2025	8,641	0	82,021	0	0	79,766	0	0	24	0	79,1	53,3	0,29	0,26	-
20.02.2025	9,005	0	80,238	0	0	77,905	0	0	24	0	81,7	54,1	0,29	0,26	-
21.02.2025	8,712	0	80,011	0	0	77,771	0	0	24	0	80	53,3	0,29	0,26	-
22.02.2025	8,19	0	82,334	0	0	80,189	0	0	24	0	76,7	52,4	0,29	0,26	-
23.02.2025	7,797	0	79,98	0	0	77,984	0	0	24	0	74,9	51	0,29	0,26	-
Итого:	250,169	0	2541,432	0	0	2476,304	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,752														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	374,095	4032,25	0	0	3935,247	0	0	1185	1080
23.02.2025	624,263	6573,684	0	0	6411,55	0	0	1929	1080

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 8:34:48