

#2662#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Пугачева 5-7а, Калининград
5670
9094
ТВ7 (АССII)
20107913
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 7,335 | 0 | 74,758 | 0 | 0 | 72,971 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 49,2 | 0,29 | 0,26 | - |
| 25.02.2023 | 7,367 | 0 | 73,282 | 0 | 0 | 71,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 49,2 | 0,29 | 0,26 | - |
| 26.02.2023 | 7,73 | 0 | 72,841 | 0 | 0 | 70,985 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,8 | 49,8 | 0,28 | 0,26 | - |
| 27.02.2023 | 8,029 | 0 | 74,141 | 0 | 0 | 72,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 50,7 | 0,29 | 0,26 | - |
| 28.02.2023 | 7,971 | 0 | 72,748 | 0 | 0 | 70,836 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,1 | 50,3 | 0,28 | 0,26 | - |
| 01.03.2023 | 7,285 | 0 | 74,309 | 0 | 0 | 72,544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 48,9 | 0,29 | 0,26 | - |
| 02.03.2023 | 7,444 | 0 | 73,418 | 0 | 0 | 71,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 49 | 0,29 | 0,26 | - |
| 03.03.2023 | 7,274 | 0 | 75,356 | 0 | 0 | 73,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 49,1 | 0,29 | 0,27 | - |
| 04.03.2023 | 7,38 | 0 | 72,591 | 0 | 0 | 70,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 48,8 | 0,29 | 0,26 | - |
| 05.03.2023 | 7,677 | 0 | 72,237 | 0 | 0 | 70,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,7 | 49,7 | 0,29 | 0,27 | - |
| 06.03.2023 | 7,77 | 0 | 71,821 | 0 | 0 | 69,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 49,9 | 0,29 | 0,26 | - |
| 07.03.2023 | 7,887 | 0 | 71,454 | 0 | 0 | 69,583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 50 | 0,29 | 0,26 | - |
| 08.03.2023 | 7,51 | 0 | 68,647 | 0 | 0 | 66,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 48,6 | 0,28 | 0,26 | - |
| 09.03.2023 | 7,995 | 0 | 71,112 | 0 | 0 | 69,219 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 50,1 | 0,29 | 0,27 | - |
| 10.03.2023 | 8,134 | 0 | 70,746 | 0 | 0 | 68,823 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 50,4 | 0,28 | 0,26 | - |
| 11.03.2023 | 7,897 | 0 | 70,879 | 0 | 0 | 69,024 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 49,6 | 0,29 | 0,27 | - |
| 12.03.2023 | 7,692 | 0 | 71,648 | 0 | 0 | 69,843 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 49,1 | 0,29 | 0,26 | - |
| 13.03.2023 | 7,405 | 0 | 72,271 | 0 | 0 | 70,525 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 48,5 | 0,29 | 0,26 | - |
| 14.03.2023 | 7,084 | 0 | 81,004 | 0 | 0 | 79,189 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 49,1 | 0,3 | 0,27 | - |
| 15.03.2023 | 6,774 | 0 | 73,744 | 0 | 0 | 72,116 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 47,6 | 0,29 | 0,26 | - |
| 16.03.2023 | 7,291 | 0 | 75,767 | 0 | 0 | 73,985 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 48,9 | 0,29 | 0,27 | - |
| 17.03.2023 | 7,289 | 0 | 76,577 | 0 | 0 | 74,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 49 | 0,29 | 0,27 | - |
| 18.03.2023 | 6,917 | 0 | 78,839 | 0 | 0 | 77,099 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 48,5 | 0,29 | 0,26 | - |
| 19.03.2023 | 6,95 | 0 | 81,759 | 0 | 0 | 79,936 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 49,7 | 0,3 | 0,26 | - |
| 20.03.2023 | 6,749 | 0 | 80,232 | 0 | 0 | 78,466 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 49,3 | 0,29 | 0,26 | - |
| 21.03.2023 | 6,85 | 0 | 79,299 | 0 | 0 | 77,532 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 49,2 | 0,29 | 0,26 | - |
| 22.03.2023 | 6,986 | 0 | 81,444 | 0 | 0 | 79,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 49,5 | 0,3 | 0,27 | - |
| 23.03.2023 | 6,966 | 0 | 83,74 | 0 | 0 | 81,859 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 50,4 | 0,3 | 0,26 | - |
| Итого: | 207,638 | 0 | 2096,664 | 0 | 0 | 2045,961 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 49,593 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2023 | 3767,378 | 45069,313 | 0 | 0 | 43978,958 | 0 | 0 | 22165 | 22 |
| 23.03.2023 | 3975,014 | 47165,978 | 0 | 0 | 46024,921 | 0 | 0 | 22837 | 22 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 8:02:53