

# #296497#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Пугачева 5-7а, Калининград  
Номер абонента 5670  
Порядковый номер 9094  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 20107913  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	6,562	0	81,504	0	0	79,624	0	0	24	0	71,6	52	0,27	0,23	-
20.03.2026	7,424	0	89,424	0	0	87,296	0	0	24	0	72,9	52,6	0,3	0,25	-
21.03.2026	7,571	0	92,804	0	0	90,59	0	0	24	0	73,1	53,1	0,31	0,26	-
22.03.2026	7,503	0	92,91	0	0	90,697	0	0	24	0	73	53,3	0,3	0,26	-
23.03.2026	7,477	0	96,422	0	0	94,118	0	0	24	0	73,1	54,1	0,31	0,26	-
24.03.2026	7,488	0	97,094	0	0	94,764	0	0	24	0	73,3	54,5	0,31	0,25	-
25.03.2026	7,388	0	100,462	0	0	98,062	0	0	24	0	73,1	55,2	0,32	0,26	-
26.03.2026	7,416	0	95,937	0	0	93,656	0	0	24	0	72,9	54	0,3	0,25	-
27.03.2026	7,523	0	95,466	0	0	93,181	0	0	24	0	73,2	53,9	0,31	0,26	-
28.03.2026	7,446	0	90,387	0	0	88,217	0	0	24	0	73,3	53,1	0,28	0,24	-
29.03.2026	7,456	0	94,343	0	0	92,081	0	0	24	0	73,2	53,9	0,29	0,25	-
30.03.2026	7,455	0	94,069	0	0	91,817	0	0	24	0	73,2	53,9	0,3	0,25	-
31.03.2026	7,465	0	92,494	0	0	90,277	0	0	24	0	73,2	53,5	0,29	0,25	-
01.04.2026	7,409	0	91,614	0	0	89,434	0	0	24	0	72,9	53,2	0,29	0,25	-
02.04.2026	7,567	0	91,59	0	0	89,358	0	0	24	0	73,9	53,7	0,29	0,25	-
03.04.2026	7,242	0	89,245	0	0	87,146	0	0	24	0	72,3	52,5	0,28	0,24	-
04.04.2026	7,532	0	93,265	0	0	91,029	0	0	24	0	73,2	53,5	0,3	0,25	-
05.04.2026	7,468	0	94,65	0	0	92,385	0	0	24	0	73,2	54	0,3	0,25	-
06.04.2026	7,456	0	93,486	0	0	91,246	0	0	24	0	73,3	53,8	0,3	0,25	-
07.04.2026	7,145	0	85,611	0	0	83,58	0	0	24	0	72,8	52,4	0,28	0,24	-
08.04.2026	7,582	0	89,713	0	0	87,529	0	0	24	0	73,9	53,2	0,29	0,25	-
09.04.2026	7,561	0	90,45	0	0	88,267	0	0	24	0	73,4	53	0,29	0,25	-
10.04.2026	7,545	0	91,809	0	0	89,6	0	0	24	0	73,5	53,4	0,3	0,25	-
11.04.2026	7,451	0	94,021	0	0	91,78	0	0	24	0	73	53,6	0,3	0,25	-
12.04.2026	7,4	0	94,756	0	0	92,487	0	0	24	0	73,2	54,1	0,3	0,25	-
13.04.2026	7,352	0	96,037	0	0	93,752	0	0	24	0	73	54,3	0,3	0,25	-
14.04.2026	7,254	0	95,452	0	0	93,183	0	0	24	0	72,9	54,4	0,29	0,24	-
15.04.2026	7,187	0	93,968	0	0	91,721	0	0	24	0	73,1	54,4	0,28	0,24	-
16.04.2026	7,349	0	93,794	0	0	91,541	0	0	24	0	73,3	54,1	0,29	0,25	-
17.04.2026	7,398	0	93,558	0	0	91,316	0	0	24	0	73,3	54	0,3	0,25	-
18.04.2026	7,389	0	97,507	0	0	95,165	0	0	24	0	73,4	54,8	0,3	0,25	-
Итого:	229,461	0	2883,842	0	0	2814,899	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,806														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	2360,894	26431,902	0	0	25775,624	0	0	11238	1083
18.04.2026	2590,357	29315,74	0	0	28590,521	0	0	11982	1083

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:55:39