

#125997#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Пугачева 5-7а, Калининград

5670

9094

ТВ7 (АСЦП)

20107913

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2025 | 6,845   | 0         | 86,274   | 0       | 0       | 84,395   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 50,1   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 25.03.2025 | 6,804   | 0         | 86,035   | 0       | 0       | 84,169   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 49,9   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 26.03.2025 | 6,703   | 0         | 86,771   | 0       | 0       | 84,911   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 50,1   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 27.03.2025 | 6,7     | 0         | 85,91    | 0       | 0       | 84,065   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 49,8   | 0,29    | 0,25    | -           |
| 28.03.2025 | 6,793   | 0         | 90,857   | 0       | 0       | 88,887   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 51     | 0,3     | 0,26    | -           |
| 29.03.2025 | 6,683   | 0         | 91,662   | 0       | 0       | 89,689   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 51,2   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 30.03.2025 | 6,703   | 0         | 90,106   | 0       | 0       | 88,153   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 51,1   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 31.03.2025 | 6,741   | 0         | 88,644   | 0       | 0       | 86,724   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 50,7   | 0,3     | 0,25    | -           |
| 01.04.2025 | 6,853   | 0         | 88,504   | 0       | 0       | 86,584   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 50,4   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 02.04.2025 | 6,9     | 0         | 93,231   | 0       | 0       | 91,21    | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 51,2   | 0,31    | 0,26    | -           |
| 03.04.2025 | 6,881   | 0         | 96,021   | 0       | 0       | 93,921   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 52,2   | 0,31    | 0,26    | -           |
| 04.04.2025 | 6,759   | 0         | 92,042   | 0       | 0       | 90,048   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 51,3   | 0,3     | 0,25    | -           |
| 05.04.2025 | 7,299   | 0         | 89,513   | 0       | 0       | 87,429   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 52,2   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 06.04.2025 | 7,713   | 0         | 88,314   | 0       | 0       | 86,16    | 0      | 0      | 24       | 0       | 74     | 52,6   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 07.04.2025 | 7,637   | 0         | 89,495   | 0       | 0       | 87,351   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,2   | 52,4   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 08.04.2025 | 7,17    | 0         | 87,13    | 0       | 0       | 85,145   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 51     | 0,3     | 0,26    | -           |
| 09.04.2025 | 7,262   | 0         | 88,476   | 0       | 0       | 86,447   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 51,4   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 10.04.2025 | 7,294   | 0         | 88,164   | 0       | 0       | 86,14    | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 51,3   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 11.04.2025 | 6,991   | 0         | 88,234   | 0       | 0       | 86,273   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 50,8   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 12.04.2025 | 6,811   | 0         | 88,936   | 0       | 0       | 87,011   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 50,5   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 13.04.2025 | 6,774   | 0         | 94,313   | 0       | 0       | 92,27    | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 51,7   | 0,31    | 0,25    | -           |
| 14.04.2025 | 6,715   | 0         | 102,775  | 0       | 0       | 100,552  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 53,3   | 0,31    | 0,24    | -           |
| 15.04.2025 | 6,932   | 0         | 117,548  | 0       | 0       | 114,972  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 55,3   | 0,29    | 0,21    | -           |
| 16.04.2025 | 7,032   | 0         | 133,034  | 0       | 0       | 130,159  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 56,3   | 0,29    | 0,18    | -           |
| 17.04.2025 | 6,851   | 0         | 145,404  | 0       | 0       | 142,263  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 57,7   | 0,29    | 0,16    | -           |
| Итого:     | 173,846 | 0         | 2377,393 | 0       | 0       | 2324,928 | 0      | 0      | 600      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 41,522  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2025 | 824,675 | 8965,724  | 0      | 0      | 8749,27   | 0     | 0     | 2601    | 1080   |
| 17.04.2025 | 998,519 | 11343,118 | 0      | 0      | 11074,199 | 0     | 0     | 3201    | 1080   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:14:53