

#116306#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Пугачева 9, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 9014
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20109195
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	6,233	0	66,179	0	0	64,565	0	0	24	0	74	50,9	0,29	0,26	-
25.01.2025	5,997	0	68,926	0	0	67,341	0	0	24	0	71,7	50,4	0,3	0,27	-
26.01.2025	5,614	0	67,391	0	0	65,927	0	0	24	0	69,3	49	0,29	0,26	-
27.01.2025	5,7	0	68,646	0	0	67,122	0	0	24	0	70,2	49,9	0,3	0,27	-
28.01.2025	5,597	0	69,814	0	0	68,279	0	0	24	0	69,8	50,2	0,3	0,26	-
29.01.2025	5,553	0	69,989	0	0	68,458	0	0	24	0	69,6	50,2	0,3	0,26	-
30.01.2025	5,596	0	69,834	0	0	68,299	0	0	24	0	69,8	50,2	0,3	0,26	-
31.01.2025	5,741	0	68,096	0	0	66,552	0	0	24	0	71	50,4	0,29	0,26	-
01.02.2025	6,079	0	67,525	0	0	65,911	0	0	24	0	73,1	51	0,29	0,26	-
02.02.2025	6,505	0	68,936	0	0	67,189	0	0	24	0	75,6	52,5	0,29	0,26	-
03.02.2025	6,538	0	67,349	0	0	65,622	0	0	24	0	76	52,2	0,29	0,26	-
04.02.2025	6,281	0	67,821	0	0	66,156	0	0	24	0	74,2	51,6	0,29	0,26	-
05.02.2025	6,275	0	67,032	0	0	65,388	0	0	24	0	74,2	51,3	0,29	0,26	-
06.02.2025	6,112	0	68,691	0	0	67,074	0	0	24	0	72,5	50,7	0,29	0,26	-
07.02.2025	6,563	0	67,868	0	0	66,156	0	0	24	0	75,3	51,6	0,29	0,26	-
08.02.2025	7,202	0	66,689	0	0	64,811	0	0	24	0	80,2	53,6	0,29	0,26	-
09.02.2025	7,427	0	66,229	0	0	64,282	0	0	24	0	82,2	54,6	0,28	0,26	-
10.02.2025	7,513	0	64,241	0	0	62,303	0	0	24	0	83,4	54,6	0,28	0,26	-
11.02.2025	7,472	0	61,678	0	0	59,832	0	0	24	0	83,1	53,3	0,28	0,26	-
12.02.2025	7,535	0	62,381	0	0	60,519	0	0	24	0	82,9	53,2	0,28	0,26	-
13.02.2025	7,563	0	64,536	0	0	62,643	0	0	24	0	82,2	53,4	0,28	0,26	-
14.02.2025	7,48	0	65,751	0	0	63,852	0	0	24	0	81,4	53,4	0,29	0,26	-
15.02.2025	7,497	0	65,95	0	0	64,042	0	0	24	0	81,4	53,5	0,29	0,26	-
16.02.2025	7,518	0	64,944	0	0	63,026	0	0	24	0	82,4	54	0,29	0,26	-
17.02.2025	7,3	0	64,574	0	0	62,72	0	0	24	0	81,1	53,3	0,28	0,26	-
18.02.2025	7,225	0	66,177	0	0	64,315	0	0	24	0	80,2	53,4	0,29	0,26	-
19.02.2025	7,252	0	66,716	0	0	64,848	0	0	24	0	80	53,3	0,29	0,27	-
20.02.2025	7,538	0	65,346	0	0	63,406	0	0	24	0	82,7	54,3	0,29	0,26	-
21.02.2025	7,308	0	65,096	0	0	63,236	0	0	24	0	80,9	53,4	0,29	0,26	-
22.02.2025	6,886	0	66,904	0	0	65,127	0	0	24	0	77,5	52,3	0,29	0,26	-
23.02.2025	6,571	0	64,951	0	0	63,301	0	0	24	0	75,7	50,9	0,29	0,26	-
Итого:	207,671	0	2066,26	0	0	2012,302	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,601														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	309,428	3269,696	0	0	3189,566	0	0	1187	1079
23.02.2025	517,1	5335,957	0	0	5201,87	0	0	1931	1079

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:55:53