

#296496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Пугачева 9, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 9014
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20109195
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 5,339 | 0 | 66,055 | 0 | 0 | 64,497 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 52,7 | 0,24 | 0,23 | - |
| 20.03.2026 | 5,976 | 0 | 71,005 | 0 | 0 | 69,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 53 | 0,27 | 0,26 | - |
| 21.03.2026 | 6,164 | 0 | 73,987 | 0 | 0 | 72,195 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 53,3 | 0,28 | 0,26 | - |
| 22.03.2026 | 6,163 | 0 | 75,412 | 0 | 0 | 73,583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 53,7 | 0,28 | 0,26 | - |
| 23.03.2026 | 6,127 | 0 | 78,591 | 0 | 0 | 76,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 54,6 | 0,29 | 0,26 | - |
| 24.03.2026 | 6,231 | 0 | 79,065 | 0 | 0 | 77,142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 54,6 | 0,29 | 0,26 | - |
| 25.03.2026 | 6,144 | 0 | 81,802 | 0 | 0 | 79,819 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 55,3 | 0,29 | 0,26 | - |
| 26.03.2026 | 6,115 | 0 | 77,664 | 0 | 0 | 75,786 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 54,3 | 0,28 | 0,26 | - |
| 27.03.2026 | 6,053 | 0 | 74,723 | 0 | 0 | 72,904 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 54 | 0,29 | 0,26 | - |
| 28.03.2026 | 6,106 | 0 | 71,723 | 0 | 0 | 69,974 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 53,1 | 0,26 | 0,24 | - |
| 29.03.2026 | 6,091 | 0 | 74,071 | 0 | 0 | 72,267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 53,7 | 0,27 | 0,25 | - |
| 30.03.2026 | 6,204 | 0 | 75,322 | 0 | 0 | 73,489 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 53,7 | 0,27 | 0,25 | - |
| 31.03.2026 | 6,18 | 0 | 74,357 | 0 | 0 | 72,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 53,5 | 0,27 | 0,25 | - |
| 01.04.2026 | 6,195 | 0 | 73,686 | 0 | 0 | 71,904 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 53 | 0,27 | 0,25 | - |
| 02.04.2026 | 6,361 | 0 | 73,725 | 0 | 0 | 71,899 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 53,5 | 0,27 | 0,25 | - |
| 03.04.2026 | 5,864 | 0 | 69,163 | 0 | 0 | 67,514 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 52,3 | 0,26 | 0,25 | - |
| 04.04.2026 | 6,088 | 0 | 74,153 | 0 | 0 | 72,348 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 53,8 | 0,27 | 0,25 | - |
| 05.04.2026 | 5,804 | 0 | 76,127 | 0 | 0 | 74,274 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 55,2 | 0,27 | 0,25 | - |
| 06.04.2026 | 5,762 | 0 | 75,516 | 0 | 0 | 73,676 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 55,2 | 0,27 | 0,25 | - |
| 07.04.2026 | 5,779 | 0 | 69,002 | 0 | 0 | 67,333 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 53 | 0,25 | 0,24 | - |
| 08.04.2026 | 6,329 | 0 | 72,166 | 0 | 0 | 70,379 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 53,1 | 0,27 | 0,25 | - |
| 09.04.2026 | 6,366 | 0 | 72,656 | 0 | 0 | 70,879 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 52,7 | 0,27 | 0,26 | - |
| 10.04.2026 | 6,435 | 0 | 73,817 | 0 | 0 | 72,007 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 52,8 | 0,27 | 0,26 | - |
| 11.04.2026 | 6,321 | 0 | 75,579 | 0 | 0 | 73,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 53,2 | 0,27 | 0,26 | - |
| 12.04.2026 | 6,22 | 0 | 76,173 | 0 | 0 | 74,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 53,8 | 0,27 | 0,25 | - |
| 13.04.2026 | 6,252 | 0 | 77,248 | 0 | 0 | 75,381 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 53,8 | 0,28 | 0,25 | - |
| 14.04.2026 | 6,144 | 0 | 76,818 | 0 | 0 | 74,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 53,9 | 0,27 | 0,25 | - |
| 15.04.2026 | 6,004 | 0 | 75,399 | 0 | 0 | 73,574 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 54,2 | 0,26 | 0,24 | - |
| 16.04.2026 | 5,892 | 0 | 72,241 | 0 | 0 | 70,481 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 53,9 | 0,27 | 0,25 | - |
| 17.04.2026 | 6,156 | 0 | 74,584 | 0 | 0 | 72,763 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 53,7 | 0,27 | 0,25 | - |
| 18.04.2026 | 6,204 | 0 | 78,383 | 0 | 0 | 76,475 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 54,6 | 0,28 | 0,25 | - |
| Итого: | 189,069 | 0 | 2310,213 | 0 | 0 | 2254,111 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,158 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 18.03.2026 | 1965,709 | 21570,407 | 0 | 0 | 21025,005 | 0 | 0 | 11241 | 1081 |
| 18.04.2026 | 2154,775 | 23880,62 | 0 | 0 | 23279,118 | 0 | 0 | 11985 | 1081 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:54:56