

#2657#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области
Адрес потребителя Космическая 27, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 3312
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1442414
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2023 | 0,734 | 51,513 | 50,777 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 69,9 | 55,5 | 9 | 5,1 | - |
| 22.02.2023 | 0,78 | 49,906 | 49,153 | 23,96 | 23,96 | 0 | 0 | 72,9 | 57,1 | 9 | 5,1 | - |
| 23.02.2023 | 0,778 | 50,961 | 50,147 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 74,3 | 58,8 | 9 | 5,1 | - |
| 24.02.2023 | 0,723 | 51,304 | 50,521 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 71,7 | 57,5 | 9 | 5,1 | - |
| 25.02.2023 | 0,731 | 50,2 | 49,43 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 72,4 | 57,7 | 9 | 5,1 | - |
| 26.02.2023 | 0,76 | 50,215 | 49,409 | 23,97 | 23,97 | 0 | 0 | 74,3 | 59 | 9 | 5,1 | - |
| 27.02.2023 | 0,833 | 51,091 | 50,267 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 75,7 | 59,2 | 9 | 5,1 | - |
| 28.02.2023 | 0,841 | 50,804 | 49,997 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 75,4 | 58,7 | 9 | 5,1 | - |
| 01.03.2023 | 0,759 | 51,285 | 50,533 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 71,2 | 56,3 | 9 | 5,1 | - |
| 02.03.2023 | 0,785 | 50,992 | 50,23 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 72,4 | 56,8 | 9 | 5,1 | - |
| 03.03.2023 | 0,743 | 52,028 | 51,256 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 71,1 | 56,7 | 9 | 5,1 | - |
| 04.03.2023 | 0,725 | 50,605 | 49,82 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 72,4 | 58 | 9 | 5,1 | - |
| 05.03.2023 | 0,753 | 50,565 | 49,75 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 74,3 | 59,2 | 9 | 5,1 | - |
| 06.03.2023 | 0,796 | 49,978 | 49,184 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 74,8 | 58,7 | 9 | 5,1 | - |
| 07.03.2023 | 0,83 | 50,3 | 49,498 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 75,5 | 58,8 | 9 | 5,1 | - |
| 08.03.2023 | 0,773 | 49,238 | 48,469 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 74 | 58,2 | 9 | 5,1 | - |
| 09.03.2023 | 0,849 | 50,274 | 49,463 | 23,94 | 23,94 | 0 | 0 | 76,3 | 59,2 | 9 | 5,1 | - |
| 10.03.2023 | 0,867 | 49,985 | 49,173 | 23,95 | 23,95 | 0 | 0 | 77 | 59,4 | 9 | 5,1 | - |
| 11.03.2023 | 0,812 | 49,771 | 48,976 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 75,4 | 58,9 | 9 | 5,1 | - |
| 12.03.2023 | 0,78 | 49,933 | 49,154 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 73,9 | 58,1 | 9 | 5,1 | - |
| 13.03.2023 | 0,775 | 50,316 | 49,58 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 71,8 | 56,2 | 9 | 5,1 | - |
| 14.03.2023 | 0,71 | 54,424 | 53,637 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 69,1 | 55,9 | 9 | 5,1 | - |
| 15.03.2023 | 0,688 | 50,628 | 49,915 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 68,8 | 55,1 | 9 | 5,1 | - |
| 16.03.2023 | 0,743 | 52,192 | 51,415 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 71,1 | 56,8 | 9 | 5,1 | - |
| 17.03.2023 | 0,748 | 52,971 | 52,19 | 23,97 | 23,97 | 0 | 0 | 70,6 | 56,4 | 9 | 5,1 | - |
| 18.03.2023 | 0,679 | 53,971 | 53,193 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 68,5 | 55,8 | 9 | 5,1 | - |
| 19.03.2023 | 0,671 | 55,126 | 54,309 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 68,9 | 56,6 | 9 | 5,1 | - |
| 20.03.2023 | 0,665 | 53,761 | 52,981 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 68,4 | 55,9 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 21,331 | 1434,337 | 1412,427 | 671,4 | 671,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,331 | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,4

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.02.2023 | 237,698 | 14433,161 | 14239,703 | 13945,05 | 0 |
| 20.03.2023 | 259,029 | 15867,499 | 15652,132 | 14616,47 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2023 7:19:12